

LIST OF SIGNIFICANT ENVIRONMENTAL EFFECTS

อาคารสำนักงานหลานหลวง / กองงานซ่อมบำรุงสำนักงานสาขา (WG)



NO.	FUNCTION	กิจกรรม ACTIVITY	ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม ASPECT	ผลกระทบ IMPACT	สถานะ CONDITION	LAW & REGULATION	SIGNIFICANT SCORE	OPERATIONAL CONTROL
		งานปฏิบัติการซ่อมบำรุงสำนักงานสาขา						
1	WG	1.1.2 เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง จ่ายฉุกเฉิน	- เสียจากเครื่องยนต์ - เสียง	H	N	1	66	
2	WG	1.2.1 AIR CONDITION SYSTEM. (CHILLER PLANT)	- เสียง	H	N	1	96	
3	WG	1.2.2 AIR CONDITION (SPLIT TYPE)	- การใช้น้ำ	U	N	0	64	
4	WG	1.2.3 AIRCONDITION (FCU)	- การใช้น้ำ	U	N	0	64	
5	WG	1.3.4 ถังดับเพลิง HALON 1211	- ก๊าซ HALON 1211	A	E	2	121	
6	WG	2.1.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจ่ายฉุกเฉิน	- เสียจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	H	N	1	135	
7	WG	2.2.2 CHILLER WATER PUMP	- เสียง	H	N	1	135	
8	WG	2.2.3 ระบบเครื่องปรับอากาศเย็น	- น้ำทิ้งที่มีสาร NaOH	W	N	1	108	
9	WG	2.4.2 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- น้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	W	A	1	80	
10	WG	2.4.2 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- เศษตะกอน	W	A	1	64	
11	WG	2.4.5 ระบบปั๊มเพิ่มแรงดัน	- น้ำมันยาสีดทำความสะอาด CONTACT	A	N	2	112	
12	WG	3.1.1 งาน MAINTENANCE ระบบไฟฟ้า	- สะอาดจากร่องความชื้นของหม้อแปลง	S	N	1	90	
13	WG	3.1.2 งาน MAINTENANCE GENERATOR	- น้ำมันทำความสะอาดเครื่องจักรลงรางน้ำ	W	A	1	45	
14	WG	3.1.2 งาน MAINTENANCE GENERATOR	- น้ำมันเชื้อเพลิงที่หก รั่วไหลลงดิน	S	N	1	42	
15	WG	3.1.2 งาน MAINTENANCE GENERATOR	- สะอาดจากฝุ่นเขม่าบนน้ำมัน	S	N	1	48	
16	WG	3.2.1 เครื่องทำน้ำเย็น	- สารCFC ที่รั่วไหลจากเครื่องปรับอากาศ	A	A	2	132	
17	WG	3.2.2 งานซ่อม CHILLER WATER	- น้ำทิ้งที่มีสารเคมีเจือปนลงท่อระบายน้ำ	W	N	1	126	
18	WG	3.2.2 งานซ่อม CHILLER WATER	- เสียงดัง	H	N	1	72	
19	WG	3.3.4 งานซ่อมบำรุง(FIRE PUMP SYSTEM)	- เสียจากการเดินเครื่องยนต์	H	N	1	117	
20	WG	3.3.6 งานซ่อมระบบกักดับเพลิง HALOTRON	- การดับเพลิงด้วยแก๊ส FM200	A	E	2	56	
21	WG	3.3.6 งานซ่อมระบบกักดับเพลิง HALOTRON	- อุปกรณ์เหตุจากการซ่อมบำรุงแก๊ส FM200	A	A	2	176	
22	WG	3.4.2 งานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	- น้ำทิ้งรวม	W	A	1	64	
		งานบริการสำนักงานสาขา						
23	WG	5. การจัดการขยะ	ขยะอันตราย ได้แก่					
24	WG	5. การจัดการขยะ	- แสงความร้อนในเครื่องถ่ายเอกสาร	S	N	1	100	
25	WG	5. การจัดการขยะ	- ฝุ่นพิษพิษในเครื่อง Printer	S	N	1	100	
26	WG	5. การจัดการขยะ	- ดับเพลิงเครื่องพิมพ์ดีด, มงกุฎร้อน	S	N	1	100	

[illegible]