



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PTGC.ORG. TH/2561/03/01/41/00000001

จาก นทน.๘จป.(ว)กฟจ.ลบ.

ถึง ผจก.กฟจ.ลบ.

เลขที่ น.๓.ลบ.(บพ.)

วันที่ ๗ มี.ค.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดแสง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟจ.ลบ.

ตามแผนงาน จป.กฟจ.ลบ.ขอรายงานผลดำเนินงานตรวจวัดแสง ประจำปี ๒๕๖๔ วัดแสงด้วย LUX METER วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔ งานประจำที่ได้ะพนักงาน,ลูกจ้าง และทางเดินวัดแสงที่จุดปฏิบัติงานและพื้นที่ทั่วไป ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้พนักงานทำงาน ด้วยแสงสว่างเพียงพอเป็นไปตามกฎหมายกำหนด แสงสว่างงานประจำในสำนักงาน ที่จุดปฏิบัติงาน ต้อง ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ LUX จำนวน ๔๐ จุดและทางเดิน,บันได,ห้องน้ำ ๑๖ จุดไม่ต่ำกว่า ๕๐ LUX โดยตรวจวัดแสงที่ อาคาร ๔ ชั้น กฟจ.ลบ.,อาคารมิเตอร์,อาคารแก๊สและอาคารคลังพัสดุหลัก กฟจ.ลบ.จุดที่วัดจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ จุด ผ่านเกณฑ์ ทุกจุด จำนวน ๑๐๖ จุด ดังนี้

ลำดับ	อาคาร	ชั้น	แผนก	พื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป		งานประจำที่ได้ะลูกจ้าง		หมายเหตุ
				ต่ำกว่า ๕๐ LUX	สูงกว่า ๕๐ LUX	ต่ำกว่า ๔๐๐ LUX	สูงกว่า ๔๐๐ LUX	
๑.	กฟจ.ลบ.๔ ชั้น	๑	เคาร์เตอร์บค., บป.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๒๑ จุด	
๒.	กฟจ.ลบ. ๔ ชั้น	๒	บพ.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๑๑ จุด	
๓.	กฟจ.ลบ. ๔ ชั้น	๓	วค.,บค.,กส., นทน.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๒๓ จุด	๔๐ จุด
๔.	กฟจ.ลบ. ๔ ชั้น	๔	ห้องประชุม	-	-	-	๖ จุด	
๕.	อาคารแก๊ส	๑,๒	ผบ.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๔ จุด	
๖.	อาคารมิเตอร์	๑,๒	ผมค.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๗ จุด	
๗.	คลังพัสดุหลัก	๑	ผพค.กฟจ.ลบ.	-	-	-	๓๓ จุด	
๘.	ทางเดิน,บันได,ห้องน้ำ				๑๖ จุด		-	
				รวม			๑๐๖ จุด	


ทั้งนี้ได้แนบเอกสารพร้อม รายละเอียดในบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายนพวิทย์ วิวัฒน์ธนรัฐ)
นทน.๘ จป.(ว) กฟจ.ลบ.

ที่ น.๓.ลบ.(บพ.) ๑๖๖๓
เรียน อก.ว.น.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้ ต่อไป

สืบเอก

(ศักดิ์ปรีนทร์ บุญญเจริญชัย)
ผจก.กฟจ.ลบ.

การตรวจวัดแสงสว่างบริเวณจุดปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง กฟจ.ลพบุรี

1.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	แผนก	ชั้น	แสงวัดได้ LUX	วัน เดือน ปี	เวลาวัด	หมายเหตุ
1.	นายมนต์ชัย พงษ์เกิด	ผบค.ลบ.	1	675	8 มี.ค.2564	10.10น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
2.	นางมาลัย คำสิงห์	ผบค.ลบ.	1	759	8 มี.ค.2564	10.10น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
3.	นางอภิรดี ยาน้อย	ผบค.ลบ.	1	719	8 มี.ค.2564	10.00น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
4.	ไต้กระจก	ผบค.ลบ.	1	571	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
5.	คอม2	ผบค.ลบ.	1	583	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
6.	ไต้แนะนำผู้ใช้ไฟ	ผบค.ลบ.	1	815	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
7.	นางสาวสุษฤดี คล้าผา	ผบป.ลบ.	1	449	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
8.	นางสุเพ็ญ เงินมาอยู่	ผบป.ลบ.	1	667	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
9.	นางวัชรรา ผาสุก	ผบป.ลบ.	1	1126	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
10.	น.ส.สุธิพร จิรังสวัสดิ์	ผบป.ลบ.	1	327	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
11.	นางจิตรฐาทิพย์ รอดเสมอ	ผบค.ลบ.	1	725	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
12.	นางรัชดาภา แสนทวี	ผบค.ลบ.	1	825	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
13.	นางสาววรรณภรณ์ จำขึ้น	ผบป.ลบ.	1	691	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
14.	ไต้ว่าง	ผบป.ลบ.	1	647	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
15.	นางภาวนา หวังในธรรม	ผบป.ลบ.	1	932	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
16.	นางอรุณรัตน์ บุญเลิศ	ผบป.ลบ.	1	760	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
17.	น.ส.ธนัสชา ศรีสุข	ผบค.ลบ.	1	826	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
18.	น.ส.ประภาสิริ ไสเพชร	ผบป.ลบ.	1	619	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
19.	น.ส.วัชรวิ สิงห์ท่า	ผบป.ลบ.	1	332	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
20.	น.ส.สุรชา ยี่ทอง	ผบป.ลบ.	1	370	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
21.	น.ส.ณิชานันท์ สุดสวาท	ผบป.ลบ.	1	355	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
22.	น.ส.รวรรดา พึ่งเดช	ผบค.ลบ.	2	1790	8 มี.ค.2564	10.00น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
23.	นางสาวสุกัญญา รังษี	ผบค.ลบ.	2	999	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
24.	น.ส.กมลจิตร นิราพาธ	ผบค.ลบ.	2	1122	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
25.	นาง ทิพย์ธิดา หงษ์วรพัฒน์	ผบค.ลบ.	2	958	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
26.	คอม1	ผบค.ลบ.	2	805	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
27.	นายมานพ คล้ายสุข	ผบค.ลบ.	2	885	8 มี.ค.2564	10.00 น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.

การตรวจวัดแสงสว่างบริเวณจุดปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง กฟจ.ลพบุรี

2.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	แผนก	ชั้น	แสงวัดได้ LUX	วัน เดือน ปี	เวลาวัด	หมายเหตุ
28.	นางสมทรง พลนิกร	ผบห.ลบ.	2	775	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
29.	นางสาวพรพรรณ พิกทอง	ผู้บริหาร	2	820	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
30.	นายสุรัชย์ ปัดทองคำ	ผู้บริหาร	2	1059	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
31.	ได้ะรับรอง	ผบห.ลบ.	2	836	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
32.	ส.อ.ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย	ผู้บริหาร	2	682	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
33.	นายปฏิวัติ ทรัพย์ประเสริฐ	ผวต.ลบ.	3	626	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
34.	นายภาณุวัฒน์ ไหลยั้ง	ผวต.ลบ.	3	1002	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
35.	น.ส.อภิรดี อัญมณี	ผวต.ลบ.	3	770	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
36.	นางสาวรัตนภรณ์ ละอองศรี	ผวต.ลบ.	3	718	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
37	นายเชษฐา คงเจริญ	ผกส.ลบ.	3	768	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
38	นายมนัส อู่อรุณ	ผกส.ลบ.	3	742	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
39	นายชวกร เกตุเกล้า	ผกส.ลบ.	3	1025	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
40	นายจตุพล คำรงค์ศักดิ์	ผกส.ลบ.	3	811	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
41	นายกิตติณัฐ ศรีสุข	ผกส.ลบ.	3	931	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
42	นายวชิราวุธ แสงสว่าง	ผกส.ลบ.	3	655	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
42	นางสาวกัญญาณันท์ โมมะเกื้อ	ผกส.ลบ.	3	728	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
44	นายประภาวิทย์ ชัยโพธิ์ศรี	ผกส.ลบ.	3	795	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
45	นายณรุต บุญนระฤธิ์	ผกส.ลบ.	3	788	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
46	นายเอกทวี นันทะพันธ์	ผกส.ลบ.	3	929	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
47	นายณัฐวุฒ อาริรมย์	ประจำสนง.	3	831	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
48	นายณพวิทย์ วิวัฒน์ธนรัฐ	ผบค.ลบ.	3	779	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
49	นายทิพากร สืบโอพงษ์	ผบค.ลบ.	3	840	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
50	นายภาณุวัตร มั่งคั่ง	ผบค.ลบ.	3	994	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
51	นายประดิษฐ์ เกะการุ้ง	ผบค.ลบ.	3	753	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
52	นางอภิรดี ยาน้อย	ผบค.ลบ.	3	669	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
53	นายเทวาท รอดช้าง	ผบค.ลบ.	3	525	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
54	นายแสวกชัย รุจิโอม	ผวต.ลบ.	3	670	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
55	นายประเสริฐ ศรีทองดี	ผบค.ลบ.	3	780	8 มี.ค.2564	10.30น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.

การตรวจวัดแสงสว่างบริเวณจุดปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง กฟจ.ลพบุรี

3.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	แผนก	ชั้น	แสงวัดได้ LUX	วัน เดือน ปี	เวลาวัด	หมายเหตุ
56	ไต้ะกลาง	ผพด.ลบ.	3	465	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
57	คอม 1	ผพด.ลบ.	3	809	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
58	คอม2	ผพด.ลบ.	3	431	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
59	นายปวีรบรรต สิงห์ด้อย	ผพด.ลบ.	3	751	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
60	นางนพรัตน์ สุจริตวิริยะกุล	ผพด.ลบ.	2	408	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
61	น.ส.โชติรส สิงห์สม	ผพด.ลบ.	2	759	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
62	นางเพชลักษณ์ กางกรณ	ผพด.ลบ.	2	683	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคาร4ชั้น กฟจ.ลบ.
63	นายสมิท มหาปราบ	ผพด.ลบ.	2	518	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
64	น.ส.สรีรเพ็ญ เวหา	ผพด.ลบ.	2	538	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
65	ไต้ะว่าง	ผพด.ลบ.	2	716	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
66	น.ส.ยุพากร คงชาติ	ผพด.ลบ.	2	759	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
67	ไต้ะรับแขก	ผพด.ลบ.	2	519	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
68	ห้องข้างคลังที่บ นายสมิท	ผพด.ลบ.	2	708	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารคลังพัสดุ กฟจ.ลบ.
69	นายอาทิตย์ ธิมผล	ผปบ.ลบ.	2	659	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 2 กฟจ.ลบ.
70	นายประธานพร	ผปบ.ลบ.	2	406	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 2 กฟจ.ลบ.
71	นายอรรถพล สุวิจานนท์	ผปบ.ลบ.	1	532	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 2 กฟจ.ลบ.
72	นายธราพงษ์ พันธุรัตน์	ผปบ.ลบ.	1	573	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 2 กฟจ.ลบ.
73	นายชนากร ยวนะวณิช	ผปบ.ลบ.	1	401	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 2 กฟจ.ลบ.
74	นายฉัฐ บุญเกื้อ	ผปบ.ลบ.	1	561	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 1 กฟจ.ลบ.
75	ไต้ะEO1	ผปบ.ลบ.	1	463	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 1 กฟจ.ลบ.
76	ไต้ะEO2	ผปบ.ลบ.	1	413	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 1 กฟจ.ลบ.
77	ไต้ะEO3	ผปบ.ลบ.	1	461	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารแม่ข่าย 1 กฟจ.ลบ.
78	นายธีระศักดิ์ บุญชุ่ม	ผพด.ลบ.	1	450	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารมีแอร์ชั้น 2 กฟจ.ลบ.
79	น.ส.ณัฐกฤต ฤทธิรักษ์	ผพด.ลบ.	1	454	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารมีแอร์ชั้น 2 กฟจ.ลบ.
80	น.ส.พรสวรรค์ ม่วงแก้ว	ผพด.ลบ.	2	502	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารมีแอร์ชั้น 2 กฟจ.ลบ.
81	นายคงกฤษ ประสมทอง	ผพด.ลบ.	2	624	8 มี.ค.2564	11.15น.	อาคารมีแอร์ชั้น 2 กฟจ.ลบ.

การตรวจวัดแสงสว่างบริเวณจุดปฏิบัติงานพนักงานและลูกจ้าง กฟจ.ลพบุรี

4.

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	แผนก	ชั้น	แสงวัดได้ LUX	วัน เดือน ปี	เวลาวัด	หมายเหตุ
83	นายสิริพงษ์ พานพุ่ม	ผมต.ลบ.	1	925	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคารมิเตอร์ชั้น 1 กฟจ.ลบ.
84	นายไพโรจน์ มงคล	ผมต.ลบ.	1	1554	8 มี.ค.2564	13.30น.	อาคารมิเตอร์ชั้น 1 กฟจ.ลบ.
85	นายรังสิวุฒิ จำเริญ	ผมต.ลบ.	1	633	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคารมิเตอร์ชั้น 1 กฟจ.ลบ.
86	ห้องประชุมชั้น4	-	4	829	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
87	ห้องประชุมชั้น4	-	4	827	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
88	ห้องประชุมชั้น4	-	4	899	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
89	ห้องประชุมชั้น4	เฉลี่ย	4	978	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
90	ห้องประชุมชั้น4	912 LUX	4	1004	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
91	ห้องประชุมชั้น4	-	4	935	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
92	ทางขึ้นบันไดชั้น1	-	1	380	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
93	ทางขึ้นบันไดชั้น2	-	2	345	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
94	ทางขึ้นบันไดชั้น3	-	3	362	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
95	ทางขึ้นบันไดชั้น4	-	4	460	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
96	บริเวณห้องน้ำชายชั้น1	-	1	430	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
97	บริเวณห้องน้ำชายชั้น2	-	2	199	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
98	บริเวณห้องน้ำชายชั้น3	-	3	321	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
99	บริเวณห้องน้ำชายชั้น4	-	4	322	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
100	บริเวณทางเดินชั้น1	-	1	320	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
101	บริเวณทางเดินชั้น2	-	2	261	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
102	บริเวณทางเดินชั้น3	-	3	369	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
103	บริเวณทางเดินชั้น4	-	4	320	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
104	บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้าชั้น1	-	1	228	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
105	บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้าชั้น1	-	1	492	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
106	บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้าชั้น1	-	1	295	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.
107	บริเวณห้องชำระค่าไฟฟ้าชั้น1	-	1	500	8 มี.ค.2564	13.30น	อาคาร 4ชั้น กฟจ.ลบ.

ตรวจวัดแสง อาคาร 4 ชั้น สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี

8 มีนาคม 2564



