

ผู้ใช้ : N3PTKCS02
 โมดูล : PED-400
 โปรแกรม : ZCSR011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานสรุปการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์
 ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

วันที่ : 27.05.2021
 เวลา : 15:32:22
 หน้า : 2

ทป.เขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ เชียง
 ทป.ชั้น 1-2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ทป.ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ทป.ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่ม	No.	มิเตอร์ (AMP)	ประเภท	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	รวม	ในเขตไม่เกิน 2 วัน	ในเขต 3-5 วัน	ในเขต > 6 วัน	รวมในเขต	นอกเขตไม่เกิน 2 วัน	นอกเขต 3-5 วัน	นอกเขต > 6 วัน	รวมนอกเขต	คิดแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการในเขต	ยังไม่ดำเนินการนอกเขต	รวมยังไม่ดำเนินการ
CI2101	1	5(15) A.	1 P	2	1	3	2	0	0	2	1	0	0	1	3	0	0	0
CI2101	2	15(45) A.	1 P	18	21	39	18	0	0	18	20	1	0	21	39	0	0	0
CI2101	3	30(100) A.	1 P	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
CI2101	4	30(100) A.	3 P	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
CI2101	5	5 A with CT	3 P	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
* CI2101				20	25	45	20	0	0	20	22	1	1	24	44	0	1	1

ผู้ใช้ : N3PTKCS02
 โมดูล : PED-400
 โปรแกรม : ZCSR011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 รายงานสรุปการขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์
 ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

วันที่ : 27.05.2021
 เวลา : 15:32:22
 หน้า : 3

** Grand Total **

กลุ่ม	No.	มิเตอร์ (AMP)	ประเภท	ในเขตเทศบาล	นอกเขตเทศบาล	รวม	ในเขตไม่เกิน 2 วัน	ในเขต 3-5 วัน	ในเขต > 6 วัน	รวมในเขต	นอกเขตไม่เกิน 2 วัน	นอกเขต 3-5 วัน	นอกเขต > 6 วัน	รวมนอกเขต	คิดแล้วเสร็จ	ไม่ดำเนินการในเขต	ยังไม่ดำเนินการนอกเขต	รวมยังไม่ดำเนินการ
**				20	25	45	20	0	0	20	22	1	1	24	44	0	1	1