



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.อด.

ถึง ผจก.กฟจ.อด.

เลขที่ ฉ.1 อด.(ปบ.)-2390 /2564

วันที่ 26 ต.ค. 2564

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อหิน/ปูน/ทราย

เรียน ผจก.อด.ผ่าน รจก.(ท)

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อ หิน/ปูน/ทราย เพื่อดำเนินการ เพื่อใช้งาน ปบ.ระบบจำหน่าย บ.โนนสวรรค์ ต.เขียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้าง ดังนี้

รายการที่	รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงจะซื้อหรือจ้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1	หิน	ร้านวิไลวัสดุ	900	900
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (เก้าร้อยบาทถ้วน)				900

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าว จำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อ จากผู้เสนอราคาดังกล่าวที่เสนอมาร่วมนี้

2) อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ตามเสนอ

(นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง)
ผจก.กฟจ.อด. 27 ต.ค. 2564

(นายสุรศักดิ์ สุทธิแพทย์)
ผ.บ.กฟจ.อด.

3) เรียน ผจก.อด.

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงานซื้อ หิน/ปูน/ทราย/

เมื่อวันที่..... เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับมอบ.....

ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 2564

ลงชื่อ..... ผู้รับของ

4) อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

(นายศุภชัย โนนคู่เขตโขง)
ผจก.กฟจ.อด. 29 ต.ค. 2564



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก หัวหน้าชุดตรวจ/EO/พชง./วสท./รศ./

ถึง ผอ.กฟอ.อ.ล.

เลขที่ น.ล.อ.ค.(ปบ)-2146/2564

วันที่ 23 ก.ย. 2564

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่าย


อ้างถึง

เรียน ผอ.กฟอ.อ.ล.ผ่าน รศ.ปบ.อ.ล.

ด้วยเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 16.30 น. กระผมได้ออกตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่าย

ในใบที่รับผิดชอบและได้ตรวจสอบพบจุดผิดปกติหรือจุดบกพร่อง ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วน ดังนี้-

1. สถานที่: ม. โพนทอง อ. โพนทอง จ. อล.-กบป
2. สาเหตุ: 1. แผงตู้แรงดัน 12 เมตร ล้มเอียง 2 นิ้ว
3. การแก้ไข: ปรับแนวเสาใหม่
4. อุปกรณ์ที่ใช้:
5. แผนผังสังเขป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง.

รศ.
(นาย พงษ์พัฒน์)

หัวหน้าชุดตรวจ/EO/พชง./วสท./รศ.

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน (ผอ.ก.)

เรียน รศ.ปบ, รศ.กส, รศ.บส, รศ.คส, รศ.บอ

เพื่อทราบและพิจารณาแจ้งวัดดำเนินการในส่วน

ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

(นาย พงษ์พัฒน์ อธิวัฒน์)
รศ.ก(พ) ปฏิบัติงานแทน ผอ.ก.อ.ล.

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (รศ.)

รศ.ก.1, อ.ท.อ.

อ.ท.อ. (รศ.ก.1)

21 ก.ย. 64

(นาย สุรศักดิ์ สุทธิแพทย์)
รศ.ปบ.อ.ล.
ผ.ปบ.กฟอ.ล.

61/5 ม.8 บ.หนองใหญ่ ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.081-9757081 , 080-7579926

ထိုသို့

[illegible]