



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่ ฉ.1กภว.(กส.) ๑๐๑3
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

ถึง กฟอ.ภว.
วันที่

เรียน ผจก.กฟอ.ภว.

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ฉ.1กภว.(บท) 463 ลงวันที่ 15 มี.ค. 2559 อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบประมาณ งบผู้ใช้ไฟให้กับ กฟอ.ภว.โดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกในข้อ 1. ผบ.กฟอ.ภว. ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานที่ กฟอ.ภว.จาก บริษัท ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด จำนวน 2 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 3001133630 ลว. 15 มี.ค. 2559 รายละเอียด ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน
1	1-05001-0200	หม้อแปลง ขนาด 50 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี S/N 581660 PEA: 2PEA-58-018038	1 เครื่อง
2	1-05001-0201	หม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี S/N 581660 PEA: 2PEA-58-018038	1 เครื่อง

2.2 ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข

2.3 คณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุซึ่งถูกต้องตรงตามสเปกที่ กฟอ.กำหนด

3.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ผู้ขายได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบถ้วนตามจำนวน เป็นพัสดุมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามสเปกที่ กฟอ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรรับพัสดุดังกล่าวตามรายละเอียด ข้อ 2.1 เข้าบัญชีระบบSAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อ
เพื่อทราบ - ดำเนินการต่อไป

(นายสำเภา อรรถกุล)

ผจก.กฟอ.ภว.

25 เม.ย. 59

ประธานกรรมการ
(นายพีระ วรรณศิริ) รจก.(ท) กฟอ.ภว.

กรรมการ
(นายเกียรติกุล ศรีแสง) ทผ.กส.กฟอ.ภว.

กรรมการ
(นายอาจ พลัสสาร) ทผ.ปบ.กฟอ.ภว.