



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เลขที่ ฉ.1 กว.(บท) 2705
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

ถึง กฟอ.กหว.
วันที่

เรียน ผจก.กฟอ.กหว.

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ฉ.1กว.(บท) 1210 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2559 อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบประมาณให้กับ กฟอ.กหว.โดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกในข้อ 1 ผบ.กฟอ.กหว. ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานที่ กฟอ.กหว.จาก บริษัท ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด จำนวน 1 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 3001176839 ลว. 15 ก.ค. 2559 รายละเอียด ดังนี้

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน
1	1-05-001-0202	หม้อแปลง ขนาด 160 เควีโอ 3 เฟส แบบถังปิดฉนวนถาวร 22-0.4/0.23 เควี S/N 5908288-89 PEA: 2PEA-59-007689-90	2 เครื่อง

2.2 ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข

2.3 คณะกรรมการฯได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุซึ่งถูกต้องตรงตามสเปกที่ กฟอ.กำหนด

3.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว ผู้ขายได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบถ้วนตามจำนวน เป็นพัสดุมิคุณสมบัติถูกต้องตรงตามสเปกที่ กฟอ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรรับพัสดุตามรายละเอียด ข้อ 2.1 เข้าบัญชีระบบSAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

เรียน ทผ.บ.ท.,ทผ.บ.ป.
เพื่อทราบ - ดำเนินการต่อไป

(นายสำเริง ธรรมกุล)
ผจก.กฟอ.กหว.


ประธานกรรมการ
(นายพีระ วรรณศิริ) รจก.(ท) กฟอ.กหว.


กรรมการ
(นายเกียรติกุล ศรีแสง) ทผ.กส.กฟอ.กหว.


กรรมการ
(นายอาจ พลสะอาด) ทผ.บ.ป.กฟอ.กหว.