



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กฟอ.กหว. ถึง ผจก.กฟอ.กหว.

เลขที่ ฉ.๑.กหว.(ปป.) ๗๔๐/๒๕๖๗ วันที่

เรื่อง แจ้งผลการตรวจรับพัสดุขาดแคลน (หม้อแปลง)

เรียน ผจก.กฟอ.กหว.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.กหว. ลว. ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่องขออนุมัติหลักการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (หม้อแปลง) เนื่องจากอุปกรณ์ที่คลัง กฟจ.อด. ขาดแคลน นั้น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุขาดแคลน (หม้อแปลง) สำหรับใช้งานโครงการ คปจ. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พบว่าอุปกรณ์รายการดังกล่าว สามารถใช้งานกับระบบจำหน่าย กฟภ. ได้ ดังรายการต่อไปนี้

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน
๑.	๑๐๕๐๐๑๐๒๐๒	หม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร ๒๒ - ๐.๔/๐.๒๓ เควี	๑ เครื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๕๕.๒๖, ๕๕.๖๔.
- ๓๓.๒๖.๒๐.๒๐

(นายสาธิต ธรรมกุล)
ผจก.กฟอ.กหว.

๑๕.๑.๕๕

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพีระ วรรณศิริ)
รจก.(ท.) กฟอ.กหว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอาจ พลสะอาด)
ผผ.ปป.กฟอ.กหว.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกียรติกุล ศรีแสง)
ผผ.กส.กฟอ.กหว.