



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก เจ้าหน้าที่ ชื่อ/จ้าง ผบ.นท.พ.นท.
เลขที่ ๑.1 นท.(บ.น.)
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสิ่งจ้าง
เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(บ.)กฟอ.นท.

ถึง กฟอ.นท.
วันที่

ตามที่ได้นำการจ้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจ่ายน้ำบางส่วนตามบันทึก ที่ 1(นท)

งานเสริมหม้อแปลง บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

WBS P-TDD02.4-D-NHND0.5437

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอรายงานผลการ

พิจารณาการจ้าง ดังนี้

ลำดับที่		รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะจ้าง	
						ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
P-TDD02.4-D-NHND0.5437			โครงข่าย 6001124309	(แนบการคิดต้นทุนแปลง)					
1	ติดตั้งกราวท์รีด ขนาด 60*60*5 มม. ยาว 2 เมตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิชัย การไฟฟ้า	2.00	แห่ง	510.00	1020.00	510.00	1,020.00	
2	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน 30*6*760		4.00	ชิ้น	60.00	240.00	60.00	240.00	
3	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500 มม.		2.00	ท่อน	250.00	500.00	250.00	500.00	
4	เทคอนกรีตโคนเสา concrete 1/3/5		1.05	ค.ม.ท.	2200.00	2310.00	2,200.00	2,310.00	
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง		3.00	ชุด	150.00	450.00	150.00	450.00	
6	ติดตั้งDropout fuse หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 kv 100 แอมป์ 12 kA อสมมาตร		3.00	ชุด	250.00	750.00	250.00	750.00	
7	ฟิวส์ลวิตซ์แรงต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์		6.00	ชุด	150.00	900.00	150.00	900.00	
8	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3P		1.00	เครื่อง	5800.00	5800.00	5,424.00	5,424.00	
รวม			(แนบการติดตั้งหม้อแปลง)	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)				11,594.00	
ลำดับที่		รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะจ้าง	
						ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
P-TDD02.4-D-NHND0.5437			โครงข่าย 6001124310	(แนบการคิดต้นทุนแรงต่ำ)					
1	ติดตั้งสายอลูมิเนียมดีกลีวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750V ขนาด 50 คม	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิชัย การไฟฟ้า	1950.00	เมตร	3.00	5850.00	3.00	5,850.00	
2	ติดตั้งคอนเบ็คเตอร์เข้าปลายสาย95-120		49.00	ชิ้น	150.00	7350.00	150.00	7,350.00	
3	ติดตั้งแนบสมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550x550x150 มม.		1.00	ชุด	1900.00	1900.00	1,900.00	1,900.00	
4	ติดตั้งการสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.		1.00	ชิ้น	70.00	70.00	70.00	70.00	
5	ติดตั้งกราวท์รีด ขนาด 60*60*5 มม. ยาว 2 เมตร		6.00	แห่ง	500.00	3000.00	500.00	3,000.00	
6	ติดตั้งแน็ค 2x200 มม.(2*8")แบบหลังยื่น		13.00	ชุด	150.00	1950.00	150.00	1,950.00	
7	ติดตั้งแน็ค 4*200 มม.(4*8")แบบหลังยื่น		11.00	ชุด	140.00	1540.00	140.00	1,540.00	
8	ติดตั้งที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227		24.00	ชิ้น	140.00	3360.00	140.00	3,360.00	
9	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์		18.00	ชุด	130.00	2340.00	130.00	2,340.00	
10	ชุดหลุม- ปักเสา . ขนาด 9 ม.		5.00	ต้น	1300.00	6500.00	1,300.00	6,500.00	
11	ค่าแรงติดตั้งไม้		0.10	ก.ม.	4500.00	450.00	4,500.00	450.00	
รวม			(แนบการติดตั้งแรงต่ำ)	(สามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาท)				34,310.00	
ลำดับที่		รายการ	ผู้รับจ้างที่ได้รับการพิจารณา	จำนวน	หน่วย	ราคาที่เสนอ		ราคาที่ตกลงจะจ้าง	
						ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน(บาท)
P-TDD02.4-D-NHND0.5437			โครงข่าย 6001124311	(แนบการถือถอนแรงต่ำ)					
1	ร้อยอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 A	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิชัย การไฟฟ้า	40.00	เมตร	1.20	48.00	1.20	48.00	
2	ร้อยอนสายแรงต่ำเปลือย ขนาด 50 A		40.00	เมตร	1.20	48.00	1.20	48.00	
รวม			(แนบการถือถอนแรงต่ำ)	(เก้าสิบหกบาทถ้วน)				96.00	
รวม					(สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				46,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					(สามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				3,220.00
รวมจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น					(สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				49,220.00

พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดซื้อ/จ้าง ตามผู้เสนอดังกล่าว

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 49,220.00 บาท

(สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สิ่งจ้าง จากผู้เสนอราคาดังกล่าวที่เสนอมาพร้อมนี้

อนุมัติสิ่งจ้าง ตามเสนอ
-ผบ.นท.พ.นท. ดำเนินการในระบบ SAPต่อไป

10 318

ลงชื่อ.....(นายสุรัชย์ พรวงค์เลิศ)

ผจก.กฟอ.นท.

ลงชื่อ.....นายวิโรจน์ อุทัยมาต

ตำแหน่ง.....ทพ. ป.บ.

อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ	เรียน.....ผจก.กฟอ.นท.....
ลงชื่อ.....	คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบ งานจ้างเหมาค่าแรง จำนวน 3 แผนก 21 รายการ เมื่อวันที่ เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนเห็นควร
(.....)	ตรวจสอบงานและเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
.....	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
	ลงชื่อ..... กรรมการ
	ลงชื่อ..... กรรมการ
	ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำที่รับของในระบบ SAP งานจ้างเหมาค่าแรง
	วันที่.....
	ลงชื่อ.....
	(.....)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า

สำนักงานใหญ่ : 91 หมู่ที่ 8 ต.หนองขอนกว้าง

อ.เมือง จ.อุตรธานี 41000 โทร. 087-8637208

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

เล่มที่ 20

เลขที่ 30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0413559001753

วันที่ 30 ล.ด. 2564

ชื่อผู้ซื้อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน (สาขาที่ 113)

ที่อยู่ 295 หมู่ 11 ถ.อุตรธานี-สกลนคร ค.หนองหาน อ.หนองหาน

จ.อุตรธานี 41130 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

☐ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ที่	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน (รวมภาษี)
1.	ค่าแรงจ้างแรงงานเสริมมือเผลว	1	46,000	46,000
2.	น. นันน้อย ต.น้ำขุ่น อ.หนองหาน			
3.				
4.	หมายเลขงาน P-TDD02 4-D-NHND0.5437			
5.	ใบเสร็จจ้างเลขที่ (PO) 300 1410023			
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

☐ จ่ายเงินสด ☐ เช็คธนาคาร

เช็คเลขที่ เช็คลงวันที่

ราคาสินค้า 46,000

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 3,220

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 49,220

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)

สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน

ลงชื่อ ผู้รับสินค้า

วันที่

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับเงิน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 3001910023

ลงวันที่ 29 ก.ค. 2564

ส่วนราชการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน (สาขาที่113)

295 หมู่ 11 ต.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

โทรศัพท์

042-261193

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า

ที่อยู่ 91 หมู่ 8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0413559001753

เลขที่บัญชีเงินฝาก 0

ชื่อบัญชี

ธนาคาร

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า ได้เสนอราคาต่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน

ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	รายการ	ราคา/หน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท
งานเสริมหม้อแปลง บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี				P-TDD02.4-D-NHND0.5437	
1	2.00	แท่ง	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60*60*5 มม. ยาว 2 เมตร	510.00	1020.00
2	4.00	ชิ้น	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน 30*6*760	60.00	240.00
3	2.00	ฟ่อน	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500 มม.	250.00	500.00
4	1.05	cu.m.	เทคอนกรีตโคนเสา concrete 1/3/5	2200.00	2310.00
5	3.00	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	150.00	450.00
6	3.00	ชุด	ติดตั้งDropout fuse หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 kv 100 แอมป์ 12 kA อสมมาตร	250.00	750.00
7	6.00	ชุด	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์	150.00	900.00
8	1.00	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3P	5424.00	5424.00
รวม (แผนกติดตั้งหม้อแปลง)					11,594.00
งานเสริมหม้อแปลง บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี				P-TDD02.4-D-NHND0.5437	
1	1950.00	เมตร	ติดตั้งสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750V ขนาด 50 ตร.ม.	3.00	5,850.00
2	49.00	ชิ้น	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย95-120	150.00	7,350.00
3	1.00	ชุด	ติดตั้งแผ่นหมอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550x550x150 มม.	1,900.00	1,900.00
4	1.00	ชิ้น	ติดตั้งการสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	70.00	70.00
5	6.00	แท่ง	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60*60*5 มม. ยาว 2 เมตร	500.00	3,000.00
6	13.00	ชุด	ติดตั้งเร็ค 2x200 มม.(2*8)แบบหลังยื่น	150.00	1,950.00
7	11.00	ชุด	ติดตั้งเร็ค 4*200 มม.(4*8)แบบหลังยื่น	140.00	1,540.00
8	24.00	ชิ้น	ติดตั้งที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	140.00	3,360.00
9	18.00	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	130.00	2,340.00
10	5.00	ตัน	ชุดหลุม- ปักเสา . ขนาด 9 ม.	1,300.00	6,500.00
11	0.10	ก.ม.	ค่าแรงติดตั้งไม้	4,500.00	450.00
รวม (แผนกติดตั้งแรงต่ำ)					34,310.00
งานเสริมหม้อแปลง บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี				P-TDD02.4-D-NHND0.5437	
1	40.00	เมตร	รื้อถอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 A	1.20	48.00
2	40.00	เมตร	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลือย ขนาด 50 A	1.20	48.00
รวม (แผนกรื้อถอนแรงต่ำ)					96.00
				รวมเป็นเงิน	46,000.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	3,220.00
(สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	49,220.00

การสั่งซื้อ/จ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่รับจ้างได้รับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่
- สถานที่ส่งมอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 295 หมู่ 11 ต.อุดรธานี-สกลนคร ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130
- ระยะเวลาประกัน 90 วัน
- เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบสั่งซื้อ ผู้รับจ้างได้วาง.....เงินสด.....เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของค่าจ้างตามใบสั่งซื้อ เป็นเงิน 2,461.00 บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเงินจำนวนนี้ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งซื้อแล้ว
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของงานจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ได้รับมอบแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ/จ้างทุกประการ
- ในงานจ้างดังกล่าวนี้ หากเกิดอุบัติเหตุ แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง หรือ บุคคลภายนอกทั้ง ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1 การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อ/จ้างมีผลตามกฎหมาย

2 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างอ้างอิงตามเลขที่ จ.1 นท.(บ.ท.)

/2561

ลง.....

จึงแนบค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

(นายสุรชัย พรพงศ์เลิศ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.นท.

ถึง กฟอ.นท.

วันที่

เลขที่ ๑.1 นท.(ปป.) ๓๓๖/๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขอจ้างงานเสริมหม้อแปลง บ.หันน้อย (F1) ต.บ้านยา อ.หนองหาน

เรียน ผจก.กฟอ.นท.(ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผจก.)

แจ้งความต้องการการจัดจ้างงานเสริมหม้อแปลง บ.หันน้อย (F1) ต.บ้านยา อ.หนองหาน โดยให้ ผบ.กฟอ.นท. ดำเนิน

การจัดจ้างงานเสริมหม้อแปลง บ.หันน้อย (F1) ต.บ้านยา อ.หนองหาน ตามพระราชบัญญัติการซื้อจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา56(2) (ข) และตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรคสอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้-

1. เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจาก ผบ.กฟอ.นท. มีทีมงานดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 1 ทีม เพื่อปฏิบัติการปรับปรุงระบบจำหน่ายตามแผนงานที่ได้วางไว้ แต่ด้วยงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นจำนวนมากหากเข้าดำเนินการเองทั้งหมดอาจทำให้แผนงานบางส่วนเกิดความล่าช้า ส่งผลเสียต่อ กฟภ.ได้

2. รายละเอียด ปริมาณงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
	P-TDD02.4-D-NHND0.5437 โครงข่าย 6001124309 (แผนกติดตั้งหม้อแปลง)		
1	กราวด์รีด ขนาด 60*60*5 มม. ยาว 2 เมตร	2.00	แท่ง
2	เหล็กประกับไม้คอน 30*6*760	4.00	ชิ้น
3	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500 มม.	2.00	ท่อน
4	เทคอนกรีตโคนเสา concrete 1/3/5	1.05	cu.m.
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	3.00	ชุด
6	Dropout fuse หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 kV 100 แอมป์ 12 kA อสมมาตร	3.00	ชุด
7	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์	6.00	ชุด
8	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 kVA 3P	1.00	เครื่อง
	P-TDD02.4-DHND0.5437 โครงข่าย 6001124310 (แผนกติดตั้งแรงต่ำ)		
1	เหล็กประกับไม้คอน 30*6*760	1,950.00	เมตร
2	ติดตั้งคอน คอร.100*100*2500 มม.	49.00	ชิ้น
3	เทคอนกรีตโคนเสา concrete 1/3/5	1.00	ชุด
4	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	1.00	ชิ้น
5	Dropout fuse หนึ่งอินชูลเตอร์ 22 kV 100 แอมป์ 12 kA อสมมาตร	6.00	แท่ง
6	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์	13.00	ชุด
7	แร็ค 4*200 มม.(4*8")แบบหลังยื่น	11.00	ชุด
8	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	24.00	ชิ้น
9	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	18.00	ชุด
10	ชุดหลุม- ปักเสา . ขนาด 9 ม.	5.00	ต้น
11	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.10	ก.ม.
	P-TDD02.4-D-NHND0.5437 โครงข่าย 6001124311 (แผนกรื้อถอนแรงต่ำ)		
1	รื้อถอนสายแรงต่ำ ขนาด 50 A	40.00	เมตร
2	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลือย ขนาด 50 A	40.00	เมตร

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโดยเป็นไปตามคำสั่ง กฟภ.ที่ พ.(ม)20/2560 ลง 29 พ.ย. 2560

4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

วงเงินเบิกจ่ายจากงบ งานเสริมหม้อแปลง บ้านหันน้อย ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

- ☐ งบทำการ ศูนย์ต้นทุน.....รหัสบัญชี.....
- ☐ งบลงทุน
- ☒ งานก่อสร้าง/ปรับปรุง WBS..... P-TDD02.4-D-NHND0.5437

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วันทำการ นับตั้งจากวันลงนามในบันทึกอนุมัติจัดจ้างและรับประกันงานจ้างจำนวน ๙๐ วัน

6. วิธีที่จะซื้อ/จ้างพร้อมเหตุผล

ดำเนินการจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดจ้างครั้งนี้เป็นการบริการ ที่มีวงเงินในการจัดจ้างราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

7. ข้อเสนออื่นๆ

7.1 เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่ โดย นายณัฐพงศ์ คำขมภู หน.บ.กฟอ.นท. เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง

7.2 ผู้ควบคุมจัดจ้าง นายวิโรจน์ อุทัยมาต หน.บ.กฟอ.นท.

7.3 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้

	นายอาคม สุทธิบริบาล	หน.บ.กฟอ.นท.	ประธานกรรมการ
	นายสาระยุทธ อริยชาติ	หน.บ.กฟอ.นท.	กรรมการ
	นายชัยณรงค์ คำสุพรหม	หน.กส.กฟอ.นท.	กรรมการ
7.4 ขอแต่งตั้ง	นายณัฐพงศ์ คำขมภู	พช.6 หน.บ.กฟอ.นท.	ผู้รับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข)
ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น ข้อ 1. ถึงข้อ 7. ต่อไป




(นายวิโรจน์ อุทัยมาต)

หน.บ.กฟอ.นท.

เจ้าหน้าที่

วันที่.....

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายสุรัชย์ พรวงศ์เลิศ)

ผจก.กฟอ.นท.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ 13 ก.ค. ๒๕64