



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

ถึง กฟจ.ชก.๒(มลาว)

เลขที่ ฉ.๑ชก.๒(มลาว)(บห) /๒๕๕๘ วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ

อ้างถึง ๑. ตามอนุมัติ ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลาว) ที่ ฉ.๑ชก.๒(มลาว) ^{ฉ.๑๕๕} /๒๕๕๘ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๘

๒. ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๐๑๐๑๕๕๕๕

เรียน ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลาว)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ (SC) จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ FULL LIGHT จากบริษัท เอส.พี.อีเล็คทริก อินดัสตรี จำกัด รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ ดังนี้-

๑. หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งขอส่งแล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี จำนวนครบถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.ชก. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ กฟผ.เคยจัดซื้อใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการส่วนที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป

(นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษ์)

ชจก.(ท) กฟจ.ชก.๒(มลาว)/ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

ก. ๕๕

๘ ๓๑ ๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่...3001072558.....ลว...21 ก.ย...2558...ครั้งที่.....

ตกลงราคา/สอบราคา/ เลขที่.....

คู่สัญญา.....ผู้ผลิต/ประเทศ.....ไทย.....

งบ...ผู้ใช้ไฟสำหรับซื้อพัสดุขาดแคลน...

สำหรับหน่วยงาน....กฟจ.ชก.2(มลว)...

เรียน ผจก.กฟจ.ชก.2(มลว)

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่ ☐ คลังพัสดุ ☐ อื่น ๆ.....เมื่อวันที่..... 8 ต.ค.2558.....

เลขที่ใบส่งของ.....ลงวันที่.....

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่..... 8 ต.ค.2558.....รายละเอียด ดังนี้.-

รายการที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	รวม
(รหัสพัสดุ)		(...เครื่อง...)	บาท . สต	บาท . สต.
1-05-001-0052	หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ	1	120,000 -	120,000 -
	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			
				120,000 -

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่คลังพัสดุ กฟจ.ชก. แล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี และจำนวนถูกต้องตามสัญญา

2. คู่สัญญาได้รับใบสั่งซื้อ/PO พร้อมเงื่อนไข เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2558

3. คู่สัญญาส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 30 วัน คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาแล้วเห็นควรรับของไว้ใช้งาน

4. หมายเลขงาน C-58-D-KK2CS.0207.02.2 บริษัท ซีฟิวอลล์ บ้านม่วง ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....(ประธานกรรมการฯ)

(นายพิระวัฒน์ สุวรรณปักษ์) ชก.(ท)

(ลงชื่อ).....(กรรมการฯ)

(นายมีชัย สิริวิชชัย) ทผ.ปป.

(ลงชื่อ).....(กรรมการฯ)

(นายสมศักดิ์ เพชรนาค) ทผ.กส.

ผค.กฟจ.ชก. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับ

ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.2558

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....