



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ส่งทางระบบสารบรรณฯ สไฟฟ้า สลัม

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ถึง กฟจ.อุดรธานี๒(นิตโย)
เลขที่ จ.๑๑๑.๒(กส.)- วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต กฟส.เพ็ญ
อ้างถึง จ.๑เพ็ญ(กป.)-๔๗๗/๕๙ ลว. ๖ มิ.ย. ๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.อุดรธานี๒(นิตโย)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีต กฟส.เพ็ญ
ตามสัญญาจ้างที่ จ.๑๑๑.๒(บห.)-๐๑/๕๙ ลว. ๑๐ พ.ค. ๕๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วดังนี้

- ๑.ขนาดความกว้าง ๑๕ เมตร ขนาดความยาว ๓๓ เมตร มีขนาด ๔๙๕ ตารางเมตร ตามสัญญา
- ๒.ความหนาได้ ๑๗ เซนติเมตร เกินแบบและลานคอนกรีตเฉลี่ยเพิ่มเชื่อมทางเดินรถยนต์
- ๓.ความแข็งแรงคอนกรีต เป็นคอนกรีตผสมเสร็จ ค่าจากตัวปูนได้ ๒๔๐ ksc
- ๔.ภาพถ่ายตรวจรับงาน
- ๕.รายงานผู้ควบคุมงาน ดำเนินการถูกต้องตามแบบและสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายไพโรจน์ พรหมพุทธร) ประธานกรรมการ
ทผ.กส.กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

(นางฉะอ้อน ผลพิพัฒน์) กรรมการ
ทผ.บง.กฟส.เพ็ญ

(นายวีระชัย ด้วงช่วย) กรรมการ
ทผ.มต.กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

ที่ จ.๑๑๑.๒(กส.) สห

เรียน ผจก.กฟส.เพ็ญ,ทผ.บห.กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปลื้ม สติ)

กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

๖ มิ.ย. ๕๙

กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

— ผจก.กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)

ได้รับทราบ และลงนามเรียบร้อยแล้ว

เพื่อ จดทะเบียนและออกใบ

รับเงิน ๓๖๖๖

กฟจ.๑๑๑.๒(นิตโย)