



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.อด.2(นิตโย)
เลขที่ วันที่ 11 เมษายน 2559
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

เรียน ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย)

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ ฉ.1อด.2(นท)-339/59 ลง. 9 มี.ค.2559 อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบประมาณให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) โดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกในข้อ 1. ผบหน.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด จำกัด จำนวน 23 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 3001129137 ลง. 9 มี.ค.2559 รายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน
1	1010200001	เหล็กประทับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	120
2	1010200004	เหล็กประทับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120	1
3	1030140011	ทิมเบิลเคลวิส สำหรับปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	60
4	1030110000	สเตรนแคลมป์แบบตรอลูมิเนียม 35-70 ต.มม.อลูมิเนียมแกนเหล็ก 35-50 ต.มม	8
5	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404	2,455
6	1020180001	เทปไฟฟ้าพีวีซี.ใช้ภายนอกม้วนขนาด 0.18x19x10,000 มม.มอก.386	179
7	1020180003	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	196
8	1040000000	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	36
9	1040010000	ดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเอาต์ หนึ่งอินชูละเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 8 เคเอ อสมมาตร	30
10	1020330000	สเตอร์รัฟแคลมป์หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รัฟหรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50 มม.	18
11	1020330100	ฮอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม/ทองแดง 25-50ต.มม.	18
12	1020330001	สเตอร์รัฟแคลมป์ หรือเบลแคลมป์ฮอทไลน์	3
13	1020330101	ฮอทไลน์แคลมป์สำหรับสายอลูมิเนียม 50-120	3
14	1020420102	ทางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนมาสำหรับสายอลูมิเนียม	20
15	1020420104	ทางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนมาสำหรับสายอลูมิเนียม	50
16	1020310000	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม	71
17	1020420400	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม	36
18	1040020002	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์	6
19	1040020004	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	18
20	1040020000	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 32-36 แอมป์	3
21	1040020100	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1*400 แอมป์ 500 โวลท์	61
22	1040020006	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 250 แอมป์	27
23	1040000300	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	13

2.2 ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข

2.3 คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุซึ่งถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ. กำหนด

3.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ผู้ขายได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบถ้วนตามจำนวน เป็นพัสดุมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตาม สเปคที่ กฟผ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรรับพัสดุตามรายละเอียด ข้อ 2.1 เข้าบัญชีบนระบบ SAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์) นพ.กส.กฟจ.อด.2(นิตโย)

เรียน นพ., บพ., บป.กฟจ.อด.2 (นิตโย)

เพื่อทราบ - แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

.....
(นายปลื้ม สิทธิ)
นพ.กฟจ.อด.2 (นิตโย)
27 มี.ค. 2559

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธานนท์ พรหมยานนท์) พชง.7 นพ.กฟจ.อด.2(นิตโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ) พชง.5 นพ.กฟจ.อด.2(นิตโย)