



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.อด.2(นิตโย)
เลขที่ วันที่ 20 มกราคม 2559
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

เรียน ผจก.กฟจ.อด.2(นิตโย)

1.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่ จ.1อด.2(นห)-49/59 ลง. 5 ม.ค.2558 อนุมัติให้จัดซื้อหม้อแปลงบผู้ใช้ไฟ/งบโครงการ ให้ กฟจ.อด.2(นิตโย) โดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

2.ข้อเท็จจริง

2.1 ตามบันทึกในข้อ 1. ผบพ.กฟจ.อด.2(นิตโย) ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จาก บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด จำนวน 43 รายการ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ 3001109366 ลง. 5 ม.ค.2558 รายละเอียด ดังนี้.-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน
1	1010100004	สวดเหล็กคัลเลียว 50/7 ค.มม. มอก.404	1,611
2	1010210304	กาวทิมเบิ้ล สำหรับสายอีลโยง 50-95 ค.มม.	39
3	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้ ไร่ป ศัพท์)	246
4	1010110200	สลักเกลียว เอ็ม 16x130 มม.	28
5	1010110202	สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม.	39
6	1010110204	สลักเกลียว เอ็ม 16x300 มม.	76
7	1010110205	สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม.	7
8	1010110206	สลักเกลียว เอ็ม 16x400 มม.	30
9	1010110207	สลักเกลียว เอ็ม 16x450 มม.	1
10	1010130000	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x400 มม.	9
11	1010130001	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x450 มม.	36
12	1010130002	สลักเกลียวหัวกลม เอ็ม 16x500 มม.	3
13	1010180100	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัดรีขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม.เส้นผ่านศูนย์กลางรู 18 มม.มอก.258	426
14	1010180001	นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582	3
15	1010180201	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรู 22 มม.	15
16	1010140003	สลักหัวกลม เอ็ม 16x300 มม.	30
17	1010200004	เหล็กประทับไม้คอน แบบหัวแชน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	13
18	1020180003	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	8
19	1020200000	ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.	13
20	1020300102	พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ค.มม.	113
21	1020310000	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 25-35 ค.มม.	47
22	1020310001	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ค.มม.	47
23	1020320001	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ค.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 2.5-6 ค.มม.	184
24	1020320002	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ค.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทองแดง 16-35 ค.มม.	91
25	1020320003	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ค.มม. สายแยกอลูมิเนียมหรือทอง	50
26	1020330000	สต่อรีฟท์แคลมป์หรือเบดแคลมป์ข้อต่อไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ค.มม.เส้นผ่านศูนย์กลางสต่อรีฟท์หรือเบดอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50 มม.	21
27	1020330100	ข้อต่อไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ค.มม. สายแยก อลูมิเนียม/ทองแดง 25-50 ค.มม.	21
28	1020420101	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 35 ค.มม.	14
29	1020420104	หางปลา เจาะรูตามมาตรฐานเนม่า สำหรับสายอลูมิเนียม 95 ค.มม.	140
30	1020420400	สลักต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับสายอลูมิเนียม ขนาด 50 ค.มม.	63
31	1020440112	เหล็กคอนเนคเตอร์อากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007	15
32	1020310002	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ค.มม.	141

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน
33	1030030000	ลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2)มอก.227	280
34	1030130002	แบริด 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น	73
35	1030140011	ทิมเบลเคลวิส สำหรับปริฟอร์มเข้าปลายสาย	36
36	1040000000	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	24
37	1040000300	ล่อฟ้า 250-500 โวลท์ 2.5-5.0 กิโลแอมป์	72
38	1040010000	ครอบเทอร์มิทิสต์เทอร์โม หนึ่งอินชูละเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 8 เซเอ อสมมาตร	21
39	1040020000	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 32-36 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 0 หรือ 1 หรือ บีเอส 88	7
40	1040020004	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	24
41	1040020100	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	49
42	1040020003	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์ ดิน 43620 เบอร์ 1 หรือ บีเอส 88	18
43	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216	79

2.2 ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตรงตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข

2.3 คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับพัสดุก่อนจำนวนดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุซึ่งถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ. กำหนด

3.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ผู้ขายได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบถ้วนตามจำนวน เป็นพัสดุมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามสเปคที่ กฟผ. กำหนด ดังนั้น จึงเห็นควรรับพัสดุดตามรายละเอียด ข้อ 2.1 เข้าบัญชีบนระบบ SAP และโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์) ขณ.กส.กฟผ.จต.2(นิติโย)

เจียน ทพ., บท. , บป.กฟผ.จต.2 (นิติโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

เพื่อทราบ – แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายธานนท์ พรหมยานนท์) พชง7 ผบ.กฟผ.จต.2(นิติโย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปลื้ม สิทธิ)

(นายไชยยันต์ สุขแสนเจริญ) พชง.5 ผบค.กฟผ.จต.2(นิติโย)

ผจก.กฟผ.จต.2(นิติโย)