



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ฉ.2 ถึง ฝปป.ฉ.2
ที่ ฉ.2 กปบ.(วว.) - วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)
ปี 2560

เรียน อฝ.ปป.ฉ.2 ผ่าน รฝ.ปป.ฉ.2 ๘ มี.ค. ๖๐

1. เรื่องเดิม

ตามแผนโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง ปี 2560-2564 เพื่อใช้แก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้ไฟ และเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย

2. ข้อมูล

กปบ.ฉ.2 มีหน้าที่ในดำเนินการขออนุมัติประมาณการติดตั้ง, รื้อถอน และโยกย้าย อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ในระบบจำหน่าย 22 kV. โดยปัจจุบันได้ดำเนินการขออนุมัติประมาณการติดตั้ง-รื้อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 183 งาน มี กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 33 กฟฟ.

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การก่อสร้างงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 ปี 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย, ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ เรื่องไฟตก-ไฟดับ ในระบบจำหน่าย สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ปิดงานตามระบบ SAP:PS (กส.3) พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามเป้าหมาย จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟฟ. ในสังกัดดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ทั้ง 33 กฟฟ. รายละเอียด ปริมาณงาน และงบประมาณ ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
1	กฟจ.กาฬสินธุ์	13	113,867
2	กฟจ.มหาสารคาม	2	22,324
3	กฟจ.มุกดาหาร	4	35,036
4	กฟจ.ยโสธร	3	75,626
5	กฟจ.ร้อยเอ็ด	13	341,000
6	กฟจ.ศรีสะเกษ	7	158,100
7	กฟจ.อำนาจเจริญ	7	103,589

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
8	กฟจ.อุบลราชธานี	19	421,033
9	กฟอ.กันทรลักษ์	10	192,711
10	กฟอ.เดชอุดม	3	60,058
11	กฟอ.ตระการพืชผล	3	114,753
12	กฟอ.วารินชำราบ	17	251,979
13	กฟอ.สมเด็จพระเจ้า	10	240,465
14	กฟส.กันทรารมย์	2	8,118
15	กฟส.กุดินารายณ์	16	198,513
16	กฟส.เกษตรวิสัย	2	17,518
17	กฟส.โกสุมพิสัย	1	17,388
18	กฟส.ขุนหาญ	1	8,759
19	กฟส.เขมราฐ	3	51,395
20	กฟส.เขื่องใน	1	21,318
21	กฟส.คำชะอี	1	8,759
22	กฟส.น้ำยืน	1	2,211
23	กฟส.บุญศรี	1	8,810
24	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย	2	17,518
25	กฟส.พิบูลมังสาหาร	8	439,278
26	กฟส.โพนทอง	7	130,841
27	กฟส.ม่วงสามสิบ	5	62,143
28	กฟส.มหาชนะชัย	1	21,318
29	กฟส.ยางตลาด	6	216,022
30	กฟส.ราชสีห์	5	57,509
31	กฟส.วาปีปทุม	2	176,065
32	กฟส.สุวรรณภูมิ	3	95,703
33	กฟส.อุทุมพรพิสัย	4	47,748
รวม		183	3,737,475

3.2 ให้ ผงป.กช.ฉ.2 บันทึกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานตามรายละเอียด ข้อ 3.1

3.3 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ให้แต่ละ กฟฟ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามประมาณการในแต่ละ
หมายเลขงาน (WBS) (เอกสารแนบ 1)

3.4 ให้แต่ละ กฟฟ. เร่งรัด การเบิก ค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละงาน (ตาม
หมายเลขงาน WBS – เอกสารแนบ 1)

3.5 ให้ กฟฟ. เร่งรัดการดำเนินการตามงานประมาณ และเร่งดำเนินการปิดงาน กส.3 พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามแผนงานที่ได้กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ อนุมัติ ต่อไป


(นายสุรศักดิ์/เพ็งแป้น)
อก.ปป.ฉ.2
30 พ.ค. 2560

ที่ ฉ.2 กฟฟ.(อว)- ๔๔4๔ /๒๕๖๐
เรียน อส.ปป.ฉ.2, อส.บพ.ฉ.2, อส.ว.ฉ.2, อส.บช.ฉ.2, อส.ปป.ฉ.2
อส.บุญ.ฉ.2, อส.ชช.ฉ.2
ผจก.กฟฟ. ชั้น 1-3, ผจก.กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)
อส.ปป.(ฉ.๒) - 5 ส.ย. 2560

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คณ.
1	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA03)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1220/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5001	กฟจ.กส.	สถานีอนามัยหนองโพน	8,759
2	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA03)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1212/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5002	กฟจ.กส.	สนง. เทศบาล ต.หนองสอ	8,759
3	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1221/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5003	กฟจ.กส.	วัดบึงระชาภิรม #1	8,759
4	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1222/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5004	กฟจ.กส.	วัดบึงระชาภิรม #2	8,759
5	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1223/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5005	กฟจ.กส.	โซ้วรูบสีโน้	8,759
6	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1224/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5006	กฟจ.กส.	ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร	8,759
7	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1225/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5007	กฟจ.กส.	โซ้วรูบสีซุซ #1	8,759
8	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1218/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5008	กฟจ.กส.	โซ้วรูบสีซุซ #2	8,759
9	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1208/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5009	กฟจ.กส.	ร.ร.โคกศรี	8,759
10	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA07)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1209/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5010	กฟจ.กส.	ปั๊มนชลล์	8,759
11	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1200/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5011	กฟจ.กส.	ประชาสุขสันติ	8,759
12	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1210/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5012	กฟจ.กส.	วัดกลาง	8,759
13	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1211/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5013	กฟจ.กส.	ศรีสถิตย์กร	8,759
14	ติดตั้ง SF6	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1092/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MHK0.4001	กฟจ.มค.	หน้าร้านสารคามฝั่งบรค	11,162
15	ติดตั้ง SF6	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1093/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MHK0.4002	กฟจ.มค.	สี่แยกศาลากลาง หน้า สนง.ส	11,162
16	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB01)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1216/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5001	กฟจ.มท.	บាយพาสคำชะอี	8,759
17	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB04)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1217/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5002	กฟจ.มท.	วัดสระพังทอง	8,759
18	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB04)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1207/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5003	กฟจ.มท.	ร.ร.บ้านหนองเม็ก	8,759
19	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB05)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1219/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5004	กฟจ.มท.	ร.ร.บ้านแก่งน้ำ	8,759
20	ติดตั้ง SF6 RCS 2 ชุด	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1088/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.4001	กฟจ.ยส.	แยก บ.ดอนมะยาง	34,506
21	ติดตั้ง SF6 RCS	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1089/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.4002	กฟจ.ยส.	หน้า สนง.กฟจ.ยส.	19,802
22	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR.	ณ.2 กปน.(วจ.)-	1426/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.5001	กฟจ.ยส.	สี่แยก บ.พนัส	21,318
23	ติดตั้ง SF6 (REAS-07)	ณ.2 กปน.(วจ.)-	938/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4001	กฟจ.รอ.	ร้านโอเคชัย	14,702
24	รื้อถอน SF6 (REAS-07/1) จุด A	ณ.2 กปน.(วจ.)-	3814/59	27-ก.ย.-59	P-TDD01.3-E-ROED0.4002	กฟจ.รอ.	หน้าขอนแก่น	4244
25	รื้อถอน DS (REAS-19) และติดตั้ง SF6 แทน จุด B	ณ.2 กปน.(วจ.)-	3815/59	27-ก.ย.-59	P-TDD01.3-E-ROED0.4003	กฟจ.รอ.	ปากทางค่ายพล ร.6	16226
26	รื้อถอน SF6 บนหนองบัวรอง จุด F นำมาติดตั้งที่จุด E แทน DF	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1705/60	24-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4004	กฟจ.รอ.	บ้านดอนทวาย	14,115
27	รื้อถอน SF6 RCS บนสุขขานวน จุด G นำมาติดตั้งที่จุด H	ณ.2 กปน.(คพ.)-	1706/60	24-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4005	กฟจ.รอ.	บ.เชียงน้อย	18,369

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่	ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
28	ติดตั้งสวิตช์ในหมัด (REU05)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1457/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4006	กฟจ.รอ.	เสา #307 โรงสีข้าวสนทราย	4,059
29	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KSW09)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1213/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5001	กฟจ.รอ.	วัดป่าศรีอุดมกลาง	8,759
30	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (REA02)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1257/60		23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5002	กฟจ.รอ.	อบต.เมืองน้อย	8,759
31	ติดตั้ง Switching Cap. 1500KVAR. (REA04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1435/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5003	กฟจ.รอ.	ร.ร.บ้านหมื่น	78,083
32	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (REA07)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1214/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5004	กฟจ.รอ.	ธ.กสิกรไทย	8,759
33	ติดตั้ง Switching Cap. 1500KVAR. (REA09)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1438/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5005	กฟจ.รอ.	ตลาดกลางสินค้าเกษตร	78,083
34	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (REU05)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1215/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5006	กฟจ.รอ.	ปั๊มน้ำศาลเจ้าเก็ก	8,759
35	ติดตั้ง Switching Cap. 1500KVAR. (REU05)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1441/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5007	กฟจ.รอ.	ไก่อ่างบ้านสวน	78,083
36	ติดตั้งรีโกลสเซอร์ (SJA10)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	153/60		6-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.3002	กฟจ.ศก.	เสา #84 วงจรล่าง	63,472
37	ติดตั้ง SF6 (SJA01)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	579/60		14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4001	กฟจ.ศก.	หน้าร้านประเสริฐสมัย	14,702
38	ติดตั้ง SF6 (SJA07)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	580/60		14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4002	กฟจ.ศก.	หน้าร้านอาหารบ้านสวน	14,702
39	ติดตั้ง SF6 (SJA12)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	577/60			P-TDD01.3-E-SJKD0.4003	กฟจ.ศก.	บ.เพียรงาม	14,702
40	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(วว.)-	578/60		14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4004	กฟจ.ศก.	หลัง ว.การอาชีพสตรีสะเกษ	14,357
41	ติดตั้ง SF6 (SJA9S-03)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	937/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4005	กฟจ.ศก.	ร.ร.ไกรภักดีฯ	14,702
42	รีดออน Switching Cap. 1500KVAR. (SJA10C-01) - SJA02	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1126/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.5001	กฟจ.ศก.	สภอ.วังหิน	21,463
43	ติดตั้ง SF6 RCS (ANAO6) จุด K	ฉ.2 กปน.(วพ.)-	499/60		1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.4001	กฟจ.อจ.	สี่แยก จ.กสิกรไทย	13,130
44	ติดตั้งสวิตช์ในหมัด (ANA02) จุด J	ฉ.2 กปน.(วพ.)-	508/60		1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.4002	กฟจ.อจ.	สี่แยกบายพาสไป อ.เขมราฐ	2,908
45	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1501/59		19-เม.ย.-59	P-TDD01.3-E-ANCD0.4003	กฟจ.อจ.	หน้าไปรษณีย์	14,693
46	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KEA10)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1256/60		23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5001	กฟจ.อจ.	อบต.โคกสาร	8,759
47	รีดออน Switching Cap. 1500KVAR. ANA07C-01 (ANAO6)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1436/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5002	กฟจ.อจ.	ห้วยละโอ	21,463
48	รีดออน Switching Cap. 1500KVAR. KEA10C-01 (KEA10)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1439/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5003	กฟจ.อจ.	บ.นาสีดา	21,318
49	รีดออน Switching Cap. 1500KVAR. TPP06C-01 (TPP06)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1442/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5004	กฟจ.อจ.	สนง. กฟย.พนา	21,318
50	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ UBA02R-01	ฉ.2 กปน.(วว.)-	403/60		30-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.3001	กฟจ.อบ.	ห้างวัดคงหัวยอด 700 ม.	84,480
51	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ UBA06R-01	ฉ.2 กปน.(วว.)-	495/60		6-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.3002	กฟจ.อบ.	ห้างสถานีวิทยุภาค 2 1.2 กม.	99,380
52	รีดออน SF6 RCS (UBA4S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แขน (สลัก UBB10S-07)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	936/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4001	กฟจ.อบ.	ปากทาง บ.ขามใหญ่	14,841
53	รีดออน SF6 RCS (UBA4S-04) และติดตั้ง SF6 RCS แขน (สลัก UBB4S-93)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	995/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4002	กฟจ.อบ.	สามแยก บ.ตำแย	14,841
54	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA4S-99) (สลัก UBA1S-03)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	992/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4003	กฟจ.อบ.	ช.ชยางกูร 42	14,471
55	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA1S-03) (สลัก UBA4S-99)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	991/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4004	กฟจ.อบ.	บ.ตำแย	14,471

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คน.
56	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA5S-02) (สลับ UBA4S-03)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	990/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4005	กฟง.อบ.	ธ.กรุงไทยดอนกลาง	14,471
57	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA4S-03) (สลับ UBA5S-02)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1113/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4006	กฟง.อบ.	ปากทาง คลังอาวุธ	14,471
58	รื้อถอน SF6 RCS (UBA7S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA12S-14)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1013/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4007	กฟง.อบ.	สามแยก บ.ใต้แย	14,841
59	รื้อถอน SF6 RCS (UBA12S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ WRA3S-07)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	955/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4008	กฟง.อบ.	หน้าสุสาน	14,841
60	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA12S-94) (สลับ WRA1S-93)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	952/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4009	กฟง.อบ.	หน้า ร.ร.เขายาเรศ	14,471
61	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (WRA1S-93) (สลับ UBA12S-94)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	951/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4010	กฟง.อบ.	ปากทาง บ.จวนใหญ่	14,471
62	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBC4S-04) (สลับ UBC1S-82)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	950/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4011	กฟง.อบ.	ข้างขึ้นพรัล	14,471
63	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBC1S-82) (สลับ UBC4S-04)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	989/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4012	กฟง.อบ.	แยกคงอยู่ฝั่ง	14,471
64	รื้อถอน SF6 RCS (UBC4S-05) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ ANA3S-95)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	949/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4013	กฟง.อบ.	แยกคงอยู่ฝั่ง	14,841
65	รื้อถอน SF6 RCS (WRA10S-08) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA5S-08)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	942/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4016	กฟง.อบ.	หน้าวัดสุทัศน์	14,841
66	รื้อถอน SF6 RCS (UBC05S-04) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBB02S-80)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1762/60	28-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4017	กฟง.อบ.	หน้า ร.ร.บ้านท่าบ่อ	14,841
67	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBA09)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1255/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.5001	กฟง.อบ.	การคหะฯ	8,759
68	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBA09)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1253/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.5002	กฟง.อบ.	บ.นาควาย	8,759
69	พาดสายปรับปรุงระบบจำหน่าย (KTR10)	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	509/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4001	กฟอ.กล.	สี่แยกการช่าง	34,970
70	ติดตั้ง SF6 RCS (KTR10)	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	505/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4002	กฟอ.กล.	สี่แยกการช่าง	13,130
71	ย้ายจุดติดตั้ง DS (KTRBS-88)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1011/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4003	กฟอ.กล.	หน้า ร.พ.โนนคูณ	6,325
72	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 (KTR9S-13) ไม่ติดตั้งแทน DS (KTR6S-15)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1012/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4004	กฟอ.กล.	แทน DS (KTR6S-15)	18,638
73	ย้ายจุดติดตั้ง DS (KTR6S-15) ไม่ติดตั้งแทน SF6 (KTR9S-13)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1010/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4005	กฟอ.กล.	แทน SF6 (KTR9S-13)	6,325
74	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1279/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5001	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านก้นดม #1	8,810
75	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1276/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5002	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านก้นดม #2	8,810
76	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1275/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5003	กฟอ.กล.	วัดไผ่ล้อม	8,810
77	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KTR05)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1262/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5004	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านโนนสูง	8,810
78	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (KTR08)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1261/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5005	กฟอ.กล.	บ้านเสียว	78,083
79	ติดตั้ง SF6 RCS 2 ชุด (DEA3,4,6,8)	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	540/60	9-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.4001	กฟอ.ดอ.	หน้า สฟพ.ดอ. ฟัดเตอร์ 3,4,6	46,418
80	รื้อถอน SF6 RCS และติดตั้ง DS ทดแทน	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1090/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.4002	กฟอ.ดอ.	บ.นาถ่วงเหนือ	4,990
81	รื้อถอน Fixed Capa.600kVAR จุด A และติดตั้ง Fixed Capa.300kVAR จุด B	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1383/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.5001	กฟอ.ดอ.	เสา #507 บ.โนนเสียว (DEA3	8,650
82	ย้ายจุดติดตั้งรีดลเซอร์ TPR8R-01	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1111/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.3001	กฟอ.ดม.	หลังบ้านฯชัยบุรี	84,480
83	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KEA04)	ฉ.2 กปน.(ว.)-	1408/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.5001	กฟอ.ดม.	หน้า ร.ร.โพธิ์ทราย	8,810

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
84	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. (TPP10C-01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1128/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.5002	กฟอ.ตผ.	สุวรรณนครการ	21,463
85	ติดตั้ง SF6 RCS (UBB7 ขึ้นบน)	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1091/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4001	กฟอ.วรส.	หน้า บ.ศรีรัง	17,622
86	รื้อถอน SF6 RCS (UBB10S-07) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (เปลี่ยน UBA4S-02)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	996/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4002	กฟอ.วรส.	ร.ร.โคกสมบุญ	14,841
87	รื้อถอน SF6 RCS (UBB4S-93) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (เปลี่ยน UBA4S-04)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	994/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4003	กฟอ.วรส.	ตลาดแม่ลิ้มไต้ยง	14,841
88	รื้อถอน SF6 RCS (WBA3S-07) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (เปลี่ยน UBA12S-02)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	954/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4004	กฟอ.วรส.	สามแยก รสพ.	14,841
89	รื้อถอน SF6 RCS (UBB02S-80) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (เปลี่ยน UBC05S-04)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1761/60	28-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4005	กฟอ.วรส.	หน้า มทบ.22	14,841
90	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB02)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1409/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5001	กฟอ.วรส.	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	8,810
91	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1410/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5002	กฟอ.วรส.	สภามติบุตติ	8,810
92	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1411/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5003	กฟอ.วรส.	หน้า ม.อุบล#1	8,810
93	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1413/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5004	กฟอ.วรส.	หน้า ม.อุบล#2	8,810
94	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB07)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1415/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5005	กฟอ.วรส.	ศูนย์อนามัย เขต 7 #1	8,810
95	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB07)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1416/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5006	กฟอ.วรส.	ศูนย์อนามัย เขต 7 #2	8,810
96	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1387/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5007	กฟอ.วรส.	โรงเรียนอัสสัมชัญ	8,810
97	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1390/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5008	กฟอ.วรส.	ร.ร.บ้านโนนโพน	8,810
98	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1391/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5009	กฟอ.วรส.	ข้าง สบง.กฟอ.วรส.	8,810
99	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1392/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5010	กฟอ.วรส.	ร.ร.บ้านคอนสาย	8,810
100	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1393/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5011	กฟอ.วรส.	ตลาดชุมชนโนนผึ้ง	8,810
101	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (WRA02)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1394/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5012	กฟอ.วรส.	ร.ร.บ้านหนองไฮ	78,083
102	ติดตั้ง SF6 RCS (F6) จุด J	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1196/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4001	กฟอ.สตจ.	ตรงข้ามโรงเรียนพิชญผล	13,685
103	รื้อถอน DS และติดตั้ง SF6 RCS (Tie line SDA4-SDA6) จุด K	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1198/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4002	กฟอ.สตจ.	สี่แยกหัวฝั่ง	14,296
104	ติดตั้ง SF6 (F4) จุด L	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1197/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4003	กฟอ.สตจ.	หน้า สบง.หัวฝั่ง	13,863
105	รื้อถอน SF6 (SDA6S-04) ต่อตรง จุด I	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1199/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4004	กฟอ.สตจ.	บ.ไพรงาม	4,508
106	ติดตั้ง SF6 จุด H (SDA06)	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1250/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4005	กฟอ.สตจ.	หน้าโรงบ่ง #382	11,162
107	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1418/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5001	กฟอ.สตจ.	บึงวิทยายาลัย	8,810
108	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1420/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5002	กฟอ.สตจ.	โรงสีข้าวตม.เกษตร	8,810
109	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1421/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5003	กฟอ.สตจ.	วัดธรรมนิมิตการณ	8,810
110	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1422/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5004	กฟอ.สตจ.	โลตัสสมเด็จ	78,438
111	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1428/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5005	กฟอ.สตจ.	วัดหนองบางเหนือ	78,083

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่	ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
112	ติดตั้งสวิตช์เบมัต (WRA06)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1459/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KTMD0.4001	กฟส.กร.	หน้าชุมชนสายโทรศัพท์	4,059
113	ติดตั้งสวิตช์เบมัต (WRA06)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1458/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KTMD0.4002	กฟส.กร.	บ้านฯ พัทธ	4,059
114	รื้อถอน SF6 และติดตั้งรีโกลสเซอร์แทน (F5) จุด B	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1193/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.3001	กฟส.กฉ.	ก่อน บ.สามขา	46,294
115	รื้อถอนรีโกลสเซอร์และติดตั้ง SF6 แทน (F3) จุด A	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1192/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4001	กฟส.กฉ.	ร.ร.หนองสูง	24,100
116	ติดตั้ง SF6 (F5) จุด D	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1194/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4002	กฟส.กฉ.	บ.สามขา	11,162
117	รื้อถอน D/F และติดตั้ง SF6 แทน (Tie line PTN5-SDA3) จุด E	ฉ.2 กปน.(คพ.)-	1195/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4003	กฟส.กฉ.	ร.ร.บ้านจันทน์ราษฎร์บำรุง	11,849
118	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1444/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5001	กฟส.กฉ.	บ.ดงมัน	8,759
119	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1447/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5002	กฟส.กฉ.	บ้านป่าตพ.	8,759
120	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1448/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5003	กฟส.กฉ.	โซ่รุ้งโคโยตี้	8,759
121	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1449/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5004	กฟส.กฉ.	ตรงข้ามโซ่รุ้งโคโยตี้	8,759
122	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1450/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5005	กฟส.กฉ.	สถานีอนามัยหนองเมือ	8,759
123	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1451/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5006	กฟส.กฉ.	โรงเรียนแสงชัย	8,759
124	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1453/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5007	กฟส.กฉ.	สถานีอนามัยบ้านโคกปูน	8,759
125	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1454/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5008	กฟส.กฉ.	สุตาภรณ์	8,759
126	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1659/60		19-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5009	กฟส.กฉ.	วัดราษฎร์นิคม	8,759
127	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1455/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5010	กฟส.กฉ.	ร.ร. นกขามวิทยา	8,759
128	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1713/60		25-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5011	กฟส.กฉ.	วัดคงพลกสิม	8,759
129	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1712/60		25-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5012	กฟส.กฉ.	วัดชัยคำฝ้าย	8,759
130	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KSW01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1251/60		23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KWSD0.5001	กฟส.กษ.	หมู่บ้านฉลองชัย #1	8,759
131	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KSW01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1252/60		23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KWSD0.5002	กฟส.กษ.	หมู่บ้านฉลองชัย #2	8,759
132	ติดตั้ง SF6 RCS (MK805)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	939/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KSPD0.4001	กฟส.กฟส.	บ.หนองบอน	17,388
133	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KUK04)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1398/60		29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KHND0.5001	กฟส.ชท.	อมรเทพไฮเทล	8,759
134	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KEA07)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1399/60		29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5001	กฟส.ชท.	ตู่ยามตำรวจทางหลวง	8,759
135	รื้อถอน Switching Cap. 1200kVAR. KEA4C-01 (KEA4)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1431/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5002	กฟส.ชท.	บ.นาเจริญ	21,318
136	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. KEA07C-01	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1396/60		4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5003	กฟส.ชท.	KEA07C-01	21,318
137	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. KNIO2C-01 (KNIO2)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1260/60		24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KNID0.5001	กฟส.ชท.	หน้า รพ.เชื่องเงิน	21,318
138	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB05)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1254/60		23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCED0.5001	กฟส.คช.	บ้านฯ ปตท.	8,759
139	รื้อถอน Fixed Cap. 300kVAR. (NVU01)	ฉ.2 กปน.(วจ.)-	1456/60		4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-NVUD0.5001	กฟส.นยท.	บ.เกษตรสมบูรณ์	2,211

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่	ถว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
140	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (DEA06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1429/60		4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-BTRD0.5001	กฟส.บช.	โรงสีข้าวแหลมทอง	8,810
141	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PYP07)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1461/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PYKD0.5001	กฟส.พภ.	บ้านป่าตพ.	8,759
142	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PYP07)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1460/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PYKD0.5002	กฟส.พภ.	วัดราษฎร์ประชาสามัคคี	8,759
143	ย้ายจุดติดตั้งรีaktorเซอร์ SIA04R-01	ฉ.2 กปน.(จว.)-	278/60		23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3001	กฟส.พมท.	บึงอ่าง	99,380
144	ติดตั้งรีaktorเซอร์แบบ D/F (SIA04F-16)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	155/60		10-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3002	กฟส.พมท.	โลน ผาแต้ม	65,252
145	ย้ายจุดติดตั้งรีaktorเซอร์ SIA04R-02	ฉ.2 กปน.(จว.)-	277/60		23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3003	กฟส.พมท.	เสา #131 เขยผาแต้ม	98,214
146	รีaktorรีaktorเซอร์ SIA05R-01	ฉ.2 กปน.(จว.)-	276/60		23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3004	กฟส.พมท.	สิรินธรรม	22,561
147	ติดตั้งรีaktorเซอร์แบบ D/F (SIA06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	279/60		23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3005	กฟส.พมท.	บ.ดอนม่วง	65,252
148	ติดตั้งรีaktorเซอร์แบบ (SIA04)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	154/60		10-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.4001	กฟส.พมท.	เสา #167 ก้อนทางเข้าแก่งตะ	4,059
149	ติดตั้ง Switching Cap. 1200kVAR. (SIA07)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1433/60		3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.5001	กฟส.พมท.	ร.ร.บ้านดอนก่อ	75,801
150	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB02)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1401/60		29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.5002	กฟส.พมท.	ศูนย์ควบคุมไฟฟ้า	8,759
151	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1404/60		29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5002	กฟส.พทง.	แยก ว.อุดร	8,759
152	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1406/60		29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5004	กฟส.พทง.	ตรงข้าม สบง.ที่ดิน	8,759
153	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1116/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5005	กฟส.พทง.	ร.ร.บ้านกตาดลงบึงวิทยา	8,810
154	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1156/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5006	กฟส.พทง.	สถานีอนามัย บ.โคกกลาง	8,810
155	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1155/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5007	กฟส.พทง.	วัดเฉลิมราช	8,810
156	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1154/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5008	กฟส.พทง.	ไปรษณีย์ อ.หนองพอก	8,810
157	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1127/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTH0.5009	กฟส.พทง.	บ้านป่าตพ.	78,083
158	รีaktor SF6 RCS (UBA12S-14) และติดตั้ง SF6 RCS แบบ (สลับ UBA7S-02)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	956/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4001	กฟส.มสส.	บ.หนองยอ	14,841
159	รีaktor SF6 RCS (ANA3S-95) และติดตั้ง SF6 RCS แบบ (สลับ UBC4S-05)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	946/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4002	กฟส.มสส.	สำนักงานสงฆ์ ภาค 10	14,841
160	รีaktor SF6 RCS (UBA5S-08) และติดตั้ง SF6 RCS แบบ (สลับ WBA10S-08)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	941/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4003	กฟส.มสส.	บ.สมบุรณ์	14,841
161	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KNI05)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1153/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.5001	กฟส.มสส.	ร.ร.บ้านหนองฮาง	8,810
162	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KNI05)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1145/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.5002	กฟส.มสส.	ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง	8,810
163	รีaktor Switching Cap. 1500kVAR.	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1424/60		4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-MCCD0.5001	กฟส.มช.	บ.ศิวัน	21,318
164	ย้าย SF6 (KLA6S-10)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1087/60		16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-VTL0.4001	กฟส.ยต.	บ.หนองอูม	13,882
165	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (CYN05)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1152/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-VTL0.5001	กฟส.ยต.	หน้า สภอ.ยางตลาด	8,810
166	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (CYN05)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1151/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-VTL0.5002	กฟส.ยต.	วิทยาลัยประมงฯ	78,083
167	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA07)	ฉ.2 กปน.(จว.)-	1150/60		17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-VTL0.5003	กฟส.ยต.	วัดป่าสันติธรรม	8,810

[illegible]