




โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ฉ.๒ กส.(บค.) ๑๑๗๕ ๒๕๖๐
ชื่อผู้รับ นายปราณีต อึ้งสกุล
ชื่อผู้ส่ง
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ - ๕ เม.ย. ๒๕๖๐
ตำแหน่ง อก.บล.ฉ.๒
ตำแหน่ง (นางอรสา สุภานุรักษ์,
นางจุระดี ศรัทธาการแทน ผอ.กส)

กฟจ.ภาพสินธุ์ ขอส่งรายงานข้อมูลการบริการประชาชนหลังการขายตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ในหัวข้อที่ ผบค.กส. เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในระบบ SAP-ISU ให้กับ ผธต.กบล.ฉ.๒สรุป รายงานให้ รผก.(ภ.๒) ทราบต่อไป

 - ๕ เม.ย. ๒๕๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.
 กฟผ...กาฬสินธุ์.....แผนก.....บริการลูกค้า.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)						
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส						
- เขตเมือง	100%					
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		57	143	47		
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		0	0	0		
- นอกเขตเมือง	100%					
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		116	127	136		
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		0	0	0		

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	
3.2.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมไม่เกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ (ราย) เกิน 55 วันทำการ (ราย)	100%	2 0	2 0	0 0		
3.3 ระยะเวลาคงทนของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือ ร้องเรียน						
3.3.1 การโอนผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลง หลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 15 วันทำการ (ราย) เกิน 15 วันทำการ (ราย)	100%	5 0	8 0	8 0		
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 3 วันทำการ (ราย) เกิน 3 วันทำการ (ราย)	100%	56 0		158 0		

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2	
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส						
- เขตเมือง	100%					
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		0	0	1		
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		0	0	0		
- นอกเขตเมือง	100%					
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		0	0	0		
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		2	2	0		รอตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)						
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน 250 เควีเอ	100%					
ภายใน 35 วันทำการ (ราย)		0	0	1		
เกิน 35 วันทำการ (ราย)		0	0	0		