



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กมต. ถึง ผมบ.
เลขที่ กมต.(บห.) ๔๕๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณและจัดสรรให้แต่ละ กฟข. สำหรับใช้ในการจัดหาพัสดุเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลน
เรียน อผ.มบ. ผ่าน รผ.มบ.(ส)

๑. เรื่องเดิม

กฟน.๑ , กฟน.๒ , กฟฉ.๑ และ กฟต.๒ มีหนังสือถึง กมต. แจ้งความต้องการใช้งานและเร่งรัดให้จัดซื้อสายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลีเอทิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ขนาด ๒x๖ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในภาวะขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสืองบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ งานจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง สำหรับจ่ายและงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาสายทองแดง ขนาด ๒x๖ ตร.มม. จำนวน ๒,๐๐๒,๑๐๐ เมตร วงเงินรวม ๗๒,๔๗๖,๐๒๐.- บาท และขนาดสาย ๒x๑๐ ตร.มม. จำนวน ๔,๗๓๕,๔๐๐ เมตร วงเงินรวม ๒๗๗,๙๖๗,๙๘๐.- บาท (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ จากการตรวจสอบสถานะพัสดุคลัง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) พบว่าสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. และสายขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. เริ่มเกิดภาวะขาดแคลน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑ สายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๑๖,๖๘๓ เมตร มีความต้องการสำหรับงานให้บริการลูกค้าในกรณีติดตั้งใหม่ และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง เดือนละประมาณ ๒๒๙,๒๐๐ เมตรต่อเดือน (ติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ๑๔๒,๒๐๐ เมตรต่อเดือน งานปรับปรุง ๘๗,๐๐๐ เมตรต่อเดือน) ดังนั้นสามารถใช้งานสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ได้ประมาณ ๓.๑๓ เดือน โดยคาดว่าจะไม่มีสายทองแดงสำหรับใช้งานประมาณต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และหากชะลองานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง สามารถใช้งานได้ประมาณ ๕.๐๔ เดือน แต่เมื่อตรวจสอบสถานะคลังรายเขตพบว่า กฟฉ.๒ , กฟฉ.๓ , กฟต.๒ และ กฟต. ๓ มีสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. เหลือใช้ไม่เกิน ๓ เดือน (เอกสารแนบ ๓)

รหัสพัสดุ	รายการ	คลังทั่วประเทศ	ใช้งานต่อเดือน	ใช้งานได้ (เดือน)
๑๐๒๐๐๔๐๕๐๐	สายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม.	๗๑๖,๖๘๓	๒๒๙,๒๐๐	๓.๑๓

ข้อมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ , หน่วยนับ : เมตร

๒.๒.๒ สายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๒,๐๙๔ เมตร มีความต้องการสำหรับงานให้บริการลูกค้าในกรณีติดตั้งใหม่ และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง เดือนละประมาณ ๒๕๒,๓๐๐ เมตรต่อเดือน (ติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ๒๐๗,๓๐๐ เมตรต่อเดือน งานปรับปรุง ๔๕,๐๐๐ เมตรต่อเดือน) ดังนั้นสามารถใช้งานสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ได้ประมาณ ๒.๖๖ เดือน โดยคาดว่าจะไม่มีสายทองแดงสำหรับใช้งานประมาณกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และหากชะลองานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง จะสามารถใช้งานได้ประมาณ ๓.๒๔ เดือน แต่เมื่อตรวจสอบสถานะคลังรายเขตพบว่า กฟฉ.๒ กฟฉ.๓

รหัสพัสดุ	รายการ	คงคลังทั่วประเทศ	ใช้งานต่อเดือน	ใช้งานได้ (เดือน)
๑๐๒๐๐๘๐๕๐๑	สายทองแดงขนาด ๒x๑๐๐ ตร.มม.	๖๗๒,๐๔๔	๒๕๒,๓๐๐	๒.๖๖

ข้อมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ , หน่วยนับ : เมตร

๒.๓ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อท้ายหนังสือ กวผ.(วต.๒) ๑๕๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้จัดสรรและกระจายงบประมาณลงทุนปี ๒๕๖๐ เพื่อจัดซื้อสายทองแดงเข้า มีเตอร์ ขนาด ๒x๑๐๐ ตร.มม. ให้แต่ละ กฟช. จำนวน ๓,๑๔๒,๘๐๐ เมตร วงเงิน ๒๓๐,๖๖๐,๗๒๑.- บาท (เอกสารแนบ ๔) เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลน โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินดังนี้

๒.๓.๑ ปัจจุบันเบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น ๑,๗๙,๔๘๑,๘๐๑.- บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๓๐,๖๗๘,๙๒๐.- บาท คืบหน้า ๙๗,๗๖๐.- บาท คงเหลือหลังคืบหน้า ๓๐,๕๘๑,๑๖๑.- บาท (เอกสารแนบ ๕)

๒.๓.๒ จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณพบว่า มีบาง กฟฟ. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุอย่างอื่นนอกจากสายทองแดงขนาด ๒x๑๐๐ ตร.มม. วงเงินรวม ๑๑,๓๓๒,๖๐๐/- บาท ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อสายทองแดงตามที่จัดสรรงบประมาณให้ โดยสาเหตุที่แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการซื้อพัสดุอย่างอื่น นอกจากสายทองแดงขนาด ๒x๑๐๐ ตร.มม. นั้น จากการตรวจสอบของ กฟช. (เอกสารแนบ ๖) พบว่า สาเหตุเกิดจากการที่ไม่มีพัสดุคงคลัง และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับงานติดตั้งมีเตอร์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ เพราะมีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันข้อร้องเรียน และไม่เกิดผลเสียหายต่อ กฟผ. จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอใช้งบประมาณสำหรับการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐๐ ตร.มม. นำไปใช้ในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนอย่างอื่น เพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของ กฟผ. (เอกสารแนบ ๗)

งบจัดหามีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับจ่าย ปี ๒๕๖๐ (I-๖๐-X-POPBG.๑๔)					
เขต	การไฟฟ้า	งบประมาณ (บาท)	เขต	การไฟฟ้า	งบประมาณ (บาท)
กฟน.๒	กฟจ.พิษณุโลก	๔๔๘,๐๐๐.-	กฟผ.๒	กฟจ.ศรีสะเกษ	๓๖๔,๐๐๐.-
กฟน.๓	กฟจ.อุทัยธานี	๒๒๑,๐๐๐.-		กฟจ.ยโสธร	๘๒๕,๕๗๐.-
	กฟอ.โคกสำโรง	๓๖๕,๐๐๐.-		กฟจ.มหาสารคาม	๓,๐๕๔,๓๕๐.-
กฟฉ.๑	กฟอ.บ้านไผ่	๘๔,๐๐๐.-		กฟอ.กันทรลักษ์	๗๒๘,๐๐๐.-
กฟฉ.๓	กฟอ.นครราชสีมา ๒	๒๓,๒๕๐.-		กฟอ.เดชอุดม	๔๔๖,๘๐๐.-
กฟภ.๑	กฟอ.ลาดหลุมแก้ว	๓๒๑,๓๐๐.-		กฟอ.ตระการพืชผล	๑๖๘,๐๐๐.-
กฟภ.๓	กฟอ.บ้านโป่ง	๗๐,๐๐๐.-		กฟจ.กาฬสินธุ์	๑๖๘,๐๐๐.-
กฟต.๑	กฟจ.ชุมพร	๒๒๒,๐๐๐.-		กฟจ.ร้อยเอ็ด	๗๗๐,๐๐๐.-
กฟต.๒	กฟจ.พังงา	๑๒๐,๐๐๐.-		กฟจ.มุกดาหาร	๑๕๓,๕๐๐.-
	กฟจ.ภูเก็ต	๕๔๖,๐๐๐.-		กฟจ.อำนาจเจริญ	๕๖๐,๐๐๐.-
กฟต.๓	กฟจ.สตูล	๕๔๖,๒๒๐.-		กฟอ.เสลภูมิ	๕๐๔,๐๐๐.-
				กฟอ.สมเด็จ	๓๓๖,๐๐๐.-
รวมงบประมาณ ๙,๖๐๙,๐๐๐.- บาท					

งบปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมีเตอร์ ปี ๒๕๖๐ (I-๖๐-X-POPBG.MC)					
เขต	การไฟฟ้า	งบประมาณ (บาท)	เขต	การไฟฟ้า	งบประมาณ (บาท)
กฟน.๒	กฟจ.สุโขทัย	๒๒๔,๐๐๐.-	กฟภ.๓	กฟจ.สมุทรสาคร	๓๖๘,๖๐๐.-
กฟน.๓	กฟจ.สิงห์บุรี	๓๓๖,๐๐๐.-		กฟอ.บ้านโป่ง	๗๐,๐๐๐.-
กฟฉ.๒	กฟจ.ศรีสะเกษ	๒๑๘,๔๐๐.-	กฟต.๑	กฟจ.ชุมพร	๒๒๔,๐๐๐.-
	กฟจ.มหาสารคาม	๒๒๔,๐๐๐.-	กฟต.๓	กฟอ.หาดใหญ่	๙๐,๖๐๐.-
	กฟอ.เสลภูมิ	๒๒๔,๐๐๐.-			

๒.๔ กมต. มีหนังสือที่ กมต.(บพ.) ๔๖๒๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เชิญ ผวจ.(ภ.๑-๔) กว. กปง. กพร. กจต. กจน. กบญ.ทุกเขต กบล.ทุกเขต และ กคพ.๑-๔ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานบริหารจัดการระบบมิเตอร์ปี ๒๕๖๒ และติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ (เอกสารแนบ ๘) โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับปัญหาสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ขาดแคลน และแนวทางในการแก้ปัญหาโดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๔.๑ กจต. ชี้แจงแผนการจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ตามข้อ ๒.๔ (งบประมาณปี ๒๕๖๑) โดยคาดการณ์สามารถจัดซื้อและผู้ผลิตจะจัดส่งสายทองแดงเข้าคลังงวดแรกได้ประมาณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากเกิดปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับ การขอให้ใช้เกณฑ์ราคาร่วมกับเกณฑ์อื่น (Price Performance) รวมถึงการพิจารณาให้สนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ จึงทำให้ต้องมีการแก้ไข TOR ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่ากำหนด

๒.๔.๒ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสายทองแดง ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรให้ กมต. นำเสนอเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้แก่ กฟช. เพื่อนำไปจัดซื้อสายทองแดง ๒x๖ ตร.มม. ในระหว่างช่วงที่รอการจัดหาจาก กจต.

๒.๕ รพท.(ป) ได้เชิญ รพท.(อ) และส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสายทองแดงขาดแคลน ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ อาคาร LED โดย กจต. ชี้แจงว่าเนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีแนวโน้มคาดว่าจะสามารถจัดหาแล้วเสร็จและมีของสำหรับใช้งานประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจากระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ กฟภ. ไม่มีสายทองแดงสำหรับให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีติดตั้งใหม่ อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียน และ กฟภ. ต้องสูญเสียรายได้จากการขายไฟฟ้า ดังนั้น รพท.(ป) จึงมีข้อสั่งการให้ กมต. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการจัดหาสายทองแดงในภาวะขาดแคลนให้กับ กฟช. เฉพาะงานติดตั้งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ โดยให้ชะลองานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (เฉพาะกรณีที่ต้องมีการใช้สายทองแดง) ทั้งนี้เพื่อให้มีของเพียงพอต่อการใช้งานในระหว่างที่รอกจต. จัดหา

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก กจต. สามารถจัดหาสายทองแดงได้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสายทองแดงในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. และมีนาคม ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ทำให้ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ทำให้เกิดการร้องเรียน และ กฟภ. ต้องสูญเสียรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสายทองแดงให้แก่ กฟช. ตามปริมาณความต้องการใช้งานต่อเดือนในระหว่างที่รอกจต. จัดหา โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณดังนี้

๓.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม.

(๑) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องจัดสรรสายไฟฟ้าให้แก่ กฟช. เพิ่มจำนวนทั้งสิ้น ๗๔๑,๖๐๐ เมตร (เอกสารแนบ ๙) ดังนี้

เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)
กฟน.๑	๔๖,๓๐๐	กฟฉ.๑	๑๐๐,๗๐๐	กฟภ.๑	๒๓,๔๐๐	กฟต.๑	๐
กฟน.๒	๕๐,๓๐๐	กฟฉ.๒	๑๕๖,๐๐๐	กฟภ.๒	๒,๐๐๐	กฟต.๒	๔๕,๔๐๐
กฟน.๓	๐	กฟฉ.๓	๑๑๗,๒๐๐	กฟภ.๓	๓๕,๐๐๐	กฟต.๓	๗๗,๓๐๐
รวม					๗๔๑,๖๐๐ เมตร		

(๒) ตรวจสอบรายการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ที่แต่ละ กฟข. จัดซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่า โดยส่วนมากแต่ละเขต สามารถจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ได้ใน ราคาเมตรละ ๕๖.- บาท (เอกสารแนบ ๗)

(๓) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาและเป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลน เห็นควรกระจายงบประมาณจำนวน ๔๑,๕๒๙,๖๐๐.- บาทให้แต่ละ กฟข. ดำเนินการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม. ดังนี้

เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)
กฟน.๑	๒,๕๐๒,๘๐๐.-	กฟน.๑	๕,๖๓๙,๒๐๐.-	กฟก.๑	๑,๑๙๘,๔๐๐.-	กฟต.๑	๐.-
กฟน.๒	๒,๘๑๖,๘๐๐.-	กฟน.๒	๑๐,๙๗๖,๐๐๐.-	กฟก.๒	๑๑๒,๐๐๐.-	กฟต.๒	๕,๓๕๖,๔๐๐.-
กฟน.๓	๐.-	กฟน.๓	๖,๕๖๓,๒๐๐.-	กฟก.๓	๑,๙๖๐,๐๐๐.-	กฟต.๓	๔,๓๒๘,๘๐๐.-
รวม	๔๑,๕๒๙,๖๐๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)						

๓.๑.๒ การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม.

(๑) จากข้อเท็จจริงตามข้อ ๒.๓.๑ และ ๒.๓.๒ มีงบประมาณคงเหลือในการจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. จำนวน ๓๐,๕๘๑,๑๖๑.- บาท และต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. จำนวน ๑๑,๓๓๒,๖๐๐.- บาท เพิ่มเติม เนื่องจากแต่ละ กฟข. ได้มีการนำงบประมาณดังกล่าวไปจัดซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นนอกจากสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลน ดังนั้นจึงมีงบประมาณในการจัดหาสายขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ทั้งหมด ๔๑,๙๑๓,๗๖๑.- บาท ซึ่งสามารถจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ได้ประมาณ ๕๒๓,๙๒๒ เมตร (ราคาประมาณการ ๘๐.- บาทต่อเมตร)

(๒) เมื่อพิจารณาจากจำนวนสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. คงคลัง และงบประมาณที่จัดสรรเพิ่ม จะมีจำนวนสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๖,๐๒๑ เมตร ซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ ๕.๗๗ เดือน (ความต้องการใช้งานกรณีผู้ซื้อใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ๒๐๗,๓๐๐ เมตรต่อเดือน)

(๓) ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึงตุลาคม ๒๕๖๒ ต้องจัดสรรสายไฟฟ้าให้แต่ละ กฟข. เพิ่มจำนวนทั้งสิ้น ๘๘๘,๐๐๐ เมตร (เอกสารแนบ ๘) ดังนี้

เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)	เขต	จำนวน (เมตร)
กฟน.๑	๘๘,๔๐๐	กฟน.๑	๔๑,๙๐๐	กฟก.๑	๑๗๒,๕๐๐	กฟต.๑	๓,๗๐๐
กฟน.๒	๔๑,๔๐๐	กฟน.๒	๖๖,๖๐๐	กฟก.๒	๒๕๙,๘๐๐	กฟต.๒	๑๑๓,๔๐๐
กฟน.๓	๓๖,๒๐๐	กฟน.๓	๐	กฟก.๓	๔๐,๓๐๐	กฟต.๓	๒๕,๓๐๐
รวม	๘๘๘,๐๐๐ เมตร						

(๔) ตรวจสอบรายการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ที่แต่ละ กฟข. จัดซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๖๑ พบว่าแต่ละเขต โดยส่วนมากสามารถจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ได้ในราคาเมตรละ ๘๐.- บาท (เอกสารแนบ ๕)

(๕) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเพื่อเป็นการบรรเทาภาวะขาดแคลน เห็นควรกระจายงบประมาณจำนวน ๗๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาทให้แต่ละ กฟข. ดำเนินการจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ดังนี้

เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)	เขต	วงเงิน (บาท)
กฟน.๑	๗,๐๗๒,๐๐๐.-	กฟน.๑	๓,๓๕๖,๐๐๐.-	กฟก.๑	๑๓,๘๐๐,๐๐๐.-	กฟต.๑	๒๙๖,๐๐๐.-
กฟน.๒	๓,๓๑๒,๐๐๐.-	กฟน.๒	๕,๓๒๘,๐๐๐.-	กฟก.๒	๒๐,๗๘๔,๐๐๐.-	กฟต.๒	๘,๙๕๖,๐๐๐.-
กฟน.๓	๒,๘๗๖,๐๐๐.-	กฟน.๓	๐.-	กฟก.๓	๐.-	กฟต.๓	๐.-

๓.๒ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา Overstock จากการซื้อซ้ำ เนื่องจาก กจต. ได้ดำเนินการจัดหาสายทองแดงขนาด ๒x๖ ตร.มม.และ ๒x๑๐ ตร.มม. ตามงบประมาณปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ รวมถึงลดผลกระทบด้านการใช้งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการจัดสรรครั้งนี้เป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูง จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๒.๑ กรณีที่ กจต. สามารถจัดซื้อสายทองแดงได้ก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ หรือจัดหาได้เรียบร้อยแล้ว และในขณะเดียวกัน กฟช. ยังไม่สามารถจัดซื้อสายทองแดง เห็นควรให้แต่ละ กฟช. ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ยังไม่เริ่มดำเนินการขออนุมัติจัดหา หรือประกาศแผน) โอนงบประมาณคืนกลับให้ กปง. เพื่อนำไปใช้ในงานเร่งด่วนอื่น ๆ ต่อไป

๓.๒.๒ ให้ กมต. ร่วมกับ กวม. นำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาสายทองแดงกรณีขาดแคลนดังกล่าว ไปพิจารณาปรับลดจำนวนการจัดซื้อสายทองแดงของแผนจัดหาประจำปีต่อไป

๔. ข้อเสนอ

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนอันเนื่องมาจากสายทองแดงเกิดภาวะขาดแคลน และเพื่อให้มีพัสดุเพียงพอต่อการดำเนินงานพร้อมทั้งสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง ลดปัญหาการร้องเรียน และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรขออนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๓,๙๐๒,๒๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการจัดหาสายทองแดง และหรือพัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตั้งให้ผู้ไฟฟ้ารายใหม่ ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ งบประมาณสำหรับการจัดหาสายทองแดงทีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ขนาด ๒x๖ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ ในวงเงิน ๔๑,๕๒๙,๖๐๐.- บาท (สี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อ ๓.๑.๑ (๓)

๔.๑.๒ งบประมาณสำหรับการจัดหาสายทองแดงทีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ ในวงเงิน ๗๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามข้อ ๓.๑.๒ (๕)

๔.๑.๓ งบประมาณสำหรับการจัดหาสายทองแดงทีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี ขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ๖๐๐ โวลท์ วงเงิน ๑๑,๓๓๒,๖๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) กรณี นำงบประมาณจัดซื้อสายทองแดงขนาด ๒x๑๐ ตร.มม. ไปใช้ในการจัดซื้อพัสดุขาดแคลนอย่างอื่น เพื่อสามารถให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าและไม่กระทบต่อการดำเนินงาน ตามข้อ ๒.๓.๒

๔.๒ ให้ กปง. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวตามข้อ ๔.๑ ให้แต่ละ กฟช. ตามข้อ ๓.๑.๑(๓) , ๓.๑.๒(๕) และ ๒.๓.๒ พร้อมดำเนินการกำหนดหมายเลขงาน (WBS) และบันทึกงบประมาณ

๔.๓ ให้ กบญ. กฟฟ. และหรือหน่วยงานที่ อช. มอบหมายดำเนินการจัดซื้อสายทองแดงเข้ามิเตอร์ และ/หรือพัสดุขาดแคลนใน วงเงิน ๑๒๓,๙๐๒,๒๐๐.- บาท ตามข้อ ๔.๑.๑, ๔.๑.๒ และ ๔.๑.๓ ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช ๒๕๖๐


๔.๔ ให้ทุกหน่วยงานตามข้อ ๔.๓ เร่งดำเนินการจัดซื้อ พร้อมเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ และรายงานผลการจัดซื้อ และการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวส่งให้ กปง. กมต. และ กวม. เป็นประจำภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

๔.๕ ให้แต่ละ กฟช. ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โอนงบประมาณตามข้อ ๔.๑.๑ และ ๔.๑.๒ (ยกเว้น ๔.๑.๓) คืนกลับให้ กปง. ในกรณีที่ กจต. ดำเนินการจัดหาสายทองแดงได้เรียบร้อยแล้ว

๔.๖ ให้ กจต. ร่วมด้วย กฟช. พิจารณารับเข้าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในแผนงานที่...

๔.๗ ให้แต่ละ กฟช. ชะลองานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (กรณีต้องใช้สายทองแดงในการดำเนินงาน) จนกว่า กจต. จะสามารถจัดหาสายทองแดงได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอ รผก.(ป) เพื่อพิจารณานำเรียน ผวก. เพื่ออนุมัติตามข้อ ๔.๑ - ๔.๗ ต่อไป



(นายนิยห์ กิจเดลา)
ผู้อำนวยการกองมิเตอร์