



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ฉ.2 ถึง ฝปบ.ฉ.2
ที่ ฉ.2 กปบ.(วว.) - วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1)
ปี 2560

เรียน อฝ.ปบ.ฉ.2 ผ่าน รฝ.ปบ.ฉ.2 ๑ มี.ค. ๖๐

1. เรื่องเดิม

ตามแผนโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ระหว่าง ปี 2560-2564 เพื่อใช้แก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้ไฟ และเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย

2. ข้อมูล

กปบ.ฉ.2 มีหน้าที่ในดำเนินการขออนุมัติประมาณการติดตั้ง, รื้อถอน และโยกย้าย อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ในระบบจำหน่าย 22 kV. โดยปัจจุบันได้ดำเนินการอนุมัติประมาณการติดตั้ง-รื้อถอน อุปกรณ์ดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 183 งาน มี กฟฟ. ที่เกี่ยวข้องจำนวน 33 กฟฟ.

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การก่อสร้างงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 ปี 2560 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย, ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ เรื่องไฟตก-ไฟดับ ในระบบจำหน่าย สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ ปิดงานตามระบบ SAP:PS (กส.3) พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามเป้าหมาย จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟฟ. ในสังกัดดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 1 (คพจ.1) ทั้ง 33 กฟฟ. รายละเอียด ปริมาณงาน และงบประมาณ ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
1	กฟจ.กาฬสินธุ์	13	113,867
2	กฟจ.มหาสารคาม	2	22,324
3	กฟจ.มุกดาหาร	4	35,036
4	กฟจ.ยโสธร	3	75,626
5	กฟจ.ร้อยเอ็ด	13	341,000
6	กฟจ.ศรีสะเกษ	7	158,100
7	กฟจ.อำนาจเจริญ	7	103,589

ที่	การไฟฟ้า	จำนวน (งาน)	คชน. ตามประมาณการ (บาท)
8	กฟจ.อุบลราชธานี	19	421,033
9	กฟอ.กันทรลักษ์	10	192,711
10	กฟอ.เดชอุดม	3	60,058
11	กฟอ.ตระการพืชผล	3	114,753
12	กฟอ.วารินชำราบ	17	251,979
13	กฟอ.สมเด็จพระเจ้า	10	240,465
14	กฟส.กันทรารมย์	2	8,118
15	กฟส.กุกินารายณ์	16	198,513
16	กฟส.เกษตรวิสัย	2	17,518
17	กฟส.โกสุมพิสัย	1	17,388
18	กฟส.ขุนหาญ	1	8,759
19	กฟส.เขมราฐ	3	51,395
20	กฟส.เขื่องใน	1	21,318
21	กฟส.คำชะอี	1	8,759
22	กฟส.น้ำยืน	1	2,211
23	กฟส.บุญศรี	1	8,810
24	กฟส.พยัคฆภูมิพิสัย	2	17,518
25	กฟส.พิบูลมังสาหาร	8	439,278
26	กฟส.โพนทอง	7	130,841
27	กฟส.ม่วงสามสิบ	5	62,143
28	กฟส.มหาชนะชัย	1	21,318
29	กฟส.ยางตลาด	6	216,022
30	กฟส.ราชโกล	5	57,509
31	กฟส.วาปีปทุม	2	176,065
32	กฟส.สุวรรณภูมิ	3	95,703
33	กฟส.อุทุมพรพิสัย	4	47,748
รวม		183	3,737,475


3.2 ให้ ผงป.กชช.ฉ.2 บันทึกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานตามรายละเอียด ข้อ 3.1

3.3 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ให้แต่ละ กฟฟ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามประมาณการในแต่ละ
หมายเลขงาน (WBS) (เอกสารแนบ 1)

3.4 ให้แต่ละ กฟฟ. เร่งรัด การเบิก ค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละงาน (ตาม
หมายเลขงาน WBS – เอกสารแนบ 1)


3.5 ให้ กฟฟ. เร่งรัดการดำเนินการตามงานประมาณ และเร่งดำเนินการปิดงาน กส.3 พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินตามแผนงานที่ได้กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ อนุมัติ ต่อไป


(นายสุรศักดิ์/เพ็งแป้น)
อก.ปป.ฉ.2
30 พ.ค. 2560

ที่ ฉ.2 กษ(อว)- 2242 /2560
เรียน อส.ปป.ฉ.2, อส.บพ.ฉ.2, อก.ว.ฉ.2, อก.บข.ฉ.2, อก.ปป.ฉ.2
อก.บญ.ฉ.2, อก.ชช.ฉ.2
ผจก.กฟฟ. ชั้น 1-3, ผจก.กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายณัฐวรณ์ อัครรุ่งเรืองกุล)
อส.ปป.ฉ.๒ - 5 ส.ย. 2560

สรุปงานประมาณการปี 2560

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ	เลขที่	ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
1	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA03)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1220/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5001	กฟจ.กส.	สถานีอนามัยหนองโพน	8,759
2	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA03)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1212/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5002	กฟจ.กส.	สนง. เทศบาล ต.หนองสอ	8,759
3	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1221/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5003	กฟจ.กส.	วัดประชานิยม #1	8,759
4	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1222/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5004	กฟจ.กส.	วัดประชานิยม #2	8,759
5	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1223/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5005	กฟจ.กส.	โซว์รูมฮิโน	8,759
6	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1224/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5006	กฟจ.กส.	ตลาดกลางผลิตผลการเกษตร	8,759
7	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1225/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5007	กฟจ.กส.	โซว์รูมฮิซุซุ #1	8,759
8	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1218/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5008	กฟจ.กส.	โซว์รูมฮิซุซุ #2	8,759
9	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA06)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1208/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5009	กฟจ.กส.	ร.ร.โคกศรี	8,759
10	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA07)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1209/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5010	กฟจ.กส.	ป้อมเซลล์	8,759
11	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1200/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5011	กฟจ.กส.	ประชาสุขสันติ	8,759
12	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1210/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5012	กฟจ.กส.	วัดกลาง	8,759
13	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA11)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1211/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KLSD0.5013	กฟจ.กส.	คริสตจักร	8,759
14	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1092/60		16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MHKD0.4001	กฟจ.มค.	หน้าร้านสารคามผ้าเบรก	11,162
15	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1093/60		16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MHKD0.4002	กฟจ.มค.	สี่แยกศาลากลาง หน้า สนง.ส	11,162
16	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB01)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1216/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5001	กฟจ.มท.	บายพาสคำชะอี	8,759
17	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1217/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5002	กฟจ.มท.	วัดสระพังทอง	8,759
18	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB04)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1207/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5003	กฟจ.มท.	ร.ร.บ้านหนองแอก	8,759
19	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB05)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1219/60		21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MDHD0.5004	กฟจ.มท.	ร.ร.บ้านแก่นเต่า	8,759
20	ติดตั้ง SF6 RCS 2 ชุด	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1088/60		16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.4001	กฟจ.ยส.	แยก บ.ดอนมะยาง	34,506
21	ติดตั้ง SF6 RCS	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1089/60		16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.4002	กฟจ.ยส.	หน้า สนง.กฟจ.ยส.	19,802
22	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR.	ฉ.2 กปน.(วว.)-	1426/60		4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-YSTD0.5001	กฟจ.ยส.	สี่แยก บ.พนัส	21,318
23	ติดตั้ง SF6 (REA7S-07)	ฉ.2 กปน.(วว.)-	938/60		9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4001	กฟจ.รอ.	ร้านโอโณทัย	14,702
24	รื้อถอน SF6 (REA9S-07/1) จุด A	ฉ.2 กปน.(วว.)-	3814/59		27-ก.ย.-59	P-TDD01.3-E-ROED0.4002	กฟจ.รอ.	หน้าซอนต้า	4244
25	รื้อถอน DS (REA9S-19) และติดตั้ง SF6 แทน จุด B	ฉ.2 กปน.(วว.)-	3815/59		27-ก.ย.-59	P-TDD01.3-E-ROED0.4003	กฟจ.รอ.	ปากทางค่ายพล ร.6	16226
26	รื้อถอน SF6 บ.หนองบัวรอง จุด F นำมาติดตั้งที่จุด E แทน DF	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1705/60		24-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4004	กฟจ.รอ.	บ้านดอนหวาย	14,115
27	รื้อถอน SF6 RCS บ.คุยขนวน จุด G นำมาติดตั้งที่จุด H	ฉ.2 กปน.(คฟ.)-	1706/60		24-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4005	กฟจ.รอ.	บ.เขื่อนน้อย	18,369

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
28	ติดตั้งสวิตช์ไบเมต (REU05)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1457/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.4006	กฟจ.รอ.	เสา #307 โรงสีข้าวสนธยา	4,059
29	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KSW09)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1213/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5001	กฟจ.รอ.	วัดป่าศรีดอนกลาง	8,759
30	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (REA02)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1257/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5002	กฟจ.รอ.	อบต.เมืองน้อย	8,759
31	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (REA04)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1435/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5003	กฟจ.รอ.	ร.ร.บ้านหมูนัน	78,083
32	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (REA07)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1214/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5004	กฟจ.รอ.	ธ.กสิกรไทย	8,759
33	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (REA09)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1438/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5005	กฟจ.รอ.	ตลาดกลางสินค้าเกษตร	78,083
34	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (REU05)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1215/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5006	กฟจ.รอ.	ปั้มาคาลเท็กซ์	8,759
35	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (REU05)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1441/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ROED0.5007	กฟจ.รอ.	ไก่อ่างบ้านสวน	78,083
36	ติดตั้งรีโกลสเซอร์ (SJA10)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 153/60	6-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.3002	กฟจ.ศก.	เสา #84 วงจรล่าง	63,472
37	ติดตั้ง SF6 (SJA01)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 579/60	14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4001	กฟจ.ศก.	หน้าร้านประเสริฐสมัย	14,702
38	ติดตั้ง SF6 (SJA07)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 580/60	14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4002	กฟจ.ศก.	หน้าร้านอาหารบ้านสวน	14,702
39	ติดตั้ง SF6 (SJA12)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 577/60		P-TDD01.3-E-SJKD0.4003	กฟจ.ศก.	บ.เพียรงาม	14,702
40	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(ว.)- 578/60	14-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4004	กฟจ.ศก.	หลัง ว.การอาชีพศรีสะเกษ	14,357
41	ติดตั้ง SF6 (SJA9S-03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 937/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.4005	กฟจ.ศก.	ร.ร.ไกรภักดี	14,702
42	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. (SJA10C-01) - SJA02	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1126/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SJKD0.5001	กฟจ.ศก.	สภอ.วังหิน	21,463
43	ติดตั้ง SF6 RCS (ANA06) จุด K	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 499/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.4001	กฟจ.อจ.	สี่แยก ธ.กสิกรไทย	13,130
44	ติดตั้งสวิตช์ไบเมต (ANA02) จุด J	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 508/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.4002	กฟจ.อจ.	สี่แยกบายพาสไป อ.เขมราฐ	2,908
45	ติดตั้ง SF6	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1501/59	19-เม.ย.-59	P-TDD01.3-E-ANCD0.4003	กฟจ.อจ.	หน้าไปรษณีย์	14,693
46	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KEA10)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1256/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5001	กฟจ.อจ.	อบต.โคกสาร	8,759
47	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. ANA07C-01 (ANA06)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1436/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5002	กฟจ.อจ.	ห้วยละโอ	21,463
48	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. KEA10C-01 (KEA10)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1439/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5003	กฟจ.อจ.	บ.นาสีดา	21,318
49	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. TPP06C-01 (TPP06)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1442/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-ANCD0.5004	กฟจ.อจ.	สนง. กพย.พนา	21,318
50	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ UBA02R-01	ฉ.2 กปน.(ว.)- 403/60	30-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.3001	กฟจ.อบ.	ห่างวัดดงหัวยอด 700 ม.	84,480
51	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ UBA06R-01	ฉ.2 กปน.(ว.)- 495/60	6-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.3002	กฟจ.อบ.	ห่างสถานีวิทยุภาค 2 1.2 กม.	99,380
52	รื้อถอน SF6 RCS (UBA4S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBB10S-07)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 936/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4001	กฟจ.อบ.	ปากทาง บ.ขามใหญ่	14,841
53	รื้อถอน SF6 RCS (UBA4S-04) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBB4S-93)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 995/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4002	กฟจ.อบ.	สามแยก บ.ตำแย	14,841
54	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA4S-99) (สลับ UBA1S-03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 992/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4003	กฟจ.อบ.	ข.ชยางกูร 42	14,471
55	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA1S-03) (สลับ UBA4S-99)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 991/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4004	กฟจ.อบ.	บ.ตำแย	14,471

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
56	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA5S-02) (สลับ UBA4S-03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 990/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4005	กฟจ.อบ.	ธ.กรุงเทพธนกลาง	14,471
57	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA4S-03) (สลับ UBA5S-02)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1113/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4006	กฟจ.อบ.	ปากทาง คลังอาวุธ	14,471
58	รื้อถอน SF6 RCS (UBA7S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA12S-14)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1013/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4007	กฟจ.อบ.	สามแยก บ.คำแย	14,841
59	รื้อถอน SF6 RCS (UBA12S-02) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ WRA3S-07)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 955/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4008	กฟจ.อบ.	หน้าสุสาน	14,841
60	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBA12S-94) (สลับ WRA1S-93)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 952/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4009	กฟจ.อบ.	หน้า ร.ร.เขาวเรศ	14,471
61	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (WRA1S-93) (สลับ UBA12S-94)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 951/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4010	กฟจ.อบ.	ปากทาง บ.ขามใหญ่	14,471
62	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBC4S-04) (สลับ UBC1S-82)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 950/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4011	กฟจ.อบ.	ข้างเขื่อนทรล	14,471
63	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 RCS (UBC1S-82) (สลับ UBC4S-04)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 989/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4012	กฟจ.อบ.	แยกทองผู่	14,471
64	รื้อถอน SF6 RCS (UBC4S-05) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ ANA3S-95)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 949/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4013	กฟจ.อบ.	แยกทองผู่	14,841
65	รื้อถอน SF6 RCS (WRA10S-08) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA5S-08)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 942/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4016	กฟจ.อบ.	หน้าวัดสุทัศน์	14,841
66	รื้อถอน SF6 RCS (UBC05S-04) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBB02S-80)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1762/60	28-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.4017	กฟจ.อบ.	หน้า ร.ร.บ้านท่าบ่อ	14,841
67	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (UBA09)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1255/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.5001	กฟจ.อบ.	การเคหะฯ	8,759
68	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (UBA09)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1253/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-UBND0.5002	กฟจ.อบ.	บ.นาควาย	8,759
69	พาดสายปรับปรุงระบบจำหน่าย (KTR10)	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 509/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4001	กฟอ.กล.	สี่แยกการช่าง	34,970
70	ติดตั้ง SF6 RCS (KTR10)	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 505/60	1-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4002	กฟอ.กล.	สี่แยกการช่าง	13,130
71	ย้ายจุดติดตั้ง DS (KTR8S-88)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1011/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4003	กฟอ.กล.	หน้า ร.พ.โนนคูณ	6,325
72	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 (KTR9S-13) ไปติดตั้งแทน DS (KTR6S-15)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1012/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4004	กฟอ.กล.	แทน DS (KTR6S-15)	18,638
73	ย้ายจุดติดตั้ง DS (KTR6S-15) ไปติดตั้งแทน SF6 (KTR9S-13)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1010/60	10-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.4005	กฟอ.กล.	แทน SF6 (KTR9S-13)	6,325
74	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1279/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5001	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านกันตม #1	8,810
75	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1276/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5002	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านกันตม #2	8,810
76	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KTR03)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1275/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5003	กฟอ.กล.	วัดไทรคุด	8,810
77	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KTR05)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1262/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5004	กฟอ.กล.	ร.ร.บ้านโนนสูง	8,810
78	ติดตั้ง Switching Cap. 1500KVAR. (KTR08)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1261/60	24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KTLD0.5005	กฟอ.กล.	บ้านเสียว	78,083
79	ติดตั้ง SF6 RCS 2 ชุด (DEA3,4,6,8)	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 540/60	9-ก.พ.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.4001	กฟอ.ดอ.	หน้า สฟฟ.ดอ. ฟีดเดอร์ 3,4,6	46,418
80	รื้อถอน SF6 RCS และติดตั้ง DS ทดแทน	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1090/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.4002	กฟอ.ดอ.	บ.นาสว่างเหนือ	4,990
81	รื้อถอน Fixed Capa.600KVAR จุด A และติดตั้ง Fixed Capa.300KVAR จุด B	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1383/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-DUDD0.5001	กฟอ.ดอ.	เสา #507 บ.โนนเลียง (DEA3	8,650
82	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลสเซอร์ TPP8R-01	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1111/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.3001	กฟอ.ตม.	หลังปั๊มาชัยบูรณ์	84,480
83	ติดตั้ง Fixed Cap. 300KVAR. (KEA04)	ฉ.2 กปน.(ว.)- 1408/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.5001	กฟอ.ตม.	หน้า ร.ร.โพธิ์โพรา	8,810

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ เลขที่ ลว.	วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
84	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. (TPP10C-01)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1128/60	17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-TPPD0.5002	กฟอ.ตผ.	สุวรรณตระการ	21,463
85	ติดตั้ง SF6 RCS (UBB7 ชั้นบน)	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1091/60	16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4001	กฟอ.วรช.	หน้า บ.ศิริรัง	17,622
86	รื้อถอน SF6 RCS (UBB10S-07) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA4S-02)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 996/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4002	กฟอ.วรช.	ร.ร.โคกสมบูรณ์	14,841
87	รื้อถอน SF6 RCS (UBB4S-93) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA4S-04)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 994/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4003	กฟอ.วรช.	ตลาดแม่กิมเตี้ย	14,841
88	รื้อถอน SF6 RCS (WRA3S-07) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA12S-02)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 954/60	9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4004	กฟอ.วรช.	สามแยก รสพ.	14,841
89	รื้อถอน SF6 RCS (UBB02S-80) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBC05S-04)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1761/60	28-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.4005	กฟอ.วรช.	หน้า มทบ.22	14,841
90	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB02)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1409/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5001	กฟอ.วรช.	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	8,810
91	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1410/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5002	กฟอ.วรช.	สภายุติพิศ	8,810
92	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1411/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5003	กฟอ.วรช.	หน้า ม.อุบล#1	8,810
93	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB06)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1413/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5004	กฟอ.วรช.	หน้า ม.อุบล#2	8,810
94	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB07)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1415/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5005	กฟอ.วรช.	ศูนย์อนามัย เขต 7 #1	8,810
95	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB07)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1416/60	3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5006	กฟอ.วรช.	ศูนย์อนามัย เขต 7 #2	8,810
96	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1387/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5007	กฟอ.วรช.	โรงสีข้าวอุบลลิน	8,810
97	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1390/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5008	กฟอ.วรช.	ร.ร.บ้านโนนโพน	8,810
98	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1391/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5009	กฟอ.วรช.	ข้าง สนง.กฟอ.วรช.	8,810
99	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1392/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5010	กฟอ.วรช.	ร.ร.บ้านคอนสาย	8,810
100	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB08)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1393/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5011	กฟอ.วรช.	ตลาดชุมชนโนนผึ้ง	8,810
101	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (WRA02)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1394/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-WCHD0.5012	กฟอ.วรช.	ร.ร.บ้านหนองไฮ	78,083
102	ติดตั้ง SF6 RCS (F6) จุด J	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1196/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4001	กฟอ.สตจ.	ตรงข้ามเจียยังพิชผล	13,685
103	รื้อถอน DS และติดตั้ง SF6 RCS (Tie line SDA4-SDA6) จุด K	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1198/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4002	กฟอ.สตจ.	สี่แยกห้วยผึ้ง	14,296
104	ติดตั้ง SF6 (F4) จุด L	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1197/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4003	กฟอ.สตจ.	หน้า สนง.ห้วยผึ้ง	13,863
105	รื้อถอน SF6 (SDA6S-04) ต่อตรง จุด I	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1199/60	21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4004	กฟอ.สตจ.	บ.โพรงงาม	4,508
106	ติดตั้ง SF6 จุด H (SDA06)	ฉ.2 กปน.(คฟ.)- 1250/60	23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.4005	กฟอ.สตจ.	หน้าโรงแป้ง #382	11,162
107	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1418/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5001	กฟอ.สตจ.	ปั้มวิทยายอยล์	8,810
108	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1420/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5002	กฟอ.สตจ.	โรงสีข้าวตั้งเกษตร	8,810
109	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1421/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5003	กฟอ.สตจ.	วัดธรรมมีการาม	8,810
110	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1422/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5004	กฟอ.สตจ.	โลตัสสมเด็จ	78,438
111	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (SDA05)	ฉ.2 กปน.(วว.)- 1428/60	4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-SDJD0.5005	กฟอ.สตจ.	วัดหนองยางเหนือ	78,083

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ เลขที่ ลว. วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
112	ติดตั้งสวิตช์ใบมีด (WRA06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1459/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KTMD0.4001	กฟส.กร.	หน้าชุมสายโทรศัพท์	4,059
113	ติดตั้งสวิตช์ใบมีด (WRA06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1458/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KTMD0.4002	กฟส.กร.	ปั๊มา พื	4,059
114	รื้อถอน SF6 และติดตั้งรีโกลสเซอร์แทน (F5) จุด B	ฉ.2 กปบ.(คฟ.)- 1193/60 21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.3001	กฟส.กฉ.	ก่อน บ.สามขา	46,294
115	รื้อถอนรีโกลสเซอร์และติดตั้ง SF6 แทน (F3) จุด A	ฉ.2 กปบ.(คฟ.)- 1192/60 21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4001	กฟส.กฉ.	ร.ร.หนองสูง	24,100
116	ติดตั้ง SF6 (F5) จุด D	ฉ.2 กปบ.(คฟ.)- 1194/60 21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4002	กฟส.กฉ.	บ.สามขา	11,162
117	รื้อถอน D/F และติดตั้ง SF6 แทน (Tie line PTN5-SDA3) จุด E	ฉ.2 กปบ.(คฟ.)- 1195/60 21-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.4003	กฟส.กฉ.	ร.ร.บ้านจานแล่นราษฎร์บำรุง	11,849
118	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1444/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5001	กฟส.กฉ.	บ.ดงมัน	8,759
119	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1447/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5002	กฟส.กฉ.	ปั๊มาปตท.	8,759
120	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1448/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5003	กฟส.กฉ.	โซว์รูมโตโยต้า	8,759
121	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1449/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5004	กฟส.กฉ.	ตรงข้ามโซว์รูมโตโยต้า	8,759
122	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1450/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5005	กฟส.กฉ.	สถานีอนามัยหนองผือ	8,759
123	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1451/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5006	กฟส.กฉ.	โรงแรมแสงชัย	8,759
124	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1453/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5007	กฟส.กฉ.	สถานีอนามัยบ้านไค่นุ่น	8,759
125	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1454/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5008	กฟส.กฉ.	สุตาออลฟ	8,759
126	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1659/60 19-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5009	กฟส.กฉ.	วัดราษฎร์นิคม	8,759
127	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (SDA03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1455/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5010	กฟส.กฉ.	ร.ร.นาขามวิทยา	8,759
128	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1713/60 25-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5011	กฟส.กฉ.	วัดดงหลักสิม	8,759
129	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1712/60 25-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KCND0.5012	กฟส.กฉ.	ทวีชัยค้าฝ้าย	8,759
130	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KSW01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1251/60 23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KWSD0.5001	กฟส.กษ.	หมู่บ้านฉลองชัย #1	8,759
131	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KSW01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1252/60 23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KWSD0.5002	กฟส.กษ.	หมู่บ้านฉลองชัย #2	8,759
132	ติดตั้ง SF6 RCS (MKB05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 939/60 9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KSPD0.4001	กฟส.กฟส.	บ.หนองบอน	17,388
133	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KUK04)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1398/60 29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KHND0.5001	กฟส.ขท.	อมรเทพโฮเทล	8,759
134	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KEA07)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1399/60 29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5001	กฟส.ขร.	ดูยามตำรวจทางหลวง	8,759
135	รื้อถอน Switching Cap. 1200kVAR. KEA4C-01 (KEA4)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1431/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5002	กฟส.ขร.	บ.นาเจริญ	21,318
136	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. KEA07C-01	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1396/60 4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-KMLD0.5003	กฟส.ขร.	KEA07C-01	21,318
137	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR. KNI02C-01 (KNI02)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1260/60 24-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KNID0.5001	กฟส.ชน.	หน้า รพ.เชื่องโน	21,318
138	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (MDB05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1254/60 23-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-KCED0.5001	กฟส.คช.	ปั๊มา ปตท.	8,759
139	รื้อถอน Fixed Cap. 300kVAR. (NYU01)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1456/60 4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-NYUD0.5001	กฟส.นย.	บ.เกษตรสมบูรณ์	2,211

ที่	ชื่องาน	อนุมัติ เลขที่ ลว. วันที่	หมายเลข WBS	การไฟฟ้า	ตำแหน่งที่ตั้ง	คชน.
140	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (DEA06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1429/60 4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-BTRD0.5001	กฟส.บพ.	โรงสีข้าวแหลมทอง	8,810
141	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PYP07)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1461/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PYKD0.5001	กฟส.พภ.	ปี่มาปตท.	8,759
142	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PYP07)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1460/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PYKD0.5002	กฟส.พภ.	วัดราษฎร์ประชาสามัคคี	8,759
143	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลเซอร์ SIA04R-01	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 278/60 23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3001	กฟส.พมท.	บ.วังอ่าง	99,380
144	ติดตั้งรีโกลเซอร์แทน D/F (SIA04F-16)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 155/60 10-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3002	กฟส.พมท.	ไลน์ ผาแต้ม	65,252
145	ย้ายจุดติดตั้งรีโกลเซอร์ SIA04R-02	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 277/60 23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3003	กฟส.พมท.	เสา #131 แยกผาแต้ม	98,214
146	รื้อถอนรีโกลเซอร์ SIA05R-01	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 276/60 23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3004	กฟส.พมท.	สิรินธรรม	22,561
147	ติดตั้งรีโกลเซอร์แทน D/F (SIA06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 279/60 23-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.3005	กฟส.พมท.	บ.ดอนจัว	65,252
148	ติดตั้งสวิตช์ไบมิด (SIA04)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 154/60 10-ม.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.4001	กฟส.พมท.	เสา #167 ก่อนทางเข้าแก่งตะ	4,059
149	ติดตั้ง Switching Cap. 1200kVAR. (SIA07)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1433/60 3-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.5001	กฟส.พมท.	ร.ร.บ้านดอนก่อ	75,801
150	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (UBB02)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1401/60 29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PBMD0.5002	กฟส.พมท.	ศูนย์ควบคุมไฟฟ้า	8,759
151	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1404/60 29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5002	กฟส.พทง.	แยก ว.อุดร	8,759
152	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN03)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1406/60 29-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5004	กฟส.พทง.	ตรงข้าม สนง.ที่ดิน	8,759
153	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1116/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5005	กฟส.พทง.	ร.ร.บ้านกวดาลดงบังวิทยา	8,810
154	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1156/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5006	กฟส.พทง.	สถานีอนามัย บ.โคกกลาง	8,810
155	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1155/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5007	กฟส.พทง.	วัดเฉลิมราช	8,810
156	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1154/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5008	กฟส.พทง.	ไปรษณีย์ อ.หนองพอก	8,810
157	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (PTN06)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1127/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-PTHD0.5009	กฟส.พทง.	ปี่มา ปตท.	78,083
158	รื้อถอน SF6 RCS (UBA12S-14) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBA7S-02)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 956/60 9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4001	กฟส.มสส.	บ.หนองยอ	14,841
159	รื้อถอน SF6 RCS (ANA3S-95) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ UBC4S-05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 946/60 9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4002	กฟส.มสส.	สำนักสงฆ์ ภาค 10	14,841
160	รื้อถอน SF6 RCS (UBA5S-08) และติดตั้ง SF6 RCS แทน (สลับ WRA10S-08)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 941/60 9-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.4003	กฟส.มสส.	บ.สมบูรณ์	14,841
161	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KNI05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1153/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.5001	กฟส.มสส.	ร.ร.บ้านหนองฮาง	8,810
162	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KNI05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1145/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-MSSD0.5002	กฟส.มสส.	ร.ร.บ้านสร้างมิ่ง	8,810
163	รื้อถอน Switching Cap. 1500kVAR.	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1424/60 4-เม.ย.-60	P-TDD01.3-E-MCCD0.5001	กฟส.มช.	บ.ผิ่วน	21,318
164	ย้าย SF6 (KLA6S-10)	ฉ.2 กปบ.(คฟ.)- 1087/60 16-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YTLD0.4001	กฟส.ยต.	บ.หนองอุดม	13,882
165	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (CYN05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1152/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YTLD0.5001	กฟส.ยต.	หน้า สภ.ยางตลาด	8,810
166	ติดตั้ง Switching Cap. 1500kVAR. (CYN05)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1151/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YTLD0.5002	กฟส.ยต.	วิทยาลัยประมงฯ	78,083
167	ติดตั้ง Fixed Cap. 300kVAR. (KLA07)	ฉ.2 กปบ.(วว.)- 1150/60 17-มี.ค.-60	P-TDD01.3-E-YTLD0.5003	กฟส.ยต.	วัดป่าสันติธรรม	8,810