



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
ประกาศ แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล
เลขที่ ฉ.๒ ตผ.(กส.).....๕๓๔/๒๕๖๕

เรื่อง ประกวตราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า บ้านดอนใหญ่(คุ้มกุดสมบุรณ์) ม.๓-๔-๗ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า หน่วยงาน/
องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. สถานที่ก่อสร้าง

พื้นที่รับผิดชอบ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

สถานที่ดำเนินการ : งานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านดอนใหญ่(คุ้มกุดสมบุรณ์) ม.๓-๔-๗
ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย /

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย /

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ /

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง /

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย /

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา /

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว /

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน/องค์กร
ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ /

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น /

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง

ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่เคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ที่มีผลงานก่อสร้างปึกเสา-พาดสายระบบจำหน่ายแรงสูง ในระดับแรงดัน ๒๒-๓๓ เควี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ของราคากลางในงานที่เคยเป็นคู่สัญญากับไฟฟ้า ซึ่งต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาที่มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างโดยระบุระยะเวลาสัญญา วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา วันส่งมอบงานแล้วเสร็จ ปริมาณงานที่ก่อสร้าง (วงจร-กม.) และ วงเงินงบประมาณจ้างเหมา

อ้างถึงบันทึกเลขที่ กต.(สก)๑๗๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ อนุมัติหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองผลงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน

หนังสือรับรองผลงาน (Provisional Acceptance Certificate)

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า บริษัท..... จำกัด สำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้รับจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) งานจ้าง
..... ปริมาณงานก่อสร้าง..... วงจร-กม.
ตามสัญญา เลขที่..... ลงวันที่..... (และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ครั้งที่
..... ลงวันที่.....) เป็นจำนวนเงิน..... บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน
..... บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น..... บาท ครบกำหนดแล้ว
เสร็จตามสัญญาวันที่..... โดยงานดังกล่าว บริษัท..... จำกัด ได้ดำเนินการ
แล้วเสร็จเมื่อวันที่.....

ไฟฟ้ ณ วันที่.....

(.....)

ตำแหน่ง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอราคา หรือกำลังเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในงาน จ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ขนาดแรงดัน ๒๒-๓๓ เควี ที่มีมูลค่างานจ้างของทุกสัญญารวมกันไม่เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท รวมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีหนังสือสั่งจ้างแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่รวมสัญญาที่มีผลงานแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ (๗๐%) คิดจากวงเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหัวหน้างาน Foreman คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประโยควิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาไฟฟ้า และ/หรือสาขาก่อสร้าง ตามลักษณะงานจ้างประจำอยู่ที่สำนักงานในพื้นที่งาน Site Office ในแต่ละสาขาไม่น้อยกว่า ๑ คน ในแต่ละช่วงงาน ตามลักษณะงานจ้าง

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงรายการยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องจักรกลที่อยู่ในความครอบครองพร้อมแสดงสำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือเช่า และ/หรือ เช่าซื้อ อย่างน้อยตามรายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรเงื่อนไขประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้สามารถใช้อย่างปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อสัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ

๓. ขอบเขตและปริมาณงาน

๓.๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะทาง๒๑.๘๕..... วง-กม.

ตามผังเลขที่ ... QD๑๖-๐๑๖/๖๔๐๐๕๙..... จำนวน๘... แผ่น

๓.๒ กำหนดระยะเวลาก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา ๙๐ (เก้าสิบห้า) วัน จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๓.๓ การจัดหาอุปกรณ์ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ จะจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตาม

แผนงานที่เสนอ โดยสายไฟฟ้าที่จัดให้จะคำนวณจากระยะทางตามแบบที่ก่อสร้างจริงของสายตาม

แนวราบ โดยจะสำรองให้อีก ๓ % สำหรับระยะหย่อนยาน

๓.๔ การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..... ๑ (หนึ่ง)...ปี นับ

ถัดจากวันที่ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน...๑๕ (สิบห้า)...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๔. เงื่อนไขการทำงาน

๔.๑ ตารางรายละเอียดการดำเนินการ

ที่	รายละเอียด	หม้อแปลง		เสา คอ.		จำนวน (ต้น)		สาย		จำนวน (วงจร-กม.)	จำนวน (วงจร - กม.)	
		ขนาด	จำนวน	ขนาด	จำนวน (ต้น)	นำ	คืน	ขนาด	ชนิด		นำกลับมา	คืน
		(KVA)	(เครื่อง)	(ม.)		กลับมา	พัสดุ				ใช้ใหม่	พัสดุ
๑	แผนกแรงสูง			๑๒	๖๒	-	-	๕๐	A	๙.๓๒	-	-
๒	แผนกหม้อแปลง	๓๐	๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓	แผนกแรงต่ำ			๘	๘๗	-	-	๕๐	AL	๑๒.๕๓	-	-

๔.๒ ในการพาดสายให้พาดสายโดยผ่านรอกพาดสายเท่านั้น

๔.๓ สายร้อยถอนให้ดำเนินการม้วนเก็บกลับเข้าริลสายและจัดส่งคืนเป็นเมตร มีการต่อที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานของ กฟผ. และสามารถนำไปใช้งานต่อได้

๔.๔ ต้องแสดงแผนการทำงาน Work Schedule และแผนการเบิกจ่ายเงินเบื้องต้นในรูปแบบของ Bar Chart และกราฟเส้นที่มีรายละเอียดปริมาณงาน ช่วงระยะเวลาการดำเนินการของงานในแต่ละส่วน อัตราผลก้าวหน้าในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ %

๕. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจ จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕๖๘,๐๒๖.๖๒ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เป็นจำนวน...๑...(หนึ่ง)...งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ...๑๐๐.๐๐ %...ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการที่ต้องติดตั้ง แผนกแรงสูง	จำนวน	หน่วย
๑	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	๖๒	ต้น
๒	ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	๓๗	หลุม
๓	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm	๑๒๒	ชุด
๔	ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ	๘๙	ท่อน
๕	ติดตั้งสเตรนแคลมป์เข้าปลายสาย	๒๐	ชุด
๖	ผงเชื่อมสายกราวด์	๓	ชุด
๗	ติดตั้งกราวด์รีด	๑	ชุด
๘	พาดสายแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม. (๑ กม. ต่อ ๑ เส้น)	๙.๓๒๐	กม.
๙	ติดตั้งลูกถ้วย Line Post Type ๒๒ เควี.	๑๖๘	ชุด
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน ๒๒ เควี. (ชุดละ ๓ ลูก)	๒๐	ชุด
๑๑	ติดตั้งก้านสมอ	๓๗	ชุด
๑๒	ติดตั้งดรอพเอาท์พีส ๒๒ เควี.	๔	ชุด
๑๓	ค่าแรงตัดต้นไม้	๒.๓๐๐	กม.
ลำดับที่	รายการที่ต้องติดตั้ง แผนกหม้อแปลง	จำนวน	หน่วย
๑	ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ	๖	ท่อน
๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอนแบบ Cross Arm	๑๒	ชุด
๓	ติดตั้งแอลทีพีสสวิตช์แรงต่ำ	๓	ชุด
๔	ติดตั้งดรอพเอาท์พีส ๒๒ เควี.	๖	ชุด
๕	ผงเชื่อมสายกราวด์	๙	ชุด
๖	ติดตั้งกราวด์รีด	๓	จุด
๗	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควี.เอ. ๑ เฟส	๓	เครื่อง
๘	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๖	ชุด
ลำดับที่	รายการที่ต้องติดตั้ง แผนกแรงต่ำ	จำนวน	หน่วย
๑	ชุดหลุมปักเสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ ม.	๘๗	ต้น
๒	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสาย	๙๖	ชุด
๓	ชุดหลุมกายฝั่งแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	๓๘	หลุม
๔	ผงเชื่อมสายกราวด์	๑๓๒	ชุด
๕	ติดตั้งกราวด์รีด	๔๔	ชุด
๖	พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม. (๑ กม. ต่อ ๑ เส้น)	๑๒.๕๓๐	กม.
๗	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๘	ชุด
๘	ติดตั้งแร็คขนาดต่างๆ	๑๕๕	ชุด
๙	ติดตั้งก้านสมอ	๓๘	ชุด
๑๐	ค่าแรงตัดต้นไม้	๑.๑๐๐	กม.

และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ของราคาค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ ละงวดงานตามสัญญา นับจากวันที่หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ แจ้งให้เข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ได้ตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้างถูกต้องแล้ว และหลังจากที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของหน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้อง ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการแล้ว

๖. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๖.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๖.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๖.๑ ตามสัญญาจ้างที่ยังมิได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างที่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ต้อง จ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + ค่าที่พัก + ค่าล่วงเวลา + ค่าเช่ารถยนต์) ในระหว่างที่ผู้ รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญา เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินราคากลางการจัดจ้าง : ๕๖๘,๐๒๖.๖๒ บาท(ห้าแสนหกหมื่นแปดพันยี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ ราคาเป็นเกณฑ์ และพิจารณาจาก ราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเอกสารประกอบการยื่นใบเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ หน่วยงาน/องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กำหนดไว้ในประกาศและ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัด สิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๙. กรณีการปฏิบัติงานจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า

การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการในแต่ละครั้งผู้รับจ้างต้องกำหนดปริมาณงาน แรงงานเครื่องมือกลที่ใช้ งานให้สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาที่ขอดับกระแสไฟฟ้าและแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า ๓๐ วันซึ่งผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตามความจำเป็นและจะกำหนดวันที่ดับกระแสไฟฟ้าให้โดยจะดับ กระแสไฟฟ้าให้ตามเวลาดังนี้

๙.๑ แรงดัน ๖๙ kV และแรงดัน ๑๑๕ kV

- วันจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ เวลา ๒๓.๐๐- ๐๕.๐๐ น.

- วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ . หรือ ๒๓.๐๐- ๐๕.๐๐ น.

๙.๒ แรงดัน ๑๒ kV และแรงดัน ๒๔ kV

- วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ . หรือ ๒๓.๐๐- ๐๕.๐๐ น.


- วันจันทร์ – ศุกร์ และเสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ . หรือ ๒๓.๐๐- ๐๕.๐๐ น.

รายละเอียดเครื่องมือเครื่องจักรตามเงื่อนไขประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนอย่างน้อย	จำนวนที่มี
1	รถเครนบักเส้า	1	
2	รถบรรทุก	1	
3	เครื่องบีบหลอดต่อสาย	2	
4	ขาตั้งรีล	3	
5	ชุดรอกสำหรับดึงสาย	20	
6	เครื่องมือต่อสาย	1	
7	เทปวัดระยะ	1	
8	เครื่องตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแรงสูง	1	
9	ไม้ชักฟิวส์	2	
10	เข็มขัดนิรภัยพร้อมสายกันตก	6	
11	เครื่องมือต่อสายลงดินแรงสูง	3	
12	ถุงมือยางพร้อมถุงมือหนังแรงสูง	2	
13	ถุงมือยางพร้อมถุงมือหนังแรงต่ำ	6	
14	ถุงมือปืนเส้า	เท่าจำนวนคน	
15	รองเท้านิรภัย	เท่าจำนวนคน	
16	หมวกนิรภัย	เท่าจำนวนคน	
17	ไฟสัญญาณเตือนสีเหลือง+อุปกรณ์ประกอบ	2	
18	ป้ายห้ามสับสวิตช์	2	
19	ป้ายกันทางเตือนอันตราย	2	
20	ขาปืนเส้า คอร.	6	
21	กรวยยาง	30	

หมายเหตุ : อ้างอิงบันทึกเลขที่ กมก.(วก).-1185/2553 ลว. 18 มิ.ย. 2553 อนุมัติให้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของ
จำนวนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของ กฟผ.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสิทธิชัย ประสมศรี)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.