



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๕๑-๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๓

ที่ กจ ๐๐๐๓/๐๐๙

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้ชนะ การเสนอราคา	ราคา ที่เสนอ	ราคาที่ ตกลงซื้อ
๑. หมึกพิมพ์ ORIGINAL FOR TONER SAMSUNG CLT-K๕๐๖S BK (๖๘๐ND) จำนวน ๑ กล่อง	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐
๒. หมึกพิมพ์ ORIGINAL FOR TONER SAMSUNG CLT-K๕๐๖S C (๖๘๐ND) จำนวน ๒ กล่อง	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์	๕,๕๘๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๓. หมึกพิมพ์ ORIGINAL FOR TONER SAMSUNG CLT-K๕๐๖S M (๖๘๐ND) จำนวน ๒ กล่อง	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์	๕,๕๘๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
๔. หมึกพิมพ์ ORIGINAL FOR TONER SAMSUNG CLT-K๕๐๖S Y (๖๘๐ND) จำนวน ๒ กล่อง	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์	๕,๕๘๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
รวม		๑๙,๑๙๐.๐๐	๑๙,๑๙๐.๐๐

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

อนุมัติ

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

(นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายวุฒธิพงษ์ ตาเป้า)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐-๓๔๕๑-๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๓

ที่ กจ ๐๐๐๓/ ๐๐๗

วันที่ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงจ้าง
- จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เครื่อง จำนวน ๒ ครั้ง/ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส	๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐
รวม		๙,๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งจ้างจากผู้เสนอราคา

ดังกล่าว

นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติ

(นางสาวกมลลักษณ์ มาตาชาติ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ

นางพิศมัย บุญเทียม

(นางพิศมัย บุญเทียม)

คลังจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

(นายวุฒธิพงษ์ ดาเบา)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. รายละเอียดขอบเขตของงาน

ลำดับ	ขอบเขตของงาน	จำนวน
๑.	จ้างเหมาบริการสร้างเครื่องปรับอากาศสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เครื่อง ดังนี้ ๑) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๑ ๒) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๒ ๓) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๓ ๔) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๔ ๕) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๕ ๖) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๖ ๗) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๗ ๘) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๘ ๙) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๐๙ ๑๐) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๑๐ ๑๑) รหัสครุภัณฑ์ ๗๐๓-๐๑๒๐๐๕-๖๑๐๑๑ กำหนดล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน.....<u>พฤษภาคม</u>.....๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือน.....<u>กรกฎาคม</u>.....๒๕๖๕ โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้ ๑) ล้างทำความสะอาดแผงกรองฝุ่นหรือฟิลเตอร์ (Filter) ๒) ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อน (Condenser) ๓) ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็น (Evaporator) ๔) ตรวจเช็ค วัสดุระดับสารทำความเย็น (Refrigerant) ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อและรอยรั่วซึมของระบบท่อน้ำยา ๕) ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) และมอเตอร์พัดลม ๖) ตรวจเช็คควาล์วน้ำ หรือ เทอร์โมสตัท (Thermostat) ควบคุมระบบระบายความร้อน ควบคุมอุณหภูมิ และระบบรีโมทคอนโทรล ๗) ตรวจสอบระบบการทำงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าหรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) รีเลย์ (Relay) และแมกเนติก คอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) ๘) ตรวจเช็คพร้อมทำความสะอาดที่ระบายน้ำทิ้งป้องกันการอุดตันของท่อ ๙) ตรวจเช็คความพร้อมการทำงานของระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศให้อยู่ให้สภาพพร้อมใช้งาน	๑๑ เครื่อง



ลำดับ	ขอบเขตของงาน	จำนวน
	๑๐) ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลม เติมสารหล่อลื่นในส่วนหมุนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน	

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ด้านราคา

๓. ผู้กำหนดร่างขอบเขตของงาน

นางสาวเรไร เชียงหลิว ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

