

แผนปฏิบัติการ กฟล.กระบี่ ประจำปี 2565

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

-

-

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน erating Strategies หรือ Strategic Initiativ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลง ทุน	(2)ทำ การ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานเพิ่มเติมที่ 3 เร่งรัดการตัดจำหน่ายยานพาหนะที่	1. ดำเนินการขายยานพาหนะของ กฟล.ในสังกัดที่ได้รับ	รายการ	43								43					กคค.ด.2	ทุกกอง
ไม่พร้อมใช้งานออกจากบัญชี (ตามมติ)	อนุมัติจำหน่ายแล้ว จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีการทอดตลาด																กฟล.1-3
คณะกรรมการเร่งรัดการตัดจำหน่ายยานพาหนะที่ไม่พร้อม																	กฟล.
	กฟล.กระบี่	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.อ่าวลึก	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.คลองท่อม	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เกาะลันตา	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เหนือคลอง	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เขาพนม	รายการ		100							-	100					
	รวม																
ใช้งานออกจากบัญชี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่																	
24 พฤศจิกายน 2564)	2. ดำเนินการตรวจสอบพร้อมระบุสถานะยานพาหนะที่ชำรุด	รายการ	8								8					กคค.ด.2	ทุกกอง
	ขออนุมัติจำหน่าย และตัดจำหน่ายออกจากบัญชี จำนวน 8 รายการ																กฟล.1-3
																	กฟล.
	กฟล.กระบี่	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.อ่าวลึก	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.คลองท่อม	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เกาะลันตา	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เหนือคลอง	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เขาพนม	รายการ		100							-	100					
	รวม																
	3. ดำเนินการตรวจสอบพร้อมระบุสถานะยานพาหนะที่มี	รายการ			16						16					กคค.ด.2	ทุกกอง
	อายุการใช้งานเกิน 30 ปี ที่ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ CMS																กฟล.1-3
	5 ปีย้อนหลัง ขออนุมัติจำหน่ายและตัดจำหน่ายออกจากบัญชี																กฟล.
	จำนวน 16 รายการ																
	กฟล.กระบี่	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.อ่าวลึก	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.คลองท่อม	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เกาะลันตา	รายการ		100							-	100					

	กฟส.อ.เหนือคลอง	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เขาพนม	รายการ		100							-	100					
	รวม																
	4. ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะที่ได้รับทดแทนแล้ว			—												กคค.ด.2	ทุกกอง
	จำนวน 75 รายการ																กฟฟ.1-3
	- รถกระบะ 1 คัน จำนวน 34 รายการ	รายการ			34						34						กฟส.
	- รถแก็พ จำนวน 4 รายการ	รายการ			4						4						
	- รถบรรทุก 2 คัน จำนวน 37 รายการ	รายการ			37						37						
	กฟจ.กระบี่	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.อ่าวลึก	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.คลองท่อม	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เกาะลันตา	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เหนือคลอง	รายการ		100							-	100					
	กฟส.อ.เขาพนม	รายการ		100							-	100					
	รวม																

แผนงานเพิ่มเติมที่ 4 เจริญการตัดจำหน่ายทรัพย์สินประเภท	ดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินประเภท																	กบญ.ด.2	ทุกกอง
หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องตกแต่งสำนักงาน	1. หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,293 เครื่อง ให้แล้วเสร็จ 100%	เครื่อง	646		647														กฟฟ.1-3
ออกจากบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ	ภายในไตรมาส 2/2565																		กฟส.
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ																			
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2																			
จำหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน																			
	กฟจ.กระบี่	เครื่อง																	
	กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง																	
	กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง																	
	กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง																	
	กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง																	
	กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง																	
	รวม																		
	2. เครื่องตกแต่งสำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ ออกจากบัญชี จำนวน 1,052 รายการ																		
	(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564) ให้แล้วเสร็จ 100% ภายในไตรมาส 2/2565	รายการ	152																
	Z5100 : เครื่องตกแต่งสำนักงาน	รายการ	7																
	Z5200 : อุปกรณ์สำนักงาน	รายการ	92																
	Z5310 : เมนเฟรมและมินิคอมฯ	รายการ	748																
	Z5320 : PC และอุปกรณ์คอมฯ	รายการ	43																
	Z5500 : เครื่องมือโรงซ่อม	รายการ	10																
	Z5800 : อุปกรณ์สื่อสาร																		

แผนปฏิบัติการ กฟผ.ประจำปี 2565

ด้าน Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล เพื่อสร้างความยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน องค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4.1 ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
4.2 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุภัย (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$)
4.3 ได้รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง การรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้ง ในประเทศหรือต่างประเทศ
4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ GRC

4. เป้าหมาย

ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.0882
2 รางวัล/การรับรอง

ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน องค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุภัย (Disabling Injury Index: $\sqrt{DI}$)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.0882

8. แผนงาน / โครงการ / งาน erating Strategies หรือ Strategic Initiativ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		1)ลงทุน	2)ทำกา	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 18 แผนงานการยกระดับการดำเนินงาน	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย													0.012	0.012	ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล																	
	1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
	2.1 ดำเนินการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) (สายงานละ 1 แห่ง) / กฟอ.กลาง													0.075		กฟอ.กลาง	กฟอ.กลาง/ ฟปอ.กาว.ค.2
	2.2 ดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO45001) สายงานละ 1 แห่ง															กฟอ.กลาง	กฟอ.กลาง/ ฟปอ.กาว.ค.2
	2.3 เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
	3.1 แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS)																
	- จัดทำและอนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS		1.00	1.00	-		-		-		1.00	1.00				ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2/ กฟจ.กบ.
	- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
	3.2 ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
	- ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรอง PEA-SMS															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2
	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินย่อยรับรอง PEA-SMS และแผน																
	การดำเนินงาน																
	- คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แต่ละเขต รวบรวมข้อมูล															ฟปอ.กาว.ค.2	ฟปอ.กาว.ค.2

[illegible]

แผนงานหลักที่ 20 งานส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (CIS1.2)	1. จัดทำแผนและกำหนดโครงสร้างด้านนวัตกรรม (ครั้ง)														1.00		คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ค.2
	2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม กระบวนการของ กฟผ. (ครั้ง)																คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ค.2
	3. จัดประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม กระบวนการ และสรุปผล (ครั้ง)																คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ค.2
																		ทุกหน่วยงาน
	4. นำนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL3 ขึ้นไป มาขยายผล กฟผ. ละ 1 ชิ้นงาน																คณะทำงานฯ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	5. สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินการประจำปี (ครั้ง)																คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ค.2

แผนปฏิบัติการ กฟล.กระบี่ ประจำปี 25

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความ
ได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
(Corrective Maintenance) ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
บนส่วนประกอบหลักตาม FMECA ที่ลดลง
3.5 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวางแผน
การจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว
3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
3.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย
2.23 ครั้ง/ราย/ปี
53.52 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5.40
ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

มีฐานข้อมูล Switching
Device 100%
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

7. เป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
รอค่าเป้าหมาย
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

8. แผนงาน / โครงการ / งาน erating Strategies หรือ Strategic Initiati	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565								งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ			
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน			(2)ทำการ	รวม	
แผนงานหลักที่ 7 โครงการจัดทำแผนและติดตาม	1. สำรวจ และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟ(N-1 ของสถานีไฟฟ้า)		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
การแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่าย	กฟต.2 = 40 สถานี													0.157	0.157	กปน.	ผดฟ	
สถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง																		
ดับทั้งสถานีฯ																		
	2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน																	
	ไตรมาสละ 1 ครั้ง																	
	กฟต.2 = 40 สถานี															กปน.	ผดฟ	
	3. วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง																	
	กรณีทราบสาเหตุและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ																	
	เป้าหมาย 100 % ของเหตุการณ์ทั้งหมด																	
	กฟต.2 = 100%														0.075	0.075	กปน.	ผดฟ
	4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขวงจรที่มีไฟดับบ่อย																กปน.	กปน.(ผว.
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																กฟฟ.ชั้น 1-	
	กฟต.2 = 10 วงจร														0.083	0.083		กฟส.
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีไฟดับบ่อย																กปน.	กปน.(ผว.
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																กฟฟ.1-3	กฟฟ.ชั้น 1-
	กฟต.2 = 10 วงจร																	กฟส.
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า																	
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	สถานีไฟฟ้าตามวาระจำนวน.....สถานี																	
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)(ใบสั่งงาน (ZPM4))																	
	กฟต.238..... สถานี														1.719	1.719	ผบฟ.กบษ	ผบฟ.กบษ

แผนงานหลักที่ 2 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม APSA (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA)																		
	01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)																		
	01.1 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (ในสำนักงาน (ZPM4))																	ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ.
	เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง)																	กฟฟ.1-3	
	กฟต.2883.40..... วงจร- กม./ไตรมาส															0.275	0.275		
	กฟจ.กระบี่	วงจร-กม	53.523	82.750	53.523			53.523		53.523		214.093	82.750						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร-กม	30.637	72.900	30.637			30.637		30.637		122.546	72.900						
	กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร-กม	9.688	120.000	9.688			9.688		9.688		38.751	120.000						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร-กม	-	0	-			-		-		-	-						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร-กม	38.397	16.000	38.397			38.397		38.397		153.587	16.000						
	กฟส.อ.เขาพนม	วงจร-กม	-	0	-			-		-		-	-						
	รวม		132.244	291.650	132.244	-		132.244	-	132.244	-	528.977	291.650						
	01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ในสำนักงาน(ZPM4))																	ผดบ.กบษ	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% /ไตรมาส																		
	กฟต.2 ...29,393.61..... วงจร- กม./ปี															0.595	0.595		
	กฟจ.กระบี่	วงจร-กม	-	0	668.301			-		668.301		1,336.602	-						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร-กม	-	0	855.651			-		855.651		1,711.302	-						
	กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร-กม	-	0	954.279			-		954.279		1,908.558	-						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร-กม	-	0	153.394			-		153.394		306.788	-						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร-กม	-	0	455.573			-		455.573		911.146	-						
	กฟส.อ.เขาพนม	วงจร-กม	-	0	520.312			-		520.312		1,040.624	-						
	รวม		-	-	3,607.510	-		-	-	3,607.510	-	7,215.020	-						
	01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)																	ผดบ.กบษ	กฟฟ.1-3
	กฟต.2 = ...35,642 เครื่อง																		
	เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด																		
	กฟต.2 ...11,762..... เครื่อง/ปี															0.391	0.391		
	กฟจ.กระบี่	เครื่อง/ปี	332	120	83			83		83		581	120						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง/ปี	274	104	69			69		69		480	104						
	กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง/ปี	284	225	71			71		71		497	225						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง/ปี	49	23	12			12		12		86	23						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง/ปี	165	129	41			41		41		289	129						
	กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง/ปี	168	91	42			42		42		294	91						
	รวม		1,272	692	318	-		318	-	318	-	2,226	692						
	01.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ในสำนักงาน (ZPM4))																		
	เป้าหมาย 100% /ครั้ง																		
	กฟต.22,926.60..... กม./ครั้ง															0.250	0.250	กรส.ด.2	รส.(ผดส.
	01.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ																	ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
	กฟต.2 229.69 กม./ครั้ง															0.545	0.545		
	02 สรุปรายงานสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์																	กปบ.	กปบ.(ผว.
	Circuit Breaker & Recloser (Trip Reclose & Lockout)																	กบษ.	
	เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV																		
	(เปรียบเทียบสถิติฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS																		
	กฟต.2 ลดลง.....ครั้ง (7% จากปี 2564)																		
	03 การบริหารจัดการต้นไม้																		
	03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย																		
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน																		
	03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV (ในสำนักงาน (ZPM4))																	ผดบ.กบษ	กฟฟ.1-3
	กฟต.2883.40..... วงจร- กม./ครั้ง															1.853	1.853		

กฟจ.กระบี่	จจร-กม./คั	-	9.3	53	-	-	53	107	9								
กฟส.อ.อ่าวลึก	จจร-กม./คั	-	72	54	-	-	54	108	72								
กฟส.อ.คลองท่อม	จจร-กม./คั	-	0	30	-	-	30	60	-								
กฟส.อ.เกาะลันตา	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
กฟส.อ.เหนือคลอง	จจร-กม./คั	-	60.5	47	-	-	47	93	61								
กฟส.อ.เขาพนม	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
รวม		-	142	184	-	-	184	-	368	142							
03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบษ	กฟฟ.1-3
กฟต.228,467..... วงจร- กบ./คั												82.382	82.382				
กฟจ.กระบี่	จจร-กม./คั	-	89.4	723	-	-	723	1,447	89								
กฟส.อ.อ่าวลึก	จจร-กม./คั	-	212.14	879	-	-	879	1,757	212								
กฟส.อ.คลองท่อม	จจร-กม./คั	-	604	1,041	-	-	1,041	2,081	604								
กฟส.อ.เกาะลันตา	จจร-กม./คั	-	130.6	142	-	-	142	284	131								
กฟส.อ.เหนือคลอง	จจร-กม./คั	-	207.43	546	-	-	546	1,091	207								
กฟส.อ.เขาพนม	จจร-กม./คั	-	183.8	587	-	-	587	1,173	184								
รวม		-	1,427	3,917	-	-	3,917	-	7,834	1,427							
03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกไลน์) (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบษ	กฟฟ.1-3
กฟต.219,536..... วงจร- กบ./คั												28.900	28.900				
กฟจ.กระบี่	จจร-กม./คั	-	40	274	-	-	274	548	40								
กฟส.อ.อ่าวลึก	จจร-กม./คั	-	0	151	-	-	151	301	-								
กฟส.อ.คลองท่อม	จจร-กม./คั	-	148.2	347	-	-	347	695	148								
กฟส.อ.เกาะลันตา	จจร-กม./คั	-	32.4	65	-	-	65	130	32								
กฟส.อ.เหนือคลอง	จจร-กม./คั	-	21.86	165	-	-	165	330	22								
กฟส.อ.เขาพนม	จจร-กม./คั	-	40.21	149	-	-	149	298	40								
รวม		-	283	1,151	-	-	1,151	-	2,302	283							
03.1.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 100%																	
กฟต.22,926.60.....กบ./คั																กรส.ด.2	รส.(ผดส.)
04 ส่องกล้องความร้อนโดยใช้กล้อง Thermal Viewer																	
04.1 สถานีไฟฟ้า 100% (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																	
กฟต.2 ...40..... สถานี												0.233	0.233				
04.2 ระบบสายส่ง 115 kV (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																	
กฟต.2 .883.40..... วงจร- กบ./คั												0.117	0.117				
04.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือไลน์สำคัญ (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-
เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																	
กฟต.2 ...133..... วงจร												0.201	0.201				
กฟจ.กระบี่	จจร-กม./คั	-	7	13	-	-	-	13	7								
กฟส.อ.อ่าวลึก	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
กฟส.อ.คลองท่อม	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
กฟส.อ.เกาะลันตา	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
กฟส.อ.เหนือคลอง	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
กฟส.อ.เขาพนม	จจร-กม./คั	-	0	-	-	-	-	-	-								
รวม		-	7	13	-	-	-	-	13	7							
05.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ7MW(33 kV) หรือไลน์สำคัญ (ในสังกัดงาน (ZPM2))																ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-

	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2													1.309	1.309		
	กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100	100					
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	-	-	-		-		-		-	-					
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	-	-	-		-		-		-	-					
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	-	-	-		-		-		-	-					
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	-	-	-		-		-		-	-					
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	-	-	-		-		-		-	-					
	รวม		100	100	100		100		100		100	100					
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																
	06.1 ระบบสายส่ง 115 kV. (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กษชฟฟ.ชั้น1-	
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			5.608	5.608		
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง																
	06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์																
	06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน																
	06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา																
	06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																
	06.2 ระบบจำหน่าย 22,33 kV(ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กษชฟฟ.ชั้น1-	
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2													18.200	18.200		
	กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	100	100	100		100		100		100						
	รวม		100	100	100	-	100	-	100	-	100	-					
	07 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง															ผปช.กษชผปช.กษช.	
	07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))																
	กฟต.236..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2													1.023	1.023		
	07.2 ระบบสายส่ง 115 kV.(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผปช.กษชผปช.กษช.	
	กฟต.2120..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2													0.953	0.953		
	07.3 ระบบจำหน่าย 22 , 33 kV(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผปช.กษชผปช.กษช.	
	กฟต.2450..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2													1.906	1.906		
	2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องตามมาตรฐาน																
	ที่ กฟภ. กำหนด																
	เป้าหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส																
	01 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง															กษช.	
	ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด																
	กฟต.243.....กฟฟ.													1.631	1.631		
	01.1 สำรองจัดซื้อเครื่องมือด้านช่าง															ผดบ.กษชฟฟ.ชั้น1-	
	01.2 สำรองอุปกรณ์แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง															ผดบ.กษชฟฟ.ชั้น1-	
	01.3 ออกตรวจรถแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องและห้องเวร															ผดบ.กษชผดบ.กษช.	
	01.4 ซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ (รถแก้ไขไฟ)															กคค., กฟฟ.	
	01.5 ซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร (ห้องแก้ไขไฟ)															กคค., กฟฟ.	

3. ประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้																			
01 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า-ประเมินผลและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และแนวทางแก้ไข																			
กฟต.28..... สถานี														0.090	0.090	กบล.	ผวฟ.		
สฟฟ.เกิด 1-3, สฟฟ.กระน, สฟฟ.กลาง 1-2, สฟฟ.กลาง 3 ชั่วคราว																			
สฟฟ.ปาดอง																			
02 ตรวจสอบเหตุขัดข้องความผิดปกติทางไฟฟ้า (สถานี)																			
กฟต.2100%..... สถานี														0.064	0.064	กบล.	ผวฟ.		
4. การวัดโหลดหรือแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)																			
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																			
01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำ OP&SA																	กฟฟ.1-3		
สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย																			
กฟต.2 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00								
02 หม้อแปลง 1 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง)																	กบล.	ฟ.1-3, กว	
เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OP&SA ข้อ 01																			
กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2	ร้อยละ	-	0	100.00		-	-	-	-	-	100.00			1.272	1.272				
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
รวม		-	100.00	100.00		-	-	-	-	-	100.00	600							
03 หม้อแปลง 3 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน(ZPM4))																	กบล.	ฟ.1-3, กว	
เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OP&SA ข้อ 01																			
กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2	ร้อยละ	-	0	100.00		-	-	-	-	-	100.00			0.804	0.804				
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	-	100	100.00		-	-	-	-	-	100.00	100							
รวม		-	100.00	100.00		-	-	-	-	-	100.00	600							
04 นำผลจากการวัดโหลดหม้อแปลง มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ																			
กฟต.2 = 100% ภายในไตรมาส 3																			
5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)																			
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																			
01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4))....ใบ																	ผบฟ.กบข	ผบฟ.กบข	
กฟต.2 =53..... เครื่อง														0.307	0.307				
02 ระบบจำหน่าย																			
02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))																	กฟฟ.1-3		
กฟต.3 = ...10,846..... เครื่อง																			
เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด																			
กฟต.2 = ...6,833..... เครื่อง														4.433	4.433				

	กฟจ.กระบี่	จำนวน หม้อแปลง	400 เครื่อง	เครื่อง/ปี	120	0	-	-	-	-	120	-						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	จำนวน หม้อแปลง	696 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	147	-	-	-	147	-						
	กฟส.อ.คลองท่อม	จำนวน หม้อแปลง	744 เครื่อง	เครื่อง/ปี	127	127	96	-	-	-	223	127						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	จำนวน หม้อแปลง	57 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	17	-	-	-	17	-						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	จำนวน หม้อแปลง	368 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	56	-	55	-	110	-						
	กฟส.อ.เขาพนม	จำนวน หม้อแปลง	454 เครื่อง	เครื่อง/ปี	20	0	117	-	-	-	136	-						
	รวม				267	127	432	-	55	-	-	-	754	127				
		02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (บัส 1 ครั้ง) (ในสำนักงาน (ZPM4))															กฟฟ.1-3	
	กฟต.2 =14,069..... เครื่อง																	
	เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด																	
	กฟต.2 =7,034..... เครื่อง														7.790	7.790		
	กฟจ.กระบี่	จำนวน หม้อแปลง	471 เครื่อง	เครื่อง/ปี	236	0	-	-	-	-	236	-						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	จำนวน หม้อแปลง	140 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	70	-	-	-	70	-						
	กฟส.อ.คลองท่อม	จำนวน หม้อแปลง	165 เครื่อง	เครื่อง/ปี	64	64	19	-	-	-	83	64						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	จำนวน หม้อแปลง	94 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	47	-	-	-	47	-						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	จำนวน หม้อแปลง	142 เครื่อง	เครื่อง/ปี	-	0	35	-	91	-	126	-						
	กฟส.อ.เขาพนม	จำนวน หม้อแปลง	75 เครื่อง	เครื่อง/ปี	38	0	-	-	-	-	38	-						
	รวม				337	64	171	-	91	-	-	-	599					
		02 อุปกรณ์สื่อสารในสำนักงาน 100%																
	กฟต.247..... ชุด (MD=5ชุด \ VG=11ชุด \ 8+32(IP)=27ชุด														0.774	0.774	กรส.ด.2	กรส.(ผรส.)
		03 อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 100%																
	กฟต.2256..... ชุด (SDH/FOM = 120, DWDM = 21, IP Access = 115ชุด)														1.618	1.618	กรส.ด.2	กรส.(ผรส.)
	แผนงานหลักที่ 11 โครงการจ่ายไฟวงจรว่าง	1.สำรวจ และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน															กาว	
	เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนที่ไม่ได้จ่ายไฟ	กฟต.2 = 4 วงจร (CAY07, KBA04, LRA10, YTK10)													0.095	0.095	กปบ.	
	กฟจ.กระบี่	วงจร	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
	กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
	กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
	กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
	กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร	-	0	-	-	-	1	-	-	1	-						
	กฟส.อ.เขาพนม	วงจร	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
	รวม		-	0	-	-	-	1	-	-	1	-						
		2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง															กกด	กกด.(ผกร.
	กฟต.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BOB05, BOB07)														0.038	0.038	กปบ.	กปบ.(ผว.
																	กฟฟ.ชั้น 1-	
																	กฟส.	
	แผนงานหลักที่ 12 โครงการการควบคุมระยะไกล	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ																
	ของส่วห้ RCS ที่มีความพร้อมสามารถ	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																
	ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี	01 FRTU (ในสำนักงาน (ZPM4))															ผบอ.กบษ	ผบอ.กบษ.
		กฟต.2 = 1,200 ชุด													6.366	6.366		
		02 อุปกรณ์ RCS (ในสำนักงาน (ZPM4))															ผบอ.กบษ	ผบอ.กบษ.
		กฟต.2 = 770 ชุด																
		03 Mar Master (ในสำนักงาน (ZPM4))															กรส.	
		กฟต.2 = 73 ชุด													0.282	0.282	กรส.ด.2	กรส.(ผรอ)
		04 Mar Remote (ในสำนักงาน (ZPM4))															กรส.	

	กฟต.2 = 665 ชุด														0.531	0.531	กรส.ด.2	กรส.(ผวอ)
	2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งเพิ่มเติม																ผบอ.กบข	ผบอ.กบข.
	ให้มีค่าความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน																	ผวอ.กรส.
	กฟต.2 = 434 ชุด (คปศ.)																	ผวอ.กบข.
แผนงานหลักที่ 13 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย	1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses																กบข.	กบข.(ผวอ.)
(Technical / Non-Technical) ตามที่ กฟพ.กำหนด	1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน																	
	1.1.1 ชั่วคราว																	
	กฟต.2 = สถานี														0.005	0.005		
	1.1.2 ถาวร																	
	(ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)																	
	กฟต.2 = 3 สถานี (ภูเก็ต 4, ท่าศาลา, คลองท่อม)																กบข.	กบข.(ผวอ.)
	1.2 การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เคริ																	
	กฟต.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BKO02, BKO07)														0.025	0.025	กบข.	กบข.(ผวอ.)
	1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เคริ																กวอ.,กคค	
	กฟต.2 = วงจร-กม.																	
	1.4 การแก้ไขกระแสไฟในระบบ 22/33 เคริ Unbalance เกินกว่า 10%																กบข.	กบข.(ผวอ.)
	1.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)																กฟพ. 1-3ฟฟ.ชั้น 1-	
	กฟต.2 = 12 วงจร																	กฟส.
	กฟจ.กระบี่	วงจร	-	1	-		-		-		-		-	1				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เขาพนม	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	รวม		-	1	-		-		-		-		-	1				
	1.4.2 วงจรที่มี VSPP																กบข.	กบข.(ผวอ.)
	กฟต.2 = 4 วงจร																กฟพ. 1-3ฟฟ.ชั้น 1-	
																		กฟส.
	กฟจ.กระบี่	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เขาพนม	วงจร	-	0	-		-		-		-		-	-				
	รวม		-	0	-		-		-		-		-	-				
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย																กบข.	กบข.(ผวอ.)
	เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร																กฟพ. 1-3ฟฟ.ชั้น 1-	
	1.5.1 แบบ Fixed																	กฟส.
	กฟต.2 = 3,000 kvar																	
	กฟจ.กระบี่	kvar	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	kvar	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	kvar	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	kvar	-	0	-		-		-		-		-	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	kvar	-	0	-		-		-		-		-	-				

	กฟส.อ.เขาพนม	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.5.2 แบบ Switching																	
	กฟต.2 = 0 kvar																	
	กฟล.กระบี่	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.อ่าวลึก	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.คลองท่อม	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เกาะลันตา	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เหนือคลอง	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เขาพนม	kvar	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งานบำรุงรักษาซึ่งมีค่าเดียวกับงบจากงาน	1.6 อื่นๆ																	
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย																กบษ.	
	- สถานีไฟฟ้า																กฟฟ.1-3	
	- สายส่ง																	
	- ระบบจำหน่าย																	
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า																ผดบ.กบษ.ผดบ.กบษ.	
	กฟต.2 = 38 สถานี																	
	1.6.1.2 สายส่ง																ผดบ.กบษ.ผดบ.กบษ.	
	กฟต.2 = 883.40 วงจร-กม.																	
	1.6.1.3 ระบบจำหน่าย																ผดบ.กบษ. กฟฟ.1-3	
	กฟต.2 = 133 วงจร																	
	กฟล.กระบี่	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม		-	0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.6.2.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้																ผบอ.กบษ.ผบอ.กบษ.	
	กฟต.2 = 100%(.....ชุด)																	
	1.6.2.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้																ผบฟ.กบษ.ผบฟ.กบษ.	
	กฟต.2 = 100%(.....สถานี)																	
	1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้ง																	
	ตามบันทึกเลขที่ กจฟ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560																	
	ตามที่เกิดขึ้นจริง																	
	กฟต.2 = 40 สถานี																กปบ. กปบ.(ผว.)	
	1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต)																	
	กฟต.2 = 4 วงจร																0.025 0.025 กปบ. กปบ.(ผว.)	

1.9 หม้อแปลงจำหน่าย																			
1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80)																			
(100% จากการใช้ OPSA on GIS)																			
กฟด.2 = 215 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)																0.102	0.102	กว.(ผปร.)	ฟ.1-3/กฟ
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	28.00	0	26.00			24.00		22.00		100.00								
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	28.00	0	26.00			24.00		22.00		100.00								
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	28.00	90.63	26.00			24.00		22.00		100.00								
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	28.00	0	26.00			24.00		22.00		100.00								
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	28.00	0	26.00			24.00		22.00		100.00								
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	28.00	0	26.00			24.00		22.00		100.00								
รวม		28.00	90.63	26.00			24.00		22.00		100.00								
1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม																			
(จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ OPSA on GIS)																			
กฟด.2 = 43 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)																		กว.(ผปร.)	ฟ.1-3/กฟ
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
รวม		-	0	25.00			50.00		25.00		100.00								
1.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ																			
(เครื่อง)																			
กฟด.2 = 170 เครื่อง																		กว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3
กฟจ.กระบี่	วงจร	1	0	1			2		1		5	-							
กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร	-	0	1			1		-		2	-							
กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร	1	3	1			2		1		5	3							
กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร	-	0	1			1		-		2	-							
กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร	-	0	1			1		1		3	-							
กฟส.อ.เขาพนม	วงจร	-	0	1			2		-		3	-							
รวม		2	3	6			9		3		20	3							
1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																			
1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)																			
กฟด.2 = 34 วงจร-กม.																		กว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3
กฟจ.กระบี่	วงจร-กม.	0.333	0	0.333			0.333		0.333		1.332	-							
กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร-กม.	0.333	0	0.333			0.333		0.333		1.332	-							
กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร-กม.	0.333	0.836	0.333			0.333		0.333		1.332	0.836							
กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร-กม.	0.333	0	0.333			0.333		0.333		1.332	-							
กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร-กม.	0.333	0	0.333			0.333		0.333		1.332	-							
กฟส.อ.เขาพนม	วงจร-กม.	0.333	0	0.333			0.333		0.333		1.332	-							
รวม		2	1	2			2		2		8	1							
1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)																			
กฟด.2 = 34 วงจร																		กว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3
กฟจ.กระบี่	วงจร-กม.	0.167	0	0.167			0.167		0.167		0.668	-							
กฟส.อ.อ่าวลึก	วงจร-กม.	0.167	0	0.167			0.167		0.167		0.668	-							
กฟส.อ.คลองท่อม	วงจร-กม.	0.167	0.836	0.167			0.167		0.167		0.668	0.836							
กฟส.อ.เกาะลันตา	วงจร-กม.	0.167	0	0.167			0.167		0.167		0.668	-							
กฟส.อ.เหนือคลอง	วงจร-กม.	0.167	0	0.167			0.167		0.167		0.668	-							

[illegible]

2.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่																			
2.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ																		กบล.	กฟฟ.1-3
AMR Monitor System																			
เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป																			
กฟต.2100%... ตามใบสั่งงาน																0.065	0.065		
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	100						
รวม		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	600						
2.1.2.2 มิเตอร์ TOU																		กบล.	กฟฟ.1-3
เป้าหมาย 100%																			
กฟต.28,843.....เครื่อง																0.798	0.798		
กฟจ.กระบี่975.....เครื่อง	เครื่อง	330.00		264.00		207.00		174.00		975.00									
กฟจ.กระบี่	เครื่อง	118.00	101.00	117.00		117.00		117.00		469.00	101								
กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง	41.00	41.00	32.00		21.00		14.00		108.00	41								
กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง	57.00	41.00	40.00		33.00		34.00		164.00	41								
กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง	37.00	34.00	25.00		27.00		9.00		98.00	34								
กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง	44.00	46.00	31.00		9.00		-		84.00	46								
กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง	33.00	34.00	19.00		-		-		52.00	34								
รวม		330.00	297.00	264.00		207.00		174.00		975.00	297								
2.1.2.3 มิเตอร์เพิ่มลดมากกว่า 25%																		กษช., กบส	กฟฟ.1-3
เป้าหมาย 100%																			
กฟต.2100%.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
รวม		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00									
2.2 การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงาน																		กษช., กบส	กฟฟ.1-3
จากผู้อ่านหน่วย																			
เป้าหมาย NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด																			
กฟต.217.....กฟฟ.																			
กฟจ.กระบี่	คะแนน	4	4.921	4		4		4		4	-								
กฟส.อ.อ่าวลึก	คะแนน	4	4.988	4		4		4		4	-								
กฟส.อ.คลองท่อม	คะแนน	4	4.977	4		4		4		4	-								
กฟส.อ.เกาะลันตา	คะแนน	4	4.720	4		4		4		4	-								
กฟส.อ.เหนือคลอง	คะแนน	4	4.926	4		4		4		4	-								
กฟส.อ.เขาพนม	คะแนน	4	4.991	4		4		4		4	-								
รวม		4	4.921	4		4		4		4	-								
2.3 การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																			
2.3.1 มิเตอร์แรงสูง 115 เคริ																		กบล.	กฟฟ.1-3

	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																		
	กฟต.213.....เครื่อง															0.377	0.377		
	2.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เคริ																	กมล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																		
	กฟต.25,051.....เครื่อง															0.594	0.594		
	กฟล.กระบี่	เครื่อง	81	59	75		75		75		306								
	กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง	45	54	14		-		-		59								
	กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง	42	31	14		-		-		56								
	กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง	32	29	-		-		-		32								
	กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง	34	39	11		-		-		45								
	กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง	23	22	-		-		-		23								
	รวม		257	234	114		75		75		521								
	2.3.3 มิเตอร์ประกอบซีที่แรงต่ำ																	กมล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																		
	กฟต.26,236.....เครื่อง															0.645	0.645		
	กฟล.กระบี่	เครื่อง	85	171	86		86		86		343								
	กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง	18	35	18		21		15		72								
	กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง	24	40	26		23		17		90								
	กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง	25	39	26		27		10		88								
	กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง	29	90	28		10		-		67								
	กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง	18	39	9		-		-		27								
	รวม		199	414	193		167		128		687								
	2.3.4 มิเตอร์แรงต่ำ																	กมล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 35% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																		
	กฟต.2564,426..เครื่อง (20-30-30-20%)															1.036	1.036		
	หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ																		
	สามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงาน																		
	ในการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระได้																		
	กฟล.กระบี่	เครื่อง	4,365	4,498	4,365		4,364		4,362		17,456								
	กฟส.อ.อ่าวลึก	เครื่อง	2,529	2,575	2,526		2,526		2,526		10,107								
	กฟส.อ.คลองท่อม	เครื่อง	2,988	3,010	2,987		2,985		2,985		11,945								
	กฟส.อ.เกาะลันตา	เครื่อง	648	700	648		647		645		2,588								
	กฟส.อ.เหนือคลอง	เครื่อง	1,692	1,728	1,692		1,690		1,689		6,763								
	กฟส.อ.เขาพนม	เครื่อง	1,473	1,521	1,473		1,473		1,473		5,892								
	รวม		13,695	14,032	13,691		13,685		13,680		54,751								
	2.4 การตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า																		
	และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน																		
	2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดฯ																	กมล.	กฟฟ.1-3
	และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดีในโปรแกรม U Cube																		
	เป้าหมาย																		
	กฟต.2 100% ทุกราย																		
	กฟล.กระบี่	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	รวม		100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	รวม		95.00	100.00	95.00		95.00		95.00		95.00	-				
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลใหม่แปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS														กвр.	
	เป้าหมาย ทก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96														กบล.	
	กฟด.2 = 96 %												0.229	0.229	กฟฟ.1-3, mla.	
															กบส. (รวม)	
	กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	96.00	100.00	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	96.00	99.88	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	96.00	100.00	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	96.00	100.00	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	96.00	99.80	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	96.00	100.00	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	รวม		96.00	99.95	96.00		96.00		96.00		96.00	-				
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ติดตั้งและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS														กвр.	
	เป้าหมาย ทก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99														กบป.	
	กฟด.2 = 99 %														กฟฟ.1-3	
															พบบ. (รวม)	
	กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	รวม		99.00	100.00	99.00		99.00		99.00		99.00	-				
	5. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของภูมิโอดีในระบบ GIS														กвр.	
	เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย														กพท.	
	เป้าหมาย ทก กฟฟ.(1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90														กฟฟ.1-3	
	กฟด.2 = 90 %												0.168	0.168	กพท. 1-3	
	กฟจ.กระบี่	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	กฟส.อ.อ่าวลึก	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	กฟส.อ.คลองท่อม	ร้อยละ	90.00	99.92	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	กฟส.อ.เกาะลันตา	ร้อยละ	90.00	98.45	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	กฟส.อ.เหนือคลอง	ร้อยละ	90.00	99.19	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	กฟส.อ.เขาพนม	ร้อยละ	90.00	100.00	90.00		90.00		90.00		90.00	-				
	รวม		90.00	99.59	90.00		90.00		90.00		90.00	-				