



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.อ.พระแสง

ถึง ผจก.กฟส.อ.พระแสง

เลขที่

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผจก.กฟส.อ.พระแสง

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในรายงานขอจ้างที่ ต.โหวงส.(บท.)๘๔๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านฝ้ายท่า (จุดที่ ๑) ม.๕ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๒.ข้อพิจารณา

บัดนี้มีผู้รับจ้างซึ่งมีผู้เข้ายื่นใบเสนอราคาดังรายละเอียดต่อไปนี้

เรียบร้อยแล้ว

๑.นายเสกสรร อินทนู อยู่บ้านเลขที่ ๓/๕ ม.๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓๘,๖๗๐.- บาท

๒.นายทวีพร กำแพง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ ม.๓ ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เสนอราคาเป็นเงิน ๒๔๖,๔๙๐.- บาท

๓.นายเอกพงศ์ ดอกกฐิน อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓ ม.๒ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เสนอราคาเป็นเงิน ๒๒๖,๖๒๐.- บาท

๓.ข้อเสนอ

๓.๑ นายเอกพงศ์ ดอกกฐิน อยู่บ้านเลขที่ ๑๔๓ ม.๒ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

๓.๒ กฟส.อ.พระแสง ขอปรับลดราคาค่าจ้าง ตามหนังสือ ที่ มท.๕๓๑๑.๑๘ พสง.๑๗๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้รับจ้างมีความยินดีปรับลดราคา ตามหนังสือปรับลดราคาค่าจ้าง ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียดปริมาณงานและค่าจ้าง ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนหม้อแปลง				
๑	รื้อเหล็กถอนเหล็กประกอบขนาด ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๘	อัน	๒๐.-	๑๖๐.-
๒	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน	๑๐๐.-	๒๐๐.-
๓	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๒	ท่อน	๑๐๐.-	๒๐๐.-
๔	รื้อถอนล่อฟ้าแรงสูง	๒	ชุด	๕๐.-	๑๐๐.-
๕	รื้อถอนดรอพเอาต์ฟิวคัทเอาต์	๒	ชุด	๑๐๐.-	๒๐๐.-
๖	รื้อถอนแอลทีสวิตช์	๒	ชุด	๕๐.-	๑๐๐.-
๗	รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๑,๐๐๐.-	๒,๐๐๐.-
	รวม				๒,๙๖๐.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<u>แผนกหม้อแปลง</u>				
๘	ประกอบชุดกราวด์	๔	ชุด	๔๐๐.-	๑,๖๐๐.-
๙	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๔๐.-	๑๖๐.-
๑๐	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๑๑	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๓,๐๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๑๒	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๑๓	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๑๔	ติดตั้งรื้อฟเอาท์	๓	ชุด	๒๐๐.-	๖๐๐.-
๑๕	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๖	ชุด	๑๐๐.-	๖๐๐.-
๑๖	ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๔,๐๐๐.-	๔,๐๐๐.-
	รวม				๘,๕๖๐.-
	<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>				
๑๗	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลี่ยนขนาด ๓๕ ต.มม.	๑.๒	กม.	๕๐๐.-	๖๐๐.-
๑๘	รื้อถอนสายหุ้มฉนวนแรงต่ำขนาด ๓๕ ต.มม.	๑.๕	กม.	๕๐๐.-	๗๕๐.-
๑๙	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.	๒๐	ชุด	๕๐.-	๑,๐๐๐.-
๒๐	รื้อถอนแบริค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๖๒	ชุด	๑๐๐.-	๖,๒๐๐.-
๒๑	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๘ ม.	๑๘	ต้น	๕๐๐.-	๙,๐๐๐.-
๒๒	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ ม.	๑	ต้น	๖๐๐.-	๖๐๐.-
๒๓	รื้อถอนล่อฟ้าแรงต่ำ	๒	ชุด	๕๐.-	๑๐๐.-
	รวม				๑๘,๒๕๐.-
	<u>แผนกแรงต่ำ</u>				
๒๔	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๒	กม.	๑,๘๐๐.-	๓,๖๐๐.-
๒๕	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๙๕ ต.มม.	๘.๑	กม.	๒,๕๐๐.-	๒๐,๒๕๐.-
๒๖	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.	๒	ชุด	๑๐๐.-	๒๐๐.-
๒๗	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๑๐๔	ชุด	๑๐๐.-	๑๐,๔๐๐.-
๒๘	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายขนาด ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	๖๖	ชุด	๑๐๐.-	๖,๖๐๐.-
๒๙	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกอบสายยึดโยง	๓๑	หลุม	๑,๓๐๐.-	๔๐,๓๐๐.-
๓๐	ประกอบชุดกราวด์	๑๖	ชุด	๔๐๐.-	๖,๔๐๐.-
๓๑	ติดตั้งแบริค ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๓	ชุด	๒๐๐.-	๖๐๐.-
๓๒	ติดตั้งแบริค ขนาด ๔*๒๐๐ มม.	๑๒๔	ชุด	๒๐๐.-	๒๔,๘๐๐.-
๓๓	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๙ ม.	๖๕	ต้น	๑,๒๐๐.-	๗๘,๐๐๐.-
๓๔	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๑๘	ชุด	๑๐๐.-	๑,๘๐๐.-
	รวม				๑๙๒,๙๕๐.-
	รวม ๔ แผนก ๓๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น				๒๒๒,๗๒๐.-

๓.๓ ผกป.กฟส.อ.พระแสง ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและ
ไม่เกินราคากลางที่กำหนด เพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และป้องกันประชาชน
ร้องเรียน เห็นควรอนุมัติจ้าง นายเอกพงศ์ ดอกกลิ่น ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวในวงเงิน
๒๒๒,๗๒๐.- บาท โดยจ่ายค่าจ้างงวดเดียวจากงบหมายเลข P-TDD๐๑.๔-K-PSGDo.๑๔๒๐ โครงการ
๖๐๐๐๘๑๕๒๒๔ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๒๕ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๒๖ , ๖๐๐๐๘๑๕๒๒๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

โรจน์

(นายโชคชัย เพชร)

ผผ.กป.กฟส.อ.พระแสง

เรียน ผผ.กป. , ผผ.บง.

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าจ้าง ๒๒๒,๗๒๐.- บาท

95mg

(.....)

(นายชวลิต แก้วประชุม)

ผผ.กป.กฟส.อ.พระแสง

- 1 มี.ค. 2562

จ่ายแล้ว

10 เม.ย. 2562