

วาระที่ 6.7 รายงานสถานะการบริการประชาชนหลังการขาย ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
ของ กฟผ. ประจำปี ค.ศ. 2559

ผู้ว่าการ เสนอว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2545 และ ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2546 ที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ กฟผ. รายงานสถานะการบริการ ประชาชนก่อนและหลังการขายให้คณะกรรมการ กฟผ. ทราบเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้การบริการ ทั้งก่อนและหลังการขายเป็นเรื่องที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานคุณภาพบริการ ซึ่ง กฟผ. ได้ติดตามผล เป็นประจำทุกเดือน

ในการนี้ กฟผ. โดยกองวิเคราะห์และประเมินผล (กวล.) ได้สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำปี ค.ศ.2559 เสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ ดังนี้

รายการ	ค่ามาตรฐานฯ (สนพ.)	ผลการดำเนินงาน ประจำปี ค.ศ. 2559	ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค.-ค.ศ. 2559
1. มาตรฐานด้านเทคนิค			
1) มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้าอยู่ในพิสัย $\pm 5\%$			
- แรงดันไฟฟ้า 115 เควี (ร้อยละ)	100	100	100
- แรงดันไฟฟ้า 33 เควี (ร้อยละ)	100	100	100
- แรงดันไฟฟ้า 22 เควี (ร้อยละ)	100	100	100
แรงดันไฟฟ้าอยู่ในพิสัย $\pm 10\%$			
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ (ร้อยละ)	100	100	100
- แรงดันไฟฟ้า 380 โวลท์ (ร้อยละ)	100	100	100
2) มาตรฐานความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า			
- SAIFI	5.26 (ครั้ง/รายปี)*	0.33	4.48
- SAIDI	150.54 (นาฬิกา/รายปี)*	9.34	137.3
2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป			
1) จ่ายไฟฟ้าคืนได้ภายใน 4 ชั่วโมง	90	99.97	99.70
หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ)			
2) แก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า	95	100	99.58
ภายใน 4 เดือน (ร้อยละ)			
3) ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าหลังจาก	100	100	99.90**
ได้รับคำร้อง ภายใน 30 วัน (ร้อยละ)			



รายการ	ค่ามาตรฐานฯ (สนพ.)	ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ต.ค. 2559	ผลการดำเนินงาน สะสม ม.ค.-ต.ค. 2559
3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกัน กับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ.			
1) การแจ้งขอดับไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 วัน และ ไม่เกินระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ร้อยละ)	100	100	100
2) แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชั่วโมง (ข้อ 3.1.2) (ร้อยละ)	100	100	99.88**
3) ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอ หรือร้องเรียนในด้านต่างๆ (ข้อ 3.3) (ร้อยละ)	100	100	99.88***
4) การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คเงินสด ตามที่รับประกัน (ข้อ 3.5) (ร้อยละ)	85	100	100

หมายเหตุ * ค่าเป้าหมายตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ ปี 2559

** ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กำหนดไว้คือ การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า สาเหตุเนื่องจากในเขตพื้นที่การไฟฟ้า
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.3) ระบบการตรวจสอบข้อร้องเรียนแรงดันไฟฟ้า
และไฟฟ้ากระพริบ และระบบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน 24 ชม. สำหรับผู้ใช้ไฟในเขต
เทศบาลและเขตอุตสาหกรรมใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ทำให้ดำเนินการช้ากว่าปกติ

*** ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ สนพ. กำหนดไว้คือ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้
ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียนในเรื่องการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับไฟตก ไฟกระพริบ
สาเหตุเนื่องจากสภาพหลาย ๆ พื้นที่ในการไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ (กฟผ.1) การไฟฟ้า
เขต 2 และ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กฟผ.2 กฟผ.3) และการไฟฟ้าเขต 1 ภาคใต้
(กฟผ.1) เป็นภูเขา ต้นไม้ ทำให้การแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟกระพริบ ล่าช้ากว่ากำหนด
และเนื่องจากผู้ใช้ไฟไม่มารับเงินคืนหลังจากที่การไฟฟ้าได้ดำเนินการยกเลิกการใช้ไฟ
เรียบร้อยแล้ว ทำให้การโอนชื่อและจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าล่าช้า
กว่ากำหนด เพราะไม่สามารถบันทึกในระบบ SAP ได้

ทั้งนี้ ผวก. มีบัญชา ลว. 11 ม.ค. 2560 ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ.ทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

