

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

กฟจ.ศรีสะเกษ

[illegible]

	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.3) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4							
	กฟฉ.2 ดำเนินการได้.....จุด (คิดเป็น 100%)	200						
	ผตบ.กบข. และ ผปช. กบข. ร่วมกับชุดออกไลน์กระเช้า ประจำ กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลก่อนจึงจะมีข้อมูลในการดำเนินการติดตั้ง							
	1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากอุปกรณ์							
	1.2.1 วิเคราะห์สัทธิสยไฟฟ้าแรงสูงขาด และกำหนดมาตรการพร้อมจัดทำ แผนดำเนินการป้องกันแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1							
	กฟฉ.2 คณะทำงานด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ภาค 2							
1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ (นโยบาย KEEN 14 ด้าน EI3 : Smart Utilization)	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้							
	1.3.1 จัดประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดต้นไม้ และทบทวนการกำหนดระยะห่าง ของต้นไม้กับสายไฟฟ้า ให้มากกว่ามาตรฐานกำหนด (ภายในไตรมาส 1)							
	กฟฉ.2 คณะทำงานด้านความมั่นคงในการจ่ายไฟของระบบไฟฟ้า ภาค 2							
	1.3.2 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักภูมิสถาปัตย์ (ควบคุมตรวจสอบโดยวิศวกร) และเพื่อดำเนินงานตามแผนงาน CSR							
	กฟฉ.2 70 กม.	70						
	หมายเหตุ : แผนงาน CSR ดำเนินงานตามแผนปฏิรูปที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแบบบูรณาการ (Integrated Distribution System Townscape) (IDST)							
	2 2. กฟจ.ศก.	5						
	1.4 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ							
	1.4.1 สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ)							
	เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ในปี 2563 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสตัน,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ดำเนินการโดยทีม Patrol							
	ภายในไตรมาส 1 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2							
	กฟฉ.2 ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง	667						
	ศก.	-						
	อุทกพรพิสัย	-						
	ชุมชน	77						
	รายปี	90						
	กันทรารมย์	130						

	3.3 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (จบ I,P)							
	กฟล.2	608	วงจร - กม.					
		ศก.	25.53					
		อุปกรณ์พิเศษ	6.08					
		ชุมชน	23.16					
		รายปี	14.27					
		กันทรารมย์	16.53					
	3.4 ติดตั้งระบบหม้อแปลง (จบ I,P)							
	กฟล.2	0	kVA					
		ศก.	1360					
		อุปกรณ์พิเศษ	590					
		ชุมชน	1220					
		รายปี	1230					
		กันทรารมย์	3440					

[illegible]

	5.9 หม้อแปลงจำหน่าย							
	5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)							
	กฟฉ.2 300 เครื่อง							
	5.9.2 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ)							
	กฟฉ.2 7,790 kVA (กฟฟ.ละ 190 kVA : 30 kVA 3 เครื่อง, 50 kVA 2 เครื่อง)							
	ศก.	190						
	อุทุมพรพิสัย	190						
	อุบลรัตน์	190						
	ราษีไศล	190						
	กันทรารมย์	190						
5. แผนงานด้าน Technical Loss (ต่อ)	5.10 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ							
(นโยบาย KEEN 14 ด้าน KE1 : Grid Excellence)	5.10.1 การเปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น							
	กฟฉ.2 20 วงจร-กม.							
	5.10.2 การตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องหม้อแปลง)							
	กฟฉ.2 500 เครื่อง							
	5.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย							
	กฟฉ.2 80 วงจร-กม.							

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

ด้านกระบวนการภายใน

(Internal Process)

[illegible]

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1 ด้านกระบวนการภายใน

กฟจ.ศรีสะเกษ

(Internal Process)

[illegible]