

โครงการ

“ เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ”

หลักการและเหตุผล

ปี ๒๕๖๑ หน่วยสูญเสีย (Loss) ของ กฟส.ศรีสขนาลัย อยู่ในเกณฑ์สูง ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งๆที่การแก้ไขปัญหาหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาด้าน Non-Technical Loss จึงเป็นจุดที่น่าสนใจ และจากการตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วยหรือหน่วยขึ้นน้อยผิดปกติ พบมิเตอร์ชำรุดรหัส ๐๖ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการละเมิดการใช้ไฟ อีกด้วย

กฟส.ศรีสขนาลัย จึงได้จัดโครงการ “ เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ” ในพื้นที่ตำบลสารจิตร อำเภอสรีสขนาลัย จังหวัดสุโขทัย (จำนวน ๑,๗๒๗ เครื่อง สายการจดหน่วย BSIS๐๑๖๓ , BSIS๐๑๖๕-๐๑๗๐)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายของ กฟส.และป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า

เป้าหมายดำเนินการ

๑. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำได้จำนวน ๑,๗๒๗ เครื่อง
๒. เพื่อลดหน่วยสูญเสีย และลดการละเมิดการใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ศรีสขนาลัย พื้นที่ตำบลสารจิตร อำเภอสรีสขนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สายการจดหน่วย BSIS๐๑๖๓ , BSIS๐๑๖๕-๐๑๗๐) ได้ภายในระยะเวลา ๑ วัน

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลสารจิตร อำเภอสรีสขนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สายการจดหน่วย BSIS๐๑๖๓ , BSIS๐๑๖๕-๐๑๗๐)

ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายมงคล แดงกล่อม	ผจก.	ประธาน
๒. นายเฉลียว ระเบียบ	ผผ.บต.	รองประธาน
๓. นายชูชาติ เล็กวิไล	ชผ.บต.	กรรมการ

๔. นายประวิทย์ ยินดี	ชผ.กป.	กรรมการ
๕. น.ส.ชวนชม บุษากียรติ	ชผ.บง.	กรรมการ
๖. นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา	วศก.๕	เลขานุการ

สรุปผล



๑. การจัดทำโครงการ “เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑” ได้ผลตามเป้าหมาย กล่าวคือเป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้อยู่ที่ ๑,๗๒๗ ราย ผลได้ ๑,๗๒๗ ราย คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงาน ตรวจพบมิเตอร์ชำรุดดังนี้

■ ขดลวดกระแสชำรุด (CCไหม้)	จำนวน	๒๗	เครื่อง
■ น้ำเข้า	จำนวน	๔	เครื่อง
■ มดเข้า	จำนวน	๗	เครื่อง
■ หูตราตะกั่วด้านข้างชำรุด	จำนวน	๑	เครื่อง
รวมมิเตอร์ชำรุด	จำนวน	๓๙	เครื่อง

๑.๒ ผลการดำเนินงาน ตรวจพบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าดังนี้

■ ตรวจพบมิเตอร์ละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า	จำนวน	๑	เครื่อง
■ มิเตอร์ ขนาด ๑๕(๔๕) A ๓ เฟส	PEA.๒๙๐๗๕๑๔๒		

๒. ติดสติ๊กเกอร์มีข้อความ “ผิดกฎหมาย การดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์มิเตอร์ หรือลักกระแสไฟฟ้า เป็นความผิดกฎหมายอาญาด้วย และมีโทษถึงจำคุก” เพื่อประชาสัมพันธ์ และป้องปราม ห้ามมิให้กระทำการละเมิดสิทธิ์ หรือดัดแปลง โดยเด็ดขาด
๓. สามารถเรียกเก็บค่ามิเตอร์ชำรุด และค่าละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๒๑๙.๕๕ บาท

เป้าหมาย (ราย)	ผล ดำเนินการ (ราย)	ละเมิด สิทธิ์ (ราย)	มิเตอร์ชำรุด (ราย)		ค่าชดใช้ ละเมิด (บาท)	ค่าชดใช้ CCใหม่ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
			CCใหม่	อื่นๆ			
๑,๗๒๗	๑,๗๒๗	๑	๒๗	๑๒	๑๐,๐๐๐	๑๔,๒๑๙.๕๕	๒๔,๒๑๙.๕๕



๔. ผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้างและคนงาน ในสังกัด กฟส.ศรีสะเกษ
ทั้งหมด โดยแบ่งงานออกเป็น

๔.๑ หน่วยตรวจสอบมิเตอร์ แบ่งเป็น ๗ ชุด โดยมีรายชื่อหัวหน้าชุดดังนี้

ชุดที่	สายการจดหน่วย	หัวหน้าชุดตรวจสอบ			
๑	๑๖๓	นายชูชาติ เล็กวิไล	ชผ.บต.	นายธราธร รุ่งเรือง	พชง.๖ ผกป.
๒	๑๖๕	นายชัยณรงค์ ศรีจันทรากุล	พชง.๖ ผบต.	นายกฤษศักดิ์ บัวพันธ์	ลชง. ผกป.
๓	๑๖๖	นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา	วศก.๕ ผบต.	นายเจริญเรือน เรือนคำ	พชง.๕ ผกป.
๔	๑๖๗	นายกิตติพงษ์ สามาน	คนงาน ผบต.	นายวันชัย ใจหล้า	พชร. ผกป.
๕	๑๖๘	นายธิตศักดิ์ เชาว์ดี	ลชง. ผบต.	นายมนตรี อ่ำคุณ	พชง.๗ ผกป.
๖	๑๖๙	นายสมพร นาฬิกา	คนงาน ผบต.	นายกำพล เพชรรัตน์	พชง.๖ ผกป.
๗	๑๗๐	นายยุทธ บริบูรณ์	พชง.๖ ผบต.	นายเดชา ชันอินทร์	พชง.๕ ผกป.



๔.๒ หน่วยสนับสนุน ประกอบไปด้วยพนักงานและลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

ผบง.กฟส.ศรีสัชชาลัย จำนวน ๗ คน

ผบท.กฟส.ศรีสัชชาลัย จำนวน ๒ คน



ในการดำเนินงานโครงการนี้ ไม่มีการเบิกค่าล่วงเวลา เนื่องจากเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสัชชาลัย และเป็นการส่งเสริมปัจจัยในการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร TRUS+E

- Teamwork มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ มุ่งเน้นงานภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
- Engagement ความรักองค์กร ท่วมเท เสียสละ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๕. Loss ด้าน Technical Loss โดยปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้านั้น อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ถ้าดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์แล้วเสร็จ จะดำเนินการปรับปรุงหน่วยค่ากระแสไฟฟ้าต่อไป