



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	กฟส.ศส.	ถึง	กฟอ.สวล.
เลขที่	น.๒-ศส.(บต.)- ๗๗๕/๖๑	วันที่	๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง	รายงานผลโครงการ “ เปิดฝัตรตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ”		

เรียน ผจก.กฟอ.สวล.

ตามที่ กฟส.ศรีษะชนาลัย ได้ดำเนินการโครงการ “ เปิดฝัตรตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ” ในพื้นที่ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีษะชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ กฟส.ศรีษะชนาลัย ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายมงคล แต่งกล่อม)

ผจก.กฟส.ศส.

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด

โทร ๐-๕๕๖-๗๑๒๔๑

โทรสาร ๐-๕๕๖๓-๐๔๓๒

ดาวเทียม ๑๗๓๐๘

โครงการ

“ เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ”

หลักการและเหตุผล

การลดหน่วยสูญเสีย (Losses) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) โดยทั่วไปแล้วจะดำเนินการด้าน Technical Loss เช่น การแก้ไขปัญหาไฟตก – ไฟดับ, การปรับปรุงระบบจำหน่ายและอื่นๆ ส่วนด้าน Non-Technical Loss เช่น การขโมยการใช้ไฟ, การตรวจสอบ – สับเปลี่ยนมิเตอร์, มิเตอร์ชำรุด คว่า เอียง มีการให้ความสำคัญค่อนข้างน้อย

ในปี ๒๕๖๑ หน่วยสูญเสีย (Loss) ของ กฟส.ศรีสัชฉาลัย อยู่ในเกณฑ์สูง ต้องได้รับการแก้ไข ทั้งๆที่การแก้ไขปัญหาหน่วยสูญเสียด้าน Technical Loss ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาด้าน Non-Technical Loss จึงเป็นจุดที่น่าสนใจ และจากการตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วยหรือหน่วยขึ้นน้อยผิดปกติ พบมิเตอร์ชำรุดรหัส ๐๖ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งการละเมิดการใช้ไฟ อีกด้วย

กฟส.ศรีสัชฉาลัย จึงได้จัดโครงการ “ เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ” ในพื้นที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชฉาลัย จังหวัดสุโขทัย (จำนวน ๑,๔๘๗ เครื่อง สายการจดหน่วย BSIS๐๑๔๐-BSIS๐๑๔๒ , BSIS๐๑๔๙-BSIS๐๑๕๒)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดหน่วยสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบจำหน่ายของ กฟภ.และป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า

เป้าหมายดำเนินการ

๑. ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำได้จำนวน ๑,๔๘๗ เครื่อง
๒. เพื่อลดหน่วยสูญเสีย และลดการละเมิดการใช้ไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ศรีสัชฉาลัย พื้นที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชฉาลัย จังหวัดสุโขทัย (สายการจดหน่วย BSIS๐๑๔๐-๐๑๔๒ , BSIS๐๑๔๙-๐๑๕๒) ได้ภายในระยะเวลา ๑ วัน

สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (สายการจดหน่วย BSIS๐๑๔๐-๐๑๔๒ , BSIS๐๑๔๙-๐๑๕๒)

ระยะเวลาดำเนินการ

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. นายมงคล แต่งกล่อม	ผจก.	ประธาน
๒. นายเฉลียว ระบุบ	หผ.บต.	รองประธาน
๓. นายชูชาติ เล็กวิไล	ชผ.บต.	กรรมการ
๔. นายประวิทย์ ยินดี	ชผ.กป.	กรรมการ
๕. น.ส.ชวนชม บุชาเกียรติ	ชผ.บง.	กรรมการ
๖. นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา	วศก.๕	เลขานุการ

สรุปผล

๑. การจัดทำโครงการ “เปิดฝาทตรวจสอบมิเตอร์ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒” ได้ผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ เป้าหมายในการทำกิจกรรมครั้งนี้อยู่ที่ ๑,๔๘๗ ราย ผลได้ ๑,๔๘๗ ราย คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ผลการดำเนินงาน ตรวจพบมิเตอร์ชำรุดดังนี้

■ ขดลวดกระแสชำรุด (CCใหม่)	จำนวน	๔๓	เครื่อง
■ น้ำเข้า	จำนวน	๑๗	เครื่อง
■ มดเข้า	จำนวน	๓	เครื่อง
■ มิเตอร์ฝาครอบชำรุด	จำนวน	๓	เครื่อง
■ หุตรตะกั่วด้านข้างชำรุด	จำนวน	๑	เครื่อง
รวมมิเตอร์ชำรุด	จำนวน	<u>๖๗</u>	เครื่อง

๒. ติดสติ๊กเกอร์มีข้อความ “ผิดกฎหมาย การดัดแปลง แก้ไข อุปกรณ์มิเตอร์ หรือลักกระแสไฟฟ้า เป็นความผิดกฎหมายอาญาด่วน และมีโทษถึงจำคุก” เพื่อประชาสัมพันธ์ และป้องปราม ห้ามมิให้กระทำการละเมิดสิทธิ์ หรือดัดแปลง โดยเด็ดขาด

๓. สามารถเรียกเก็บค่ามิเตอร์ชำรุด เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๖๔๕.๙๕ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมาย (ราย)	ผล ดำเนินการ (ราย)	ละเมิด สิทธิ์ (ราย)	มิเตอร์ชำรุด (ราย)		ค่าชดใช้ ละเมิด (บาท)	ค่าชดใช้ CCใหม่ (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
			CCใหม่	อื่นๆ			
๑,๔๘๗	๑,๔๘๗	-	๔๓	๒๔	-	๒๒,๖๔๕.๙๕	๒๒,๖๔๕.๙๕



๔. ผู้ร่วมดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย พนักงาน ลูกจ้างและคนงาน ในสังกัด กฟส.ศรีสะเกษ
โดยแบ่งงานออกเป็น

หน่วยตรวจสอบมิเตอร์ แบ่งเป็น ๗ ชุด โดยมีรายชื่อหัวหน้าชุดดังนี้

ชุดที่	สายการจดหน่วย	หัวหน้าชุดตรวจสอบ			
๑	๑๔๐	นายชูชาติ เล็กวิไล	ขผ.บต.	นายธราธร รุ่งเรือง	พชง.๖ ผกป.
๒	๑๔๑	นายชัยณรงค์ ศรีจันทรากุล	พชง.๖ ผบต.	นายจรูญเรือน เรือนคำ	พชง.๕ ผกป.
๓	๑๔๒	นายทัตพงศ์ คล้ายจินดา	วศก.๕ ผบต.	นายอภิวัฒน์ เอ็มอัน	คนงาน ผบต.
๔	๑๔๙	นายกิตติพงษ์ สามาน	คนงาน ผบต.	นายวันชัย ใจหล้า	พชร. ผกป.
๕	๑๕๐	นายธิตศักดิ์ เชาว์ดี	ลชง. ผบต.	นายมนตรี อ่ำคุณ	พชง.๗ ผกป.
๖	๑๕๑	นายสมพร นาฬิกา	คนงาน ผบต.	นายกำพล เพชรรัตน์	พชง.๖ ผกป.
๗	๑๕๒	นายยุทธ บริบูรณ์	พชง.๖ ผบต.	นายเดชา ชันอินทร์	พชง.๕ ผกป.



ในการดำเนินงานโครงการนี้ ไม่มีการเบิกค่าล่วงเวลา เนื่องจากเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีษะนาลัย และเป็นการส่งเสริมปัจจัยในการขับเคลื่อนค่านิยมขององค์กร TRUS+E

- Teamwork มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ มุ่งเน้นงานภายในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
- Engagement ความรักองค์กร ทุ่มีเต เสียสละ ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

๕. Loss ด้าน Technical Loss โดยปรับปรุงหน่วยการใช้ไฟฟ้านั้น อยู่ระหว่างดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ถ้าดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์แล้วเสร็จ จะดำเนินการปรับปรุงหน่วยค่ากระแสไฟฟ้าต่อไป

