



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบต.กฟส.อ.บ.บ.ป ถึง ผจก.กฟส.อ.บ.บ.ป
เลขที่ วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ.บ.ป - น.ส.ขวัญเรือน อ่วมพันธ์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๙๐๔๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บ.บ.ป. ผ่าน ผบ.บต.กฟส.อ.บ.บ.ป
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น
(แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บ.บ.ป. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.บต.กฟส.อ.บ.บ.ป.
ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- น.ส.ขวัญเรือน อ่วมพันธ์ ๒๖/๑ ม.๑๒ ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ม.๑๒ ต.บางน้ำเปรี้ยว
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา (บ้านเลขที่ ๖๖/๑ ม. ๑๒ ต. บางน้ำเปรี้ยว)
- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๒๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๒๒๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำบ. กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑๒ ต้น , ปักเสาดอม่อขนาด
๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง
๒๐ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบ
จำหน่าย เลขที่ กคก(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๒.๓(๑) จัดเข้างบประมาณบ.ป.(คพม.
๒) กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๒,๘๓๘.๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบ
แปดบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์)

- ๔) ผกบ. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-H-BNPCM.๑๓๐๗...ค่าใช้จ่ายหน่วยงานประมาณการ...
แผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๐๕๐...และบันทึกเลขที่ กกค.(น)๒๙๒/๒๕๖๓.ลว.๙.มี.ค.๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติ
หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
จำนวน...๑...แผ่น...มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บบป.(บต.)/๓๐๐๙/๒๕๖๓
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ)

พชง.๔

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อบป.

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)