



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบต.กฟส.อ.บรบ. ถึง ผจก.กฟส.อ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บรบ. - นาย (สว.ล) กิ่งแก้ว
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๐๖๔๖ ลว. ๘ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ผบ.ต.กฟส.อ.บรบ.
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
(แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.ต.กฟส.อ.บรบ.
ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายสุภาพ สิงห์ภู ๑๖/๒.ม.๑๐ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มีความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่าย สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ๑๖/๒.ม.๑๐ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๓๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๔๖๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำ กฟภ. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง
๔๖๐ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบ
จำหน่าย เลขที่ กกภ.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๒.๓(๑) จัดเข้างบประมาณท.น. P.(คพม.
๒) กฟภ.ลงทุน ๑๐๐% เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๔๓,๐๖๙.๕๒ บาท (สี่หมื่นสามพันหกสิบเก้าบาทห้าสิบ
สองสตางค์)

- ๔) ผกบ. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
- ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน P-NHE๐๒๐-H-BNPCM.๑๓๐๘ ค่าใช้จ่ายหน้างานประมาณ
การ... แผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๑๓๐๐๕๗ และบันทึกเลขที่ กกภ.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่องขอ
อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่าย
แรงต่ำ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บรบ.(บต.)/๓๐๔๖๔/๒๕๖๓
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ALC.
(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.บรบ.

(นายพิษณุ นิโรจน์สุวรรณ)
พชง.
๐ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)