



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ผบต.กฟส.อ.บรบ. ถึง ผจก.กฟส.อ.บรบ.
เลขที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บรบ.- นายวีรยุทธ สะยอวรรณ
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๗๗๙๔ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ.
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น
(แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ.
ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายวีรยุทธ สะยอวรรณ ๓๐/๑๐ ม.๑๑ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ๓๐/๑๐ ม.๑๑ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา
- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๓๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๕๐๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำบ.กฟภ. ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น ปักเสาต่อม่อขนาด
๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง
๑๔๐ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบ
จำหน่าย เลขที่ กกค.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๒.๓(๑) จัดเข้างบประมาณบ.ป.(คพม.
๒) กฟภ.ลงทุน๑๐๐% เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๔,๕๘๔.๑๗ บาท. (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาท
สิบเจ็ดสตางค์)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงาน P-NHE๐๒.๐-H-BNPCM.๑๓๐๙...ค่าใช้จ่ายหน่วยงานประมาณการ...
แผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๐๖๒...และบันทึกเลขที่ กกก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติ
หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ
จำนวน...๑...แผ่น...มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บบป.(บต.)/๓๕๓๖/๒๕๖๓
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

MS

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.บบป.

๑ ก.ค. ๒๕๖๓

พิศณุ

(นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ)

พชง.๔

๐ ๑ ก.ค. ๒๕๖๓