



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พงษ.ผบต.กฟส.อ.บนนป ถึง ผจก.กฟส.อ.บนนป
เลขที่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บนนป - นายสมศักดิ์ สติยกุลรัตน์
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๔๐๗๙ ลว. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บนนป. ผ่าน ผผ.บต.กฟส.อ.บนนป.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น
(แผนก/กฟฟ.) พงษ.ผบต.กฟส.บนนป. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผผ.บต.กฟส.อ.บนนป.
ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- นายสมศักดิ์ สติยกุลรัตน์ ๔๕ ม.๑๐ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ๔๕ ม.๑๐ ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา

- บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์
ขนาด ๑๐๐ เควีเอ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๒๒๐ ม.

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำบก กฟภ. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. เพิ่มจำนวน ๒ เส้น
ระยะทาง ๙๐ ม.

๓. เงินลงทุน

ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบ
จำหน่าย เลขที่ กกค.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๒.๓(๓) จัดเข้างบประเภทงบ 1. กฟภ.
ลงทุน ๑๐๐% เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘,๕๔๑.๙๘ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบ
แปดสตางค์)

๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน C-๖๓-H-BNPCM.๐๐๘๕ ค่าใช้จ่ายหน้างานประมาณการ, แผนผังแนบ เลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๑๐๙ และบันทึกเลขที่ กคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่องขออนุมัติหลักเกณฑ์ ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บบป.(บต.)/ ๓๕๖๙๑/๖๕๖๓.

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิศณุ นิโรจน์สุวรรณ)
ผบ.๔


๙/๘/๖๓
(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.บบป.

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)