



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก... พชง.ผบต.กฟส.อ.บรบ... ถึง... ผจก.กฟส.อ.บรบ.
เลขที่... วันที่ ๐๒ ต.ค. ๒๕๖๓
เรื่อง... ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บรบ.- ท่างหุ่นส่วนจำกัด ณรงค์ เบดดิ้ง
อ้างถึง... หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๓๘๗๔ ลว. ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
(แผนก/กฟฟ.) พชง.ผบต.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

- ท่างหุ่นส่วนจำกัด ณรงค์ เบดดิ้ง ๙๔/๑๐ ม.๘ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ม.๑๕ ต.นครเนื่องเขต
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ดำเนินการจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-
๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่องเอง โดยมีนายมนูญ ยิ้มละม้าย สฟก.๓๗๗๘ เป็นวิศวกร
ผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงสูงผู้ใช้ไฟสมทบ ๕๐% ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม. จำนวน ๑ ต้น , ปีกเสาต่อม่อขนาด
๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น

- แผนกแรงสูงใน ติดตั้งชุดคอนทางแยก จำนวน ๑ ชุด

- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๓. เงินลงทุน

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๖๒,๖๘๕.๓๗ บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน
๑๐,๙๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

๔) ผกบ. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน C-๖๓-H-BNPCM.๐๑๐๒ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ
และแผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๑๓๗ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บรบ.(บต.)/๓๖๓๖๖๕๖๓.
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายพิษณุ นิโรจน์สุวรรณ)

พชง.๔

(นายอนันต์ ทวีการ)

หม.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.บรบ.

๐๒ ต.ค. ๒๕๖๓

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)