



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก... พงษ.ผบต.กฟส.อ.บรบ. ถึง... ผจก.กฟส.อ.บรบ.  
เลขที่... วันที่... ๕ ต.ค. ๒๕๖๓  
เรื่อง... ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บรบ.- บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด  
อ้างอิง... หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๐๑๒๓ ลว. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้น  
(แผนก/กฟฟ.) พงษ.ผบต.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ผบ.บต.กฟส.อ.บรบ. ได้  
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

**๑. รายละเอียด**

- บริษัท มิสเตอร์.ดี.โอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด ๘๘๘.๘๘๘/๑.ม.๓.๓.แพรรษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง สถานที่ใช้ไฟตั้งอยู่ ม.๑๘ ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์เป็นผู้จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอเอง โดยมีนายบุญ ยัมละม้าย สฟก.๓๗๗๘ เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

**๒. วิธีดำเนินการ**

- แผนกแรงสูงภายใน ติดตั้งชุดคอนทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

**๓. เงินลงทุน**

ผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๓,๔๓๗.๓๓ บาท (ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาท สามสิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๕,๗๓๕.๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

- ๔) ผกบ. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง
- ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงาน C-๖๓-H-BNPCM.๐๑๐๓ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ  
และแผนผังแบบเลขที่ RD๑๖-๐๑๕/๖๓๐๑๓๘ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บรบ.(บต.)/ ๓๖๕๖๓/๖๕๖๓  
อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายทัศน นีโรจน์สุวรรณ)  
พงษ.๔

  
(นายอนันต์ ทวีการ)

ผบ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.บรบ.

๕ ต.ค. ๒๕๖๓

๕ ต.ค. ๒๕๖๓

(หมายเหตุ : รายละเอียดข้อ ๑ - ๓ จัดทำให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับงานนั้น ๆ)