



เรียน ผจก.กฟส.อ.บรบ. ผ่าน ทบ.กฟส.อ.บรบ.  
ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านั้น  
(แผนก/กฟฟ.) ทบ.กฟส.บรบ. ได้ดำเนินการสำรวจและ ทบ.กฟส.อ.บรบ.  
ได้ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

นางสาววรางศิมา ริสมัน ๓๐/๓ ม.๕ ต.หมอนทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  
มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย สถานีที่ไฟตั้งอยู่ ๓๐/๓ ม.๕ ต.หมอนทอง  
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  
บริเวณหน้างานรับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์  
ขนาด ๕๐ เควีเอ เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีระยะห่างจากหม้อแปลงถึงปลายสายประมาณ ๔๐๐ ม.

- แผนกแรงดันน. กฟภ. ปักเสา คอระขนาด ๙ ม. จำนวน ๑ ต้น , ปักเสาต่อม่อขนาด ๑.๒๕\*๑.๒๕\*๔.๕ ม. จำนวน ๑ ต้น , พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๕ ม.

ตามอนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบ  
 จำนวน เลขที่ กกคก.(น.)๒๙๒/๒๕๖๓ ลว. ๐๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามข้อ ๓.๒๓(๑) จัดเข้างบประมาณ พ.ศ(พ  
 ม.๒) กฟ.ลงทุน ๑๐๐% เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๓,๗๖๙,๘๘๘ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบ  
 ล้านบาทแปดสิบสี่สตางค์)

- ๔) ผกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง  
ผคส. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
ผบต. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

ทั้งนี้ ได้แนบ...รายละเอียดหมายเลขงาน.P-NHE๐๒.๐-H-BNPCM.๑๔๑๙...ค่าใช้จ่ายหน่วยงานประมาณการ...แผนผัง  
แบบเลขที่...RD๑๖-๐๑๔/๖๔๐๑๓๘...และบันทึกเลขที่.ถคก.(น)๒๙๒/๒๕๖๓.ลว..๐๙.มีนาคม.๒๕๖๓.เรื่องขออนุมัติ  
หลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า.กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ  
จำนวน...๑...แผ่น...มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ก.๒ บบป.(บต.)/ ๔๒/๒๕๖๔

อนุมัติ-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายณันต์ ทวีการ

พ.บต.กฟส.บบบ

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔



(นายสิงการ แสงสมบูรณ์)

ผจก.กฟส.อ.บบบ.

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔