



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.นาหม่อม ถึง กฟอ.หาดใหญ่
เลขที่ ต.ต.กฟส.อ.นหม. ๓๔๕ / ๒๕๖๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟส.อ.นาหม่อม
เรียน ผจก.กฟอ.หาดใหญ่

กฟส.อ.นาหม่อม ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นางปิยตา สันตกิจ)

ผจก.กฟส.อ.นาหม่อม

๙/๔/๖๓

กลุ่มงานธุรการ กฟส.อ.นาหม่อม
ดาวเทียม ๑๖๓๐๔

ส่งระบบสารบรรณแล้ว	
☐ สฟ	☒ สส
วันที่ ๘.เม.ย. ๒๕๖๓.	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า 90%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. (ครึ่ง) - จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครึ่ง)		21	26	23	70	
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็นค่าเฉลี่ยกันทั่วประเทศ)	ไม่น้อยกว่า 95%	%	...100...%	%	%	
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 4 เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง)		-	3	-	3	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าให้ถูกต้อง						
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย	ไม่น้อยกว่า 98%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่แท้จริงทุกเดือน (ราย)		13,539	13,570	13,602	40,711	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		13,539	13,570	13,602	40,711	
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่จริงทุกเดือน (ราย)		10,351	10,387	10,434	31,172	
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		10,351	10,387	10,434	31,172	
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ไม่น้อยกว่า 95%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		23,890	23,957	24,036	71,883	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		23,890	23,957	24,036	71,883	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง)		1	6	2	9	
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)		-	-	-	-	
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ไม่น้อยกว่า 90%					
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 10 นาที		-	3	-	3	
- ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 10 นาที		-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1		
3.1 คุณภาพไฟฟ้า							
3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน		100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
การแจ้งตัดไฟ							
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า							
- ไม่น้อยกว่า 3 วัน (จ่าย)		-	1	2	3		
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (จ่าย)		-	-	-	-		
การปฏิบัติงาน							
100%		...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (จ่าย)		-	1	2	3		
- ไม่สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (จ่าย)		-	-	-	-		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าประกันผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.1.2 การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (จ่าย)		8	10	5	23	
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (จ่าย)		-	1	-	1	
						ลง Time Confirm ผิด (ระยะเวลาจริง 30 นาที)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชีวิตของ กฟผ.

๒๓๓ 3 โทร 074-383112

3. มาตรฐานการให้บริการที่ผู้ให้บริการพึงปฏิบัติของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งานโครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)						
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส						
- เขตเมือง	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)	1	3	6	10		
เกิน 2 วันทำการ (ราย)	-	-	1	1		
- นอกเขตเมือง	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)	86	45	43	174		
เกิน 5 วันทำการ (ราย)	1	8	1	10		
						รอกขายเขตไฟฟ้าและขอย้ายเสาไฟฟ้า
						พนักงานลงมือระบบไม่เรียบร้อย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.2.1.2 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส						
- เขตเมือง	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 2 วันทำการ (จ่าย)		-	-	-	-	
เกิน 2 วันทำการ (จ่าย)		-	-	-	-	
- นอกเขตเมือง	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 5 วันทำการ (จ่าย)		-	-	-	-	
เกิน 5 วันทำการ (จ่าย)		-	-	-	-	
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)						
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมเกินไม่เกิน 250 เควีเอ	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 35 วันทำการ (จ่าย)		-	2	1	3	
เกิน 35 วันทำการ (จ่าย)		-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันการใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance) ³

งานโครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.2.2 หม้อแปลงขนาดรวมเกินเกินกว่า 250 เควีเอ แต่ไม่เกิน 2,000 เควีเอ ภายใน 55 วันทำการ (ราย) เกิน 55 วันทำการ (ราย)	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
3.3 ระยะเวลาดำเนินการของผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน		-	1	1	2	
3.3.1 การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหรือการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 15 วันทำการ (ราย) เกิน 15 วันทำการ (ราย)		14	16	56	86	
3.3.2 การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน 3 วันทำการ (ราย) เกิน 3 วันทำการ (ราย)	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
		45	29	22	96	
		-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระชับ	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	พนักงานแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจน
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)	-	-	2	1	3	
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน 5 วันทำการ (ราย)	-	-	-	-	-	
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	พนักงานแจ้งข้อมูลไม่ชัดเจน
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 5 วันทำการ (ราย)	-	1	-	-	1	
- ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 5 วันทำการ (ราย)	-	-	-	-	-	
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้ายกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า)	95%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	แจ้งทำให้ผิดพลาด เข้าใจผิด ถึงกำหนดการตัดมิเตอร์
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ	-	-	-	-	-	
- ดำเนินการเกิน 25 วันทำการ	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ: 2.เดือนมีนาคมแจ้งแต่ต้นให้ทราบของเดือนแรก

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.4 ระยะเวลาค่าเสียไฟฟ้ากลับ กรณีถูกตัดจ่ายไฟฟ้า (นับตั้งจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน)						
3.4.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าเล็ก						
- เขตเมือง	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 1 วันทำการ (ราย)		312	228	269	809	
เกิน 1 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	
- นอกเขตเมือง	100%	%	%	%	%	
ภายใน 3 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	
เกิน 3 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	
3.4.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าใหญ่	100%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

เขต.....3.....โทร.....074-383112.....

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้าประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)³

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1	
3.5 การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยผู้ผลิตหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 10 วันทำการ (ราย) เกิน 10 วันทำการ (ราย)	85%	...100...%	...100...%	...100...%	...100...%	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้า.....กฟส.นาหม่อม.....เขต.....ต.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟส.นาหม่อม	T3114 ถ.ราษฎร์สามัคคี 1 แยกจาก T.3029 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	3 มีนาคม 2563	224	✓	
2	กฟส.นาหม่อม	T3029 ถ.ราษฎร์สามัคคี 1 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 350 เมตร	3 มีนาคม 2563	222	✓	
3	กฟส.นาหม่อม	T3123 ถ.สันติวิถี 2 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	3 มีนาคม 2563	225	✓	
4	กฟส.นาหม่อม	T3024 ถ.ราชพฤกษ์ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 340 เมตร	5 มีนาคม 2563	223	✓	
5	กฟส.นาหม่อม	T3059 ถ.ชงโค (บ้านพรุ) มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 340 เมตร	5 มีนาคม 2563	221	✓	
6	กฟส.นาหม่อม	T3036 ถ.สราญราษฎร์ ต.บ้านพรุ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	5 มีนาคม 2563	224	✓	
7	กฟส.นาหม่อม	T3060 ซ.ปัทมาสวรรค์ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 320 เมตร	9 มีนาคม 2563	224	✓	
8	กฟส.นาหม่อม	T6001 บ.นาขีพศาล ม.4 ต.นาหม่อม มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 340 เมตร	9 มีนาคม 2563	221	✓	
9	กฟส.นาหม่อม	T6078 ห้างแถมลิ้น ม.4 ต.นาหม่อม มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	9 มีนาคม 2563	223	✓	
10	กฟส.นาหม่อม	T3009 บ้านชาลคลอง มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 320 เมตร	9 มีนาคม 2563	222	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า.....กฟล.นาหม่อม.....เขต.....ต.3.....

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟล.นาหม่อม	ท3016 บ้านจัดสรรนาทวีพัฒนา ถนนกาญจนาภิเษก มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 360 เมตร	11 มีนาคม 2563	✓	374	
2	กฟล.นาหม่อม	ท3045 ถ.ราษฎร์สามัคคี มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 320 เมตร	11 มีนาคม 2563	✓	379	
3	กฟล.นาหม่อม	ท3125 ถ.ราษฎร์สามัคคี มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 360 เมตร	11 มีนาคม 2563	✓	368	
4	กฟล.นาหม่อม	ท3135 ราษฎร์รังสรรค์ถ.ท.3016 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 440 เมตร	16 มีนาคม 2563	✓	370	
5	กฟล.นาหม่อม	ท3023 ถ.ศุภมาทองพัฒนา ต.บ้านพรุ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	16 มีนาคม 2563	✓	395	
6	กฟล.นาหม่อม	ท3047 ถ.สันติวิถี 2 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 420 เมตร	16 มีนาคม 2563	✓	393	
7	กฟล.นาหม่อม	ท3106 ถ.สันติวิถี 2 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 420 เมตร	18 มีนาคม 2563	✓	375	
8	กฟล.นาหม่อม	ท3105 ถ.สันติวิถี 2 มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	18 มีนาคม 2563	✓	399	
9	กฟล.นาหม่อม	ท3141 โครงการบ้านร่มเย็น ถ.สุราษฎร์ราษฎร์ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 440 เมตร	18 มีนาคม 2563	✓	404	
10	กฟล.นาหม่อม	ท3094 ถนน สุราษฎร์ราษฎร์ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 380 เมตร	20 มีนาคม 2563	✓	412	
11	กฟล.นาหม่อม	ท3115 หมู่ 4 ร.กต.บ้านพรุ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 380 เมตร	20 มีนาคม 2563	✓	407	
12	กฟล.นาหม่อม	ท3139 บจก.อ.อนันตสิทธิ์ ๕ ถ.กาญจนาภิเษก มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 440 เมตร	20 มีนาคม 2563	✓	397	
13	กฟล.นาหม่อม	ท3140 บจก.อ.อนันตสิทธิ์ ๕ ถ.กาญจนาภิเษก มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	25 มีนาคม 2563	✓	406	
14	กฟล.นาหม่อม	ท3006 ถ.กาญจนาภิเษก บ้านพรุ มิเตอร์จุดวัดแรงดันห่างจากหม้อแปลง 410 เมตร	25 มีนาคม 2563	✓	412	