



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝปบ.ต.๓ ถึง กฟต.๓
เลขที่ ต.๓ กบษ.(ตบ.) ๑๑๖๒๖ ๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
เรียน อช.ต.๓

ตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก)๑๘๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากต้นไม้ และสอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายการบริหารงานของ กฟภ. นั้น

ฝปบ.ต.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก)๑๘๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และตามหนังสือเลขที่ ต.๓ กบษ.(ตบ)๑๕๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้แจ้งเวียนให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งเวียนส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

(นายจิรัชย์ สร้อยแก้ว)

อ.ฝ.ปบ.(ต.๓)

๗ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ต.๓

- ฝปบ.ต.๓, ฝวบ.ต.๓, ฝบพ.ต.๓

- ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓

แจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป


(นายไพบุลย์ ว่องวิระยุทธ)

อช.ต.๓ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙

ผตบ.กบษ.ต.๓

๑๐๖๒๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาบบุรี
หนังสือรับเลขที่ ๑๑๖๒๖
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๙



ผจก.	ผจก.
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)
ผจก. (บ)	ผจก. (บ)

☐ เพื่อทราบ ☒ ถือปฏิบัติ

☐ ดำเนินการ

(นายไพบุลย์ ว่องวิระยุทธ)

ผตบ.กบษ.ต.๓ ปฏิบัติงานตาม กปร.๑๘๔๐

๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ฝปบ.ต.๓ ถึง กฟต.๓
เลขที่ ต.๓ กบข.(ตบ.) ๑๓๓๖/๒๕๕๙ วันที่
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
เรียน อข.ต.๓

ตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก)๑๘๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากต้นไม้ และสอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายการบริหารงานของ กฟภ. นั้น

ฝปบ.ต.๓ พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามหนังสือเลขที่ กปร.(ก)๑๘๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และตามหนังสือเลขที่ ต.๓ กบข.(ตบ)๑๕๗๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ อนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ จึงเห็นควรให้แจ้งเวียนให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งเวียนส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป


(นายจิรัชัย สร้อยแก้ว)
อฝ.ปบ.(ต.๓)

๗ พ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ต.๓

- ฝปบ.ต.๓, ฝวบ.ต.๓, ฝบพ.ต.๓
- ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓

แจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

๓ กยร.(ก) ๑๔๕๐ | ๒๕๕๔

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนางานแกไฟฟ้า

(รพก.(ท)),

อช.ทุกเขต,

ประธานอนุกรรมการด้านฝึกอบรมฯ (อฝ.ทบ.),

ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ

(อฝ.สส.),

รฝ.วศ., อก.บร., อก.รบ., อก.รช.,

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป



๑๕ ต.ค. ๒๕๕๔

(นายชีวิน พัฒนคุหะ)

อฝ.ปป.(น.๓)

ประธานคณะกรรมการด้านจัดวางระบบ

การดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้



ผู้ว่าการ
เลขรับที่ 5865
วันที่ 3 ต.ค. 2559
เวลา 19.49 น.

สำนักงานผู้ว่าการ
การไฟฟ้า ภาค 3
เลขที่รับ..... 5127
วันที่ 27 ก.ย. 2559

จาก	คณะกรรมการด้านจัดวางระบบการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้	ถึง	คณะกรรมการจัดระบบการดูแล และบำรุงรักษา ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.
-----	--	-----	--

เลขที่ กปร.(ก) ๑๘๔๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

เรียน ประธานคณะกรรมการฯ (รพก.(ภ๓))

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ก)๑๘๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระบบการดูแล และบำรุงรักษาดันไม้อัดในแนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. มีการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาดันไม้อัดในแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามหลักวิชาการอย่างถูกวิธีเป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมถึงเพื่อให้ดันไม้อัด และระบบไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

๑.๒ คำสั่ง กฟผ. ที่ สรท.(กท)๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๒) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านจัดวางระบบการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ คณะอนุกรรมการด้านฝึกอบรมการดูแลและ บำรุงรักษาดันไม้ และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การดูแลและบำรุงรักษาดันไม้เพื่อให้มีการจัดวางระบบ และกำหนดแนวทางปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๓ ผวก. มีอนุมัติ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ (ท้ายบันทึก สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔) (ตามเอกสารแนบ ๓) กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยแบ่งเป็นการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบรายปี และแบบเฉพาะคราว

๒.๒ ผวก. มีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ท้ายบันทึก กปร.(ก) ๑๙๕๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) (ตามเอกสารแนบ ๔) ปรับปรุงวิธีการในการจัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยพิจารณาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้อนุมัติราคากลาง โดยให้มีการทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี

๒.๓ รพภ.(ส) รักษาการแทน ผวก. มีอนุมัติ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ท้ายบันทึก สขก.(ป) ๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) (ตามเอกสารแนบ ๕) ตามข้อพิจารณาและเสนอแนะของคณะทำงานคัดค้านไม้ กฟผ.๓ โดยเห็นควรให้ กฟผ. มีชุดปฏิบัติงานสำหรับต้นไม้ โดยเฉพาะ กฟผ.๑-๓ กฟผ. ละ ๑ ทีม หรือให้ทีมบำรุงรักษาเดิมดำเนินการ และอนุมัติให้ กฟผ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ กฟผ. ละ ๒ ล้านบาท เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทีมงานคัดค้านไม้ประจำ กฟผ.๑-๓ (กฟผ. ละ ๑ ชุด) โดยมีค่าใช้จ่ายชุดละ ๒๕๗,๒๙๕.-บาท

๒.๔ ผวก. มีอนุมัติ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๒.๔ ผวก. มีอนุมัติ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (ตามเอกสารแนบ ๖) ให้ตั้งทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ. ทีมงานละ ๔-๖ คน โดยพิจารณาจากปริมาณงาน และแผนงานตัดต้นไม้ของ กฟฟ. นั้นๆ สำหรับการตั้ง ทีมงานตัดต้นไม้ให้ใช้วิธีเกลี่ยผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภท ๑ (ธรรมดา) จากชุดปฏิบัติงานต่างๆ ตามสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า หรือสั่งจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ประเภท ๑ (ธรรมดา) เพิ่มเติมในกรณีที่ ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทดังกล่าวตามสัญญาจ้างของ กฟฟ. ไม่เกินจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ และลง นามไว้ในสัญญาหรือใช้ทั้ง ๒ วิธี แล้วแต่กรณี

๒.๕ คณะอนุกรรมการด้านจัดวางระบบการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ ตามคำสั่งแต่งตั้งข้อ ๑.๒ ได้ มีการประชุมหารือร่วมกันในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำแนวทางบริหารจัดการต้นไม้ใกล้ แนวระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. จากการประชุมหารือสามารถกำหนดแนวทางการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบ ไฟฟ้าได้ดังนี้

๒.๕.๑ วิธีการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟฟ. มี ๒ แนวทาง (ตาม เอกสารแนบ ๗) ดังนี้

(๑) การจ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

- การจ้างเหมาแบบรายปี
- การจ้างเหมาแบบเฉพาะคราว
- การจ้างเหมาแบบพิเศษ (กรณีล้มต้น ล้มกอ ตัดแต่งต้นไม้สูงใหญ่ หรือมีแนว ต้นไม้หนาแน่นพิเศษที่จะต้องตัดเป็นจำนวนมาก เป็นต้น)

ทั้งนี้ในการพิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการตัด ลิดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ให้ใช้วิธีการจัดทำราคากลางตามอนุมัติ ผวก. ตามข้อ ๒.๒ ซึ่งยังคงมีความเหมาะสมสำหรับการตัดแต่งต้นไม้ตามหลัก รุกขกรรมศาสตร์

(๒) การดำเนินการตัดลิดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าโดยทีมงานของ กฟฟ.

- ทีมงานตัดต้นไม้ กฟฟ.๑-๓
- พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ตัดลิดรอนกิ่งไม้

๒.๕.๒ ทีมงานตัดต้นไม้ของ กฟฟ. ควรมีการวางแผนตัดแต่งต้นไม้ตามแนวระบบไฟฟ้าใน พื้นที่ที่มีความสำคัญในการจ่ายไฟฟ้า บริเวณสำนักงาน กฟฟ. สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนหนาแน่น ซึ่งมีผลกระทบต่อการจ่ายไฟ และภาพลักษณ์ กฟฟ. ก่อนเป็น ลำดับแรก และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับความสำคัญดังนี้

- ได้ระบบส่ง ๑๑๕ kV
- นิคมอุตสาหกรรม
- สำนักงาน กฟฟ. สถานีไฟฟ้า คลังพัสดุ ทุกแห่ง
- แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญ
- เขตเทศบาล
- ระบบจำหน่ายจากสถานีไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวถัดไป
- ระบบจำหน่ายพื้นที่อื่นๆ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

๒.๕.๓ การตัดลิดรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.ให้ดำเนินการตัดลิดรอนให้ถูกต้องตามแบบมาตรฐาน กฟภ. เลขที่ SA๒-๐๑๕/๕๒๐๑๔ และ SA๑-๐๑๕/๓๔๐๐๔ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยอ้างอิงคู่มือแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง (ตามเอกสารแนบ ๘) และคู่มือกระบวนการตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของ (ฉบับนําร่อง) กฟผ.๓ (ตามเอกสารแนบ ๙)

๒.๕.๔ ให้มีการขยายผลตั้งทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ ให้ครบทุก กฟฟ. ภายในปี ๒๕๖๐ ตามอนุมัติ ผวก. ข้อ ๒.๔ แต่เห็นควรให้เกลี่ยผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าจากเดิม เฉพาะประเภท ๑ (ธรรมดา) เป็นประเภท ๑-๓ ได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบาง กฟฟ. ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภท ๑ มีไม่ครบตามหลักเกณฑ์ และให้คณะทำงานพัฒนางานแกไฟฟ้าขัดข้องและความปลอดภัย พิจารณานำหน้าที่ความจำเป็นของงานแกไฟฟ้าขัดข้อง ต้องมีพนักงานช่างสั่งการงานแกไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) หรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องมีพนักงาน E/O ก็จะสามารถโอนย้ายหน้าที่มาช่วยงานตัดต้นไม้ หรืองานอื่นๆ ได้

ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละ กฟฟ. มีอัตรากำลังตัดต้นไม้ที่เหมาะสม เห็นควรให้ กรบ. พิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากำลังสำหรับทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ โดยเฉพาะ ในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒.๕.๕ กำหนดให้ทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ มีชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำชุดงานที่เหมาะสม (ตามเอกสารแนบ ๑๐) โดยใช้งบประมาณชุดละ ๓๓๕,๑๗๐.- บาท และเห็นควรจัดสรรงบประมาณให้ กฟฟ.๑-๓ ที่เหลือ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือตามรายการชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำชุดงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ. ดังกล่าวในปี ๒๕๖๐ สำหรับวิธีการนำผลผลิตจากเศษกิ่งไม้ไปใช้ประโยชน์ เห็นควรให้คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างผลผลิตจากเศษกิ่งไม้ ลำต้น ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นผู้พิจารณาหาแนวทางการจัดทำโครงการต่อไป

๒.๕.๖ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ตามข้อ ๒.๔ (ตามเอกสารแนบ ๖) ให้ กฟฟ. ที่มีทีมงานตัดต้นไม้ แต่งตั้งให้ พชง. ที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในสังกัดเป็นผู้ควบคุมงาน และให้บริการจัดยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ ในการดำเนินการไปก่อน ทั้งนี้ให้ กรบ. เป็นผู้พิจารณากำหนดรายการเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ สำหรับการตัดต้นไม้ เพื่อเสนอขออนุมัติเป็นมาตรฐานและจัดทำแผนงานจัดหาให้ต่อไป

ดังนั้นจึงเห็นควรให้ กรบ. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดหารถยนต์บรรทุก ๒ คัน และรถกระเช้าตัดต้นไม้ให้ทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ ตามอนุมัติดังกล่าวต่อไป

๒.๕.๗ ให้คณะ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

๒.๕.๗ ให้คณะกรรมการด้านฝึกอบรมการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ จัดฝึกอบรมการตัดลิตรอนกิ่งไม้ ตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามหลักวิชาการ ให้ผู้เกี่ยวข้องงานตัดลิตรอนตันไม้ ดังนี้

- (๑) ทีมงานตัดตันไม้ กฟภ.
- (๒) ผู้ควบคุมงานจ้าง ผู้รับเหมาตัดตันไม้ และทีมงาน
- (๓) กรรมการตรวจรับงานจ้าง
- (๔) พชง. และ ลชง. แก่ไฟฟ้าขัดข้อง
- (๕) พนักงานช่าง Hotline
- (๖) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- (๗) ทผ.ปบ., ทผ.กส., ทผ.บห.กฟฟ.๑-๓, ทผ.กป.กฟส., ทผ.ตบ., ทผ.ปช.กบช. และ ทผ.บห.กอก.
- (๘) ผจก.กฟฟ.(๑-๓), ผจก.(กฟส., กฟย.), รจก.(ท), ชจก.(ท)
- (๙) ผู้ดูแลงานตัดแต่งตันไม้ กฟภ. สำนักงานใหญ่
- (๑๐) หน่วยงานราชการที่ กฟภ. ใช้พื้นที่สาธารณะปิกเสาพาดสายไฟฟ้า ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละ กฟภ.

๒.๕.๘ เนื่องจากพนักงานช่างฮอตไลน์ที่จบจากโรงเรียนช่าง กฟภ. ในการปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวข้องกับงานตัดลิตรอนตันไม้ตามแนวระบบไฟฟ้า จึงควรสร้างความรู้ความเข้าใจ การตัดแต่งตันไม้อย่างถูกหลักวิชาการ โดยบรรจุหัวข้อวิชาการตัดแต่งตันไม้ตามหลัก รุกขกรรมศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกภาคปฏิบัติของโรงเรียนช่าง กฟภ. ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องเนื่องมาจากตันไม้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และนโยบายการบริหารงานของ กฟภ. และเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ กฟภ. สามารถอยู่ร่วมกันได้กับตันไม้อย่างยั่งยืน จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ให้ใช้วิธีการบริหารจัดการตันไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้อยู่เดิม ตามข้อ ๒.๑

๓.๒ ให้ทีมงานตัดตันไม้ประจำ กฟภ. มีการวางแผนตัดแต่งตันไม้ตามแนวระบบไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญในการจ่ายไฟฟ้า บริเวณสำนักงาน กฟภ. สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชนหนาแน่น ก่อนเป็นลำดับแรก และพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

- ๓.๒.๑ ได้ระบบส่ง ๑๑๕ kV
- ๓.๒.๒ นิคมอุตสาหกรรม
- ๓.๒.๓ สำนักงาน กฟภ. สถานีไฟฟ้า คลังพัสดุ ทุกแห่ง
- ๓.๒.๔ แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

๓.๒.๕ เขตเทศบาล

๓.๒.๖ ระบบจำหน่ายจากสถานีไฟฟ้าถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวถัดไป

๓.๒.๗ ระบบจำหน่ายพื้นที่อื่นๆ

๓.๓ ให้ใช้คู่มือแนวทางการติดตั้งต้นไม้ในเขตทางหลวงและคู่มือกระบวนการติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามของ (ฉบับนําร่อง) กฟผ.๓ เป็นคู่มืออ้างอิงในการดำเนินการตัดลิตรอนกิ่งไม้ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยให้มีระยะห่างความปลอดภัย (Clearance) ระหว่างสายไฟฟ้า และกิ่งไม้เป็นไปตามมาตรฐาน กฟผ. ตามข้อ ๒.๕.๓

๓.๔ ให้ทุก กฟข. เร่งดำเนินการตั้งทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ (กฟข. ละ ๘ กฟฟ. รวม ๙๖ กฟฟ.) ตามอนุมัติ ผวก. ข้อ ๒.๔ และขยายผลตั้งทีมงานตัดต้นไม้ กฟฟ.๑-๓ ที่เหลือ จำนวน ๙๐ กฟฟ. ภายในปี ๒๕๖๐ โดยใช้วิธีเกลี่ยผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าจากชุดปฏิบัติงานต่างๆ ตามสัญญาจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าหรือสั่งจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าประเภท ๑ (ธรรมดา) เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าประเภทดังกล่าวตามสัญญาจ้างของ กฟข. ไม่เกินจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ และลงนามไว้ในสัญญาหรือใช้ทั้ง ๒ วิธีแล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นเกณฑ์ประเมินในการปฏิบัติงาน (KPI) ของ กฟฟ. นั้นๆ ด้วย

๓.๕ กำหนดชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ ตามข้อ ๒.๕.๕ โดยให้ ผงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือฯ ประจำ กฟฟ.๑-๓ ที่เหลือ จำนวน ๙๐ กฟฟ. งบประมาณ ชุดละ ๓๓๕,๑๗๐.- บาท รวมเป็นเงินประมาณ ๓๐,๑๖๕,๓๐๐.- บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓.๖ ให้ กบร. พิจารณาจัดทำแผนงานจัดการรถยนต์บรรทุก ๒ คัน และรถกระเช้าตัดต้นไม้ให้ทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ ตามข้อ ๒.๕.๖

๓.๗ ให้คณะกรรมการพัฒนางานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องและความปลอดภัย พิจารณานำที่ความจำเป็นของงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ต้องมี พขง. สั่งการงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) หรือไม่ หากไม่จำเป็นต้องมีพนักงาน E/O ให้โอนย้ายมาทำหน้าที่ควบคุมงานตัดต้นไม้หรืองานอื่นๆ

๓.๘ ให้ กบร. พิจารณาเพิ่มอัตราค่าจ้างสำหรับทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.๑-๓ ในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๓.๙ ให้คณะกรรมการด้านจัดวางระบบการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ร่วมกับ กบร. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. และสรุปนำเสนอ ผวก. ทราบต่อไป

๓.๑๐ ให้ รรช. กฟผ. เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาตัดแต่งต้นไม้ตามหลักทฤษฎีการเกษตร

๓.๑๑ ให้คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การดูแลและบำรุงรักษาดันไม้ พิจารณาจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการสร้างผลผลิตจากเศษกิ่งไม้ลำต้นที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

๓.๑๒ ให้คณะกรรมการด้านการฝึกอบรมการดูแลและบำรุงรักษาดันไม้เร่งรัดการจัดฝึกอบรมการตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ให้ผู้เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.๕.๗ ภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อให้สามารถดำเนินการตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเสนอ ผวก. อนุมัติตามข้อ ๓.๑-๓.๑๒
ต่อไป

(นายสิริน พัทนคุหะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.สุพรรณบุรี

ประธานคณะกรรมการด้านจัดวางระบบการดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

หนังสือ 3.1-3.12 ค.อ.ป

(นายประภาณุจณ์ วงศ์พุด) รหม.(ภ3)

ประธานคณะกรรมการ

อนุมัติตามเสนอ

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว) ผวก.

- ๗ ต.ค. ๒๕๕๕

- ประธานคณะกรรมการ (อ.ป.น. (น.อ.))

ดำเนินการต่อไป

10 ต.ค. ๒๕๕๕

(นายประภาณุจณ์ วงศ์พุด) รหม.(ภ3)

ประธานคณะกรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติ

ในการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

๑. การบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ประกอบด้วย ๒ แนวทางดังนี้

๑.๑ การจ้างเหมาเอกชนตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ กรณี

- (๑) การจ้างเหมาแบบรายปี
- (๒) การจ้างเหมาแบบเฉพาะคราว
- (๓) การจ้างเหมาแบบพิเศษ (กรณีล้มต้น ล้มกอ ตัดแต่งต้นไม้สูงใหญ่ หรือมีแนวต้นไม้หนาแน่นพิเศษที่จะต้องตัดเป็นจำนวนมาก เป็นต้น)

๑.๒ การดำเนินการตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าโดยทีมงาน กฟภ. ประกอบด้วย

- (๑) ทีมงานตัดต้นไม้ กฟภ.๑-๓
- (๒) พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า

๒. ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ.

๒.๑ ให้ทุก กฟข. จัดทำราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า และให้มีวิธีการจัดทำราคากลางเป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติราคากลาง ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓ ของทุกปี

๒.๒ เมื่อได้รับอนุมัติราคากลางแล้ว ให้ กฟฟ. หน่วยงานจัดทำแผนงานบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของ กฟภ. โดยแยกเป็นแผนงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ (จะจ้างเหมาแบบรายปีแบบเฉพาะคราว หรือจ้างเหมาแบบพิเศษได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาแบบรายปีก่อน) และแผนงานที่ กฟภ. ดำเนินการเอง โดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตหรือผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแผนงาน ทั้งนี้ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๓ ของทุกปี

๒.๓ เมื่อได้รับอนุมัติแผนงานบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแล้ว กรณีการจ้างเหมาแบบรายปี ให้ กฟฟ. หน่วยงานเร่งดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมา ควรให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๔ ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ทันภายในปีงบประมาณ ส่วนการจ้างเหมาแบบเฉพาะคราวให้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ

๒.๔ การจัดทำแผนงานตัดลิตรอนต้นไม้ จะต้องเริ่มต้นที่อุปกรณ์ป้องกันจุดหนึ่ง ไปสิ้นสุดที่อุปกรณ์ป้องกันอีกจุดหนึ่ง หรือที่ปลายสาย ทั้งนี้ในแต่ละงานอาจมีอุปกรณ์ป้องกันหลายจุดก็ได้

๒.๕ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดลิตรอนกิ่งไม้ต้นไม้ครั้งใหญ่ คือช่วงต้นไม้พักตัว (พิจารณาตามสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่) สำหรับการตัดเสริมให้สามารถดำเนินการได้ทุกเดือน โดยเฉพาะไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ (วัลยชาติ)

๒.๖ สำหรับการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ที่เป็นแผนงานจ้างเหมาแบบรายปี ให้มีการดำเนินการดังนี้

๒.๖.๑ แผนงานจ้างเหมาแบบรายปีทุกแผนงานต้องขออนุมัติหลักการ และประกาศหาผู้รับจ้างในคราวเดียวกัน (ห้ามดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างแยกคราวละแผนงาน) โดยให้ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๔ ก่อนปีงบประมาณ และดำเนินการจ้างในระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ ทั้งนี้หากไม่สามารถดำเนินการจ้างได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส ๔ ให้ กฟพ. นั้นๆ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนงานจากแผนงานรายปีเป็นแผนงานเฉพาะคราว หรือ กฟภ. ดำเนินการเอง โดยขออนุมัติปรับแผนงานที่ กฟพ.

๒.๖.๒ กรณีมีผู้รับจ้างมากกว่า ๑ ราย ให้สร้าง PO ตามจำนวนผู้รับจ้าง (การจัดทำสัญญาจ้าง ให้ทำสัญญาจ้าง ๑ สัญญาต่อผู้รับจ้างเท่านั้น โดยให้ระบุรายละเอียดของแผนงาน รวมถึงการจ่ายเงินให้ชัดเจนในแต่ละแผนงาน)

๒.๗ สำหรับการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ที่เป็นแผนงานจ้างเหมาแบบเฉพาะคราว ให้มีการดำเนินการดังนี้

๒.๗.๑ เป็นแผนงานที่พิจารณาแล้วว่าการจ้างเหมาแบบเฉพาะคราวรวมกันทั้งปีในวงจรเดียวกันมีค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินการจ้างเหมาแบบรายปีของวงจรมานั้นๆ

๒.๗.๒ เป็นการตัดต้นไม้กรณีฉุกเฉินที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน หากไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

๒.๗.๓ การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราว จะต้องไม่ใช่วงจรที่ซ้อนกับการจ้างเหมาแบบรายปี และต้องมีการสำรวจจริงทุกครั้งก่อนการดำเนินการจ้าง

๒.๗.๔ แผนงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้แบบเฉพาะคราวของแต่ละ กฟพ. ที่มีแผนงานอยู่ในช่วงเดือนเดียวกันให้ขออนุมัติหลักการ และประกาศหาผู้รับจ้างในคราวเดียวกัน

๒.๘ สำหรับการบริหารจัดการต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ที่เป็นแผนงานที่ กฟภ. ดำเนินการเอง ให้มีการดำเนินการดังนี้

๒.๘.๑ สำหรับ กฟพ.๑-๓ ที่มีทีมงานตัดต้นไม้ ในการจัดทำแผนงานตัดลิตรอนต้นไม้ที่ กฟภ. ดำเนินการเอง ต้องมีระยะทางตามแนวระบบไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ กม./ปี (รวม กฟพ. ในสังกัด)

๒.๘.๒ ทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟพ.๑-๓ ประกอบด้วย

(๑) พชง. หรือ ลชง. เป็นผู้ควบคุมงาน จำนวน ๑ คน

(๒) คนงานประเภท ๑-๓ จำนวน ๔ - ๖ คน

๒.๘.๓ ผู้ควบคุมงานให้มีการแต่งกายแบบเดียวกับทีมงานแก้ไฟฟ้าขัดข้อง

๒.๘.๔ สำหรับ กฟส. หรือ กฟย. ที่มีทีมงานบำรุงรักษาให้สามารถดำเนินการตัดลิตรอนต้นไม้ควบคู่ไปกับงานบำรุงรักษาอื่นๆ ได้ โดยวางแผนงานให้สอดคล้องกับทีมงานตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ.

๑-๓

๓. สำหรับการจ้างเหมาเอกชนในการตัดลิตรอนกิ่งไม้ ต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าให้ใช้หลักเกณฑ์ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๙ (ท้ายบันทึก สร.(ปร) ๕๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๙) และระเบียบการจัดจ้าง กฟผ.

๔. ให้ทุก กฟฟ. มีแผนงานตรวจสอบต้นไม้ใกล้แนวระบบส่งทุกเดือน และแผนงานตรวจสอบต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายทุกไตรมาส

รายชื่อ กฟฟ. จุฬรวมงาน

ที่	การไฟฟ้าจุฬรวมงาน	สังกัด
๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง	กฟน.๑
๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทราย	กฟน.๑
๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแมริม	กฟน.๑
๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง	กฟน.๑
๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย	กฟน.๑
๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง	กฟน.๑
๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะคา	กฟน.๑
๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก	กฟน.๒
๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร	กฟน.๒
๑๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน	กฟน.๒
๑๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอขามเฒ่า	กฟน.๒
๑๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง	กฟน.๓
๑๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว	กฟน.๓
๑๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี	กฟน.๓
๑๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก	กฟน.๓
๑๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล	กฟน.๓
๑๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี	กฟฉ.๑
๑๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ	กฟฉ.๑
๑๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม	กฟฉ.๑
๒๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน	กฟฉ.๑
๒๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย	กฟฉ.๑
๒๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ (มะลิวัลย์)	กฟฉ.๑
๒๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ (นิคโย)	กฟฉ.๑
๒๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม	กฟฉ.๒
๒๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์	กฟฉ.๒
๒๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ	กฟฉ.๒
๒๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ	กฟฉ.๒
๒๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตระการพืชผล	กฟฉ.๒
๒๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ	กฟฉ.๒
๓๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่	กฟฉ.๓
๓๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสีคิ้ว	กฟฉ.๓
๓๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิมาย	กฟฉ.๓
๓๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว	กฟฉ.๓
๓๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราสาท	กฟฉ.๓

๓๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๓ (สุรนารี)	กฟผ.๓
๓๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กฟผ.๑
๓๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา	กฟผ.๑
๓๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี	กฟผ.๑
๓๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ	กฟผ.๑
๔๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคลองหลวง	กฟผ.๑
๔๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา	กฟผ.๑
๔๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี	กฟผ.๑
๔๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง	กฟผ.๑
๔๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึงนาราง	กฟผ.๑
๔๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก	กฟผ.๑
๔๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว	กฟผ.๑
๔๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหินกอง	กฟผ.๑
๔๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค	กฟผ.๑
๔๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ	กฟผ.๑
๕๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ์	กฟผ.๑
๕๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอประจักษ์ศิลปาคม	กฟผ.๑
๕๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนวาปี	กฟผ.๑
๕๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง	กฟผ.๒
๕๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม	กฟผ.๒
๕๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน	กฟผ.๒
๕๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง	กฟผ.๒
๕๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกลง	กฟผ.๒
๕๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง	กฟผ.๒
๕๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง	กฟผ.๒
๖๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง	กฟผ.๒
๖๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย	กฟผ.๒
๖๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจันทบุรี	กฟผ.๒
๖๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบึง	กฟผ.๒
๖๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง	กฟผ.๒
๖๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว	กฟผ.๒
๖๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองจันทรี	กฟผ.๓
๖๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน	กฟผ.๓
๖๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน	กฟผ.๓
๖๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)	กฟผ.๓
๗๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย	กฟผ.๓

๗๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา	กฟภ.๓
๗๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช	กฟภ.๓
๗๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออุ้มทอง	กฟภ.๓
๗๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ	กฟต.๑
๗๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภोजอมบึง	กฟต.๑
๗๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี	กฟต.๑
๗๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน	กฟต.๑
๗๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน	กฟต.๑
๗๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง	กฟต.๒
๘๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกาญจนดิษฐ์	กฟต.๒
๘๑	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	กฟต.๒
๘๒	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า	กฟต.๒
๘๓	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ	กฟต.๒
๘๔	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดงยาง	กฟต.๒
๘๕	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง	กฟต.๒
๘๖	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา	กฟต.๓
๘๗	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา	กฟต.๓
๘๘	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด	กฟต.๓
๘๙	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเตาะ	กฟต.๓
๙๐	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ	กฟต.๓



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะทำงานฯ

เลขที่ ศ.๓ กษช(ตบ.) ๑๕๓๘/๒๕๕๘

ถึง กฟต.๓

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๐

อ้างอิง

๑. บันทึกที่ สร.(ปร.) ๕๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘

๒. บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๐๑๗/๒๕๕๘ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๘

๓. บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๑๔๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘

๔. บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๒๘๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘

เรียน อช.ต.๓

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามบันทึกที่ สร.(ปร.) ๕๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติหลักเกณฑ์การจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามข้อ ๓.๑.๔ ผู้กำหนดราคากลาง ให้ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต มีอำนาจพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้าง ให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ในแต่ละพื้นที่ที่จะจ้าง ทั้งนี้ให้มีการ ทบทวนราคากลางให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๓ ของทุกปี

๑.๒ บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๐๑๗/๒๕๕๘ ลว. ๑ ก.ค. ๒๕๕๘ อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา กำหนดราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

๑.๓ บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๑๔๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘ สอบถามข้อมูลราคากลางในการจ้าง เหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ภายในสังกัด กฟต.๓

๒. ข้อมูล

๒.๑ ตามบันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๑๔๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘ กษช(ตบ.) ให้ทุก กฟฟ. ในสังกัด กฟต.๓ ตอบแบบสอบถามในการปรับปรุงราคากลางการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างฯ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงใน ปัจจุบัน

๒.๒ บันทึกที่ ต.๓ กษช(ตบ.) ๑๒๘๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ อนุมัติราคากลางในการดำเนินการจ้าง เหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๘ ดังนี้

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี. + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ (๑)		๒๒, ๓๓ เควี. + ไตไลน์ (๒)		แรงดันนอกไลน์แรงสูง (๓)	
	รายปี	เฉพาะคราว	รายปี	เฉพาะคราว	รายปี	เฉพาะคราว
หนาที่บ	๔,๗๗๑	๔,๘๘๕	๘,๑๓๕	๔,๐๖๗	ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง	๓,๒๔๙
ปานกลาง	๕,๖๑๐	๒,๘๐๕	๔,๖๗๕	๒,๓๓๘		๑,๘๗๐
เบาบาง	๓,๖๔๗	๑,๘๒๓	๓,๐๓๙	๑,๕๑๙		๑,๒๑๖
ที่โล่ง	๓๖๕	๑๘๒	๓๐๔	๑๕๒		๑๒๒

ส่งแกนส่งทางระบบสารบรรณแล้ว/ ๓. ข้อพิจารณา...

☒ ส่งต้นฉบับ ☐ ไม่ส่งต้นฉบับ 17 ต.ค. 2559

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟต.๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๓.๑ พิจารณาจาก บันทึกที่ ต.๓ กบข(ตบ.) ๑๑๔๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙ จัดทำแบบสอบถามการปรับปรุงราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟต.๓ ได้พิจารณาราคากลางในการจ้างเหมาฯ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ใกล้เคียงกับราคากลางที่ใช้ในปี ๒๕๕๙

๓.๒ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องสาเหตุจากต้นไม้ ตลอดจนราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ปี ๒๕๖๐ มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพ สภาพเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติ ให้ใช้ราคากลางในการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าของ กฟต.๓ ตามบันทึกที่ ต.๓ กบข(ตบ.) ๑๒๙๓/๒๕๕๘ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นราคากลางในการดำเนินการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

ประเภท	ราคากลางในการจ้างเหมาตัดต้นไม้ (บาท/กม.)					
	๑๑๕ เควี. + ไตไลน์ และการตัดต้นไม้ทางน้ำ (๑)		๒๒, ๓๓ เควี. + ไตไลน์ (๒)		แรงดันนอกไลน์แรงสูง (๓)	
	รายปี	เฉพาะคราว	รายปี	เฉพาะคราว	รายปี	เฉพาะคราว
หนาที่บ	๙,๗๗๑	๔,๘๘๕	๘,๑๓๕	๔,๐๖๗	ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง	๓,๒๔๙
ปานกลาง	๕,๖๑๐	๒,๘๐๕	๔,๖๗๕	๒,๓๓๘		๑,๘๗๐
เบาบาง	๓,๖๔๗	๑,๘๒๓	๓,๐๓๙	๑,๕๑๙		๑,๒๑๖
ที่โล่ง	๓๖๕	๑๘๒	๓๐๔	๑๕๒		๑๒๒

โดยกำหนดวงเงินการจ้างให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะงานที่จ้างฯ ในอำนาจของ ผจก.กฟภ. และ กฟส. ดังนี้

๓.๒.๑ วาระการจ้างเหมาตัดต้นไม้

๓.๒.๑.๑ ระบบจำหน่ายแรงดันนอกไลน์แรงสูง ให้จ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวปีละ ๑ ครั้ง

๓.๒.๑.๒ ระบบจำหน่ายแรงสูง ๑๙ และ ๓๓ เควี

- กรณีจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ให้จ้างได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง

๓.๒.๑.๓ ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

- กรณีจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว ให้จ้างได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง

๓.๒.๒ ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้

- กรณีจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราวให้จ้างได้ไม่เกิน ๙๐ % ของราคากลางจ้างเหมา

ตัดต้นไม้

๓.๓ การจัดเก็บเศษไม้และกิ่งไม้ที่ต้องขนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดให้ทิ้งได้ โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเทศบาล หรือนิคมอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้มีต้นทุนในการขนย้ายและยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการคิดค่าขนย้ายดังกล่าว ส่งผลให้หาผู้รับจ้างได้ยาก ให้มีการคิดค่าขนย้ายในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม โดยคิดเป็น ๑๐% ของค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในเขตพื้นที่นั้น

