

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย สังกัด กฟอ.จะนะ (ประจำเดือน ตุลาคม 2564)

ด้านระบบไฟฟ้า แผนงานหลัก ความคุ้มค่าการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย 1. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับ	สถานที่ไฟฟ้า ฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานที่ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี ฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สะบ้าย้อย	F1	รับไฟจากสถานีปีศาจนี้ 1 ฟีดเดอร์ 2	6 ต.ค. 64 19.00 น.	33.90	-	5		/	
2	สะบ้าย้อย	F2	บ้านเพิงยา	3 ต.ค. 64 18.30 น.	34.10	-	5		/	
3	สะบ้าย้อย	F4	หน้าโรงเรียนสะบ้าย้อย	14 ต.ค. 64 18.30 น.	34.30	-	4		/	
4	สะบ้าย้อย	F5	ถนนมหาธาตุ	11 ต.ค. 64 18.00 น.	33.60	-	4		/	
5	สะบ้าย้อย	F6	บ้านปลักป้อ	14 ต.ค. 64 18.30 น.	33.80	-	4		/	
6	สะบ้าย้อย	F8	บ้านห้วยเต่า	13 ต.ค. 64 18.30 น.	33.50	-	6		/	
7	สะบ้าย้อย	F9	บ้านแกและ	12 ต.ค. 64 19.00 น.	33.40	-	6		/	

8	สะพานน้อย	F10	บ้านนาใหม่	12 ต.ค. 64 18.30 น.	33.40	-	6		/	
---	-----------	-----	------------	------------------------	-------	---	---	--	---	--

$$33000/380=86.84$$

$$\text{เฉลี่ยสถานี } 33700/86.84=388$$

$$\text{ค่าแรงต้นที่คำนวณได้ด้านแรงสูง X วิกฤตแรงต่ำ } 388 \times 5 =$$

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย 1 งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ผู้ - ขยาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่ วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.))	ว / ต / ป. เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ ได้ มาตรฐาน
1	กฟภ.อ.ชะบ้าย้อย	PEA 37-015651 บ้านทุ่งเมา ขนาด 100 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย	26 ต.ค. 64	400	A=400 B=400 C=400	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย 1 งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)
- แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.ชั้น	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ ,ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ด / บ. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 V.	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟส.อ.เสะบ้าย้อย	PEA 42-004000 บ้านบ่อทอง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	26 ต.ค. 64	220	231	
2	กฟส.อ.เสะบ้าย้อย	PEA 40-016892 บ้านสวนโพน ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	26 ต.ค. 64	220	233	
3	กฟส.อ.เสะบ้าย้อย	PEA 33-002513 บ้านทุ่งต้อ ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	26 ต.ค. 64	220	230	