

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชะบ้าย้อย สังกัด กฟผ.อ.จะนะ (ประจำเดือน ธันวาคม 2564)

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก ความปลอดภัย

แผนงานย่อย 1. งานรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานี (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี	ที่ต้นหม้อแปลง			ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
1	ชะบ้าย้อย	F1	รับไฟฟ้าจากสถานีวัดค่า 1 ฟีดเดอร์ 2	12 ธ.ค. 64 19.00 น.	33.40	-	7		/	
2	ชะบ้าย้อย	F2	บ้านเพิงยา	20 ธ.ค. 64 19.00 น.	33.50	-	5		/	
3	ชะบ้าย้อย	F4	หน้าโรงเรียนชะบ้าย้อย	24 ธ.ค. 64 18.30 น.	33.40	-	5		/	
4	ชะบ้าย้อย	F5	ถนนมหาพรต	20 ธ.ค. 07 18.30 น.	33.90	-	5		/	
5	ชะบ้าย้อย	F6	บ้านปลักปอ	27 ธ.ค. 64 19.00 น.	33.80	-	6		/	
6	ชะบ้าย้อย	F8	บ้านห้วยเต่า	7 ธ.ค. 64 18.30 น.	33.20	-	5		/	
7	ชะบ้าย้อย	F9	บ้านแกและ	27 ธ.ค. 64 19.00 น.	33.80	-	6		/	
8	ชะบ้าย้อย	F10	บ้านนาถิ่น	27 ธ.ค. 64 18.30 น.	33.80	-	6		/	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย 1 งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)
- แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้เต็มมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.))	ว / ต / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟภ.สะบ้าย้อย	PEA 27-008587 บ้านวังเต๊ะ เฟส 100 เควีเอ	26 ธ.ค. 64	400	A=400 B=400 C=400	

รายงานผลการดำเนินงานมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

ด้านระบบไฟฟ้า

แผนงานหลัก - ควบคุมการจ่ายไฟ

แผนงานย่อย 1 งานรักษามาตรฐานคุณภาพบริการ ในส่วนมาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

- มาตรฐานแรงดันไฟฟ้า ที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ - ขาย)

แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินงาน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้มาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.ชั้น	สถานที่ วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม.)	ว / ด / ป. เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 V.	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สะบ้าย้อย	PEA 37-009519 บ้านล่องควน	ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย	220	223	
2	สะบ้าย้อย	PEA 45-004401 บ้านควนเจ๊ะ	ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	220	223	
3	สะบ้าย้อย	PEA 36-005098 บ้านคลองถ้ำ	ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 3 สาย	220	223	