

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 - 04/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย

ประจำเดือน มีนาคม 2565

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.3 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 44-011115 บ้านโคกควายกลิ้ง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	30 มี.ค 65	220	233	-
2	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 44-006810 บ้านล่องถ้ำ ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	30 มี.ค 65	220	232	
3	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 45-004401 บ้านควนเจ๊ะ ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	30 มี.ค 65	220	230	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบ้าย้อย

ประจำเดือน มีนาคม 2565

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.2 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า ฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี ฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน 31.3 - 34.7 เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สบ้าย้อย	F1	รับไฟจากปัตตานี 1	28 มี.ค 65	34.00	-	7	#VALUE!	/	
			ฟีดเดอร์ 2	19.00 น.						
2	สบ้าย้อย	F2	บ้านเพ็งยา	28 มี.ค 65	34.00	-	7	#VALUE!	/	
				19.00 น.						
3	สบ้าย้อย	F4	หน้าโรงเรียนสบ้าย้อย	10 มี.ค 65	33.70	-	5	#VALUE!	/	
				19.30 น.						
4	สบ้าย้อย	F5	ถนนหमारาช	8 มี.ค 65	34.10	-	5		/	
				18.00 น.						
5	สบ้าย้อย	F6	บ้านปลักบ่อ	26 มี.ค 65	33.50		7		/	
				19.00 น.						
6	สบ้าย้อย	F8	บ้านห้วยเต่า	28 มี.ค 65	34.10		9		/	
				19.00 น.						
7	สบ้าย้อย	F9	บ้านทุ่งโนน	15 มี.ค 65	34.1		8		/	

8	สระบัวย่อย	F10	บ้านนาگان	19.00 น.	34.1		8			
				15 มี.ค 65					/	
				19.00 น.						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 -05/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย

ประจำเดือน มีนาคม 2565

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.4 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 V	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟส.อ.สะบ้าย้อย	PEA 45-005494 บ้านทุ่งไผ่ไร่ 3 เฟส 100 เควีเอ	31 มี.ค 65	400.00	A=390	-
					B=392	
					C=395	