

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านค่าย

ประจำเดือน มกราคม 2566

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.2 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า ฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี ฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน 31.3 - 34.7 เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สะพาน้อย	F1	รับไฟจากปัตตานี 1	22 ม.ค 66	33.70	-	4	#VALUE!	/	
			ฟีดเดอร์ 2	19.30 น.						
2	สะพาน้อย	F2	บ้านเพ็งยา	10 ม.ค 66	34.00	-	4	#VALUE!	/	
				19.00 น.						
3	สะพาน้อย	F4	บ้านทรายขาวใหม่	3 ม.ค 66	33.60	-	5	#VALUE!	/	
				18.30 น.						
4	สะพาน้อย	F5	ถนนหमारาช	17 ม.ค 66	33.80	-	4		/	
				19.00 น.						
5	สะพาน้อย	F6	บ้านปลักบ่อ	17 ม.ค 66	33.80		5		/	
				19.00 น.						
6	สะพาน้อย	F8	บ้านทัพหลวง	12 ม.ค 66	33.80		6		/	
				19.00 น.						
7	สะพาน้อย	F9	บ้านจางัง	17 ม.ค 66	33.8		5		/	

8	สระบัวย่อย	F10	บ้านนาม่วง	18.30 น.	33.9		5			
				5 ม.ค 66					/	
				19.00 น.						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 - 04/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย

ประจำเดือน มกราคม 2566

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.3 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส v	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 v	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 44-003548 บ้านหัวหลัง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	27 ม.ค 66	220	237	-
2	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 44-003574 บ้านหัวหลัง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	27 ม.ค 66	220	232	-
3	กฟอ.อ.สะบ้าย้อย	PEA 36-019951 บ้านช้างนุ้ย ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	27 ม.ค 66	220	229	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 -05/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสะบ้าย้อย

ประจำเดือน มกราคม 2566

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.4 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส v	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 324-418 v	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟส.อ.สะบ้าย้อย	PEA 35-001218 บ้านล่องควน เฟส 50 เควีเอ	26 ม.ค 66	400.00	A=394	-
					B=387	
					C=397	