

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 - 02/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบ้าย้อย

ประจำเดือน มกราคม 2567

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย) พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	-	-	-	2 พ.ย 65	33.8
	-	-		19.30 น.	
				8 พ.ย 65	33.3
				18.00 น.	
				8 พ.ย 65	33.2
				18.30 น.	
				6 พ.ย 65	33.4
				19.00 น.	
				21 พ.ย 65	33.4
				19.00 น.	
				12 พ.ย 65	34
				18.30 น.	

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ด้านแรงดันไฟฟ้า

28 พ.ย 65

33.8

18.30 น.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบ้าย้อย
ประจำเดือน มกราคม 2567

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.2 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน 31.3 - 34.7 เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	สบ้าย้อย	F1	รับไฟจากปัตตานี 1	15 มี.ค 66	34.00	-	4	#VALUE!	/	
			ฟีดเดอร์ 2	19.00 น.						
2	สบ้าย้อย	F2	บ้านเพ็งยา	14 มี.ค 66	33.70	-	4	#VALUE!	/	
				19.00 น.						
3	สบ้าย้อย	F4	หน้าโรงเรียนสบ้าย้อย	16 มี.ค 66	33.40	-	5	#VALUE!	/	
				19.00 น.						
4	สบ้าย้อย	F5	ถนนหमारาช	7 มี.ค 66	33.80	-	5		/	
				19.00 น.						
5	สบ้าย้อย	F6	บ้านปลักบ่อ	20 มี.ค 66	32.90		5		/	
				19.00 น.						
6	สบ้าย้อย	F8	บ้านห้วยเต่า	16 มี.ค 66	32.90		5		/	
				19.00 น.						
7	สบ้าย้อย	F9	บ้านทุ่งโนด	8 มี.ค 66	33.3		5		/	
				19.00 น.						
8	สบ้าย้อย	F10	บ้านนากัน	14 มี.ค 66	33.9		5		/	

			19.00 น.						
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผก.) 45 -

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบ้าย้อย

ประจำเดือน มกราคม 2567

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.3 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส v	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 v	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟอ.อ.สบ้าย้อย	PEA 32-004442 บ้านระไมมะขาม ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	29 มี.ค 66	220	236	-
2	กฟอ.อ.สบ้าย้อย	PEA 33-002482 บ้านพรุสะนี ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	29 มี.ค 66	220	235	-
3	กฟอ.อ.สบ้าย้อย	PEA 28-008607 บ้านซองมุด ขนาด 20 เควีเอ 1 เฟส 2 สาย	29 มี.ค 66	220	227	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) 45 -05/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสบ้าย้อย

ประจำเดือน มกราคม 2567

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

1.4 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ. ชั้น 1 , 2 , 3	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส v	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 324-418 v	ไม่ได้ มาตรฐาน
1	กฟส.อ.สบ้าย้อย	PEA 27-00527 บ้านเก่า 3 เฟส 100 เควีเอ	29 มี.ค 66	400.00	A=390	-
					B=393	
					C=391	