



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.แจ้ห่ม

เลขที่ สท. 1511

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

อ้างถึง

ถึง ผวบ.น.๑

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผก.ว.น.๑

กฟส.อ.แจ้ห่ม ขอส่งรายชื่อโครงการซ่อมแซมภัยธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งทาง กฟส.อ.แจ้ห่ม ได้ทำการสำรวจ และจัดทำประมาณการงานซ่อมแซมภัยธรรมชาติดังกล่าว พร้อมแผนผังเพื่อแนบขออนุมัติจัดสรรงบงานดังกล่าวจำนวน ๓ งาน ดังมีรายชื่อโครงการดังต่อไปนี้

๑. 1-๒๐-A-CHHCO.DT.๐๐๐๓ กฟส.อ.แจ้ห่ม - ภัยธรรมชาติบ้านขุนอ่อนพัฒนา ม.๘ ต.บ้านอ่อน

ดังนั้น กฟส.อ.แจ้ห่ม จึงขอจัดสรรรายชื่องานดังกล่าวข้างต้นให้ทาง ผปร.ก.ว.น.๑ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบจำหน่ายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นายบรรเจิด บุญเสริม)

ผจก.กฟส.อ.แจ้ห่ม

๑๙๖๖

แผนกก่อสร้าง และปฏิบัติการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กวว.(น1)

ถึง ผวบ.(น1)

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณลงทุน ประจำปี 2560 (กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ) สำหรับงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย กฟส.แจ้ห่ม - บ้านขุนฮ่อนพัฒนา ม.8 ต.บ้านฮ่อน อ.งาว จ.ลำปาง

เรียน อ.ผวบ.(น1) ผ่าน ร.ผวบ.(น1)

1.เรื่องเดิม

1.1 ตามอนุมัติ ผวก ลว. 27 ม.ค. 2560 อนุมัติหลักการในการดำเนินงานด้านงบประมาณ กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (งบประมาณลงทุน) กรณีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามที่ ผวก. ได้มอบอำนาจไว้ และให้สร้าง WBS ภายใต้ WBS : I-PI-(A-L)-POPXX.DT ไปก่อนได้ โดยยังไม่ต้องมีการบันทึกงบประมาณ และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ส่งอนุมัติในหลักการ ให้ กปง. เพื่อนำเสนอขออนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณในสายบัญชีและการเงินต่อไป

1.2 ตามบันทึกเลขที่ จท 1511 ลว. 23 มี.ย. 2560 กฟส.แจ้ห่ม ขอจัดสรรงบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2560 (ภัยธรรมชาติ) งานซ่อมแซมระบบจำหน่าย กฟส.แจ้ห่ม - บ้านขุนฮ่อนพัฒนา ม.8 ต.บ้านฮ่อน อ.งาว จ.ลำปาง (หมายเลขงาน I-60-A-CHHCO.DT.0003) /

2.ข้อเท็จจริง

กวว.(น1) ได้ตรวจสอบงานตามข้อ 1.2 เป็นงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 2560 พื้นที่รับผิดชอบของ กฟส.แจ้ห่ม ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกรรโชกแรงในพื้นที่บ้านขุนฮ่อนพัฒนาเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับระบบจำหน่าย ทำให้เสา คอร. ขนาด 12 เมตร ทักโค่นจำนวน 5 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสาชำรุดเสียหาย กฟส.แจ้ห่ม ได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมและปรับปรุงระบบจำหน่ายในคราวเดียวกัน เพื่อความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย โดยทำการปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น และพาดสายตัวนำแรงสูง ขนาด 50ACSR ระยะทาง 250 เมตร ซึ่งสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้.

แผนก	ค่าจ้างเหมาใช้ ใหม่ (บาท)	ค่าวัสดุใหม่ (บาท)	ค่าวัสดุเก่า รวม (บาท)	ค่าใช้จ่ายงาน (บาท)				รวมค่าใช้จ่าย หน้างาน	ค่าดำเนินการ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)
				ค่าแรง	ควบคุม งาน	ขนส่ง	วัสดุสิ้น เปลือง			
จัดซื้อแรง สูง	-	-	-	6,818.00	2,045.00	597.00	2,386.00	11,846.00	592.00	12,438.00
ก่อสร้าง แรงสูง	21,216.00	48,633.43	6.23	14,214.00	4,264.00	2,018.00	4,172.00	24,668.00	3,252.00	97,775.66
รวม	21,216.00	48,633.43	6.23	21,032.00	6,309.00	2,615.00	6,558.00	36,514.00	3,844.00	110,213.66

3.ข้อพิจารณา

กวว.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติ ส่งผลทำให้ระบบจำหน่ายเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาค่าเสียหายดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบจำหน่ายสามารถจ่ายไฟได้เป็นปกติ มีความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจำหน่าย เห็นควรดำเนินการดังนี้.-

3.1 อนุมัติให้จัดงานซ่อมแซมระบบจำหน่าย กฟส.แจ้ห่ม - บ้านขุนฮ้อนพัฒนา ม.8 ต.บ้านฮ้อน อ.จาง จ.ลำปาง (ตามข้อ 1.2) เข้าดำเนินการโดยใช้งบประมาณลงทุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประจำปี 2560 ของ กฟล. เป็นเงิน 110,213.66 , บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) รายละเอียดตามข้อ 2

3.2 เนื่องจากวงเงินงบประมาณอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจัดสรรจาก กปง. ให้ กฟส.แจ้ห่ม เปิดงานไปก่อนโดยไม่ต้องบันทึงบประมาณ และให้ กชช.(น1) ประสานงานกับ กปง. เพื่อขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณลงทุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประจำปี 2560 ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อช.น.1 อนุมัติ ตามข้อ 3. และโปรดแจ้ง กชช.(น1), กกค.(น1) และ กฟส.แจ้ห่ม, ดำเนินการต่อไป พร้อมนี้ได้แนบบทประมาณการ, ZPSR005 และแบบแผนผังเลขที่ PB32-015/600005 มาด้วยแล้ว

เรียน อช.น.1

(นายฉัตรพงศ์ กษิรวินน์)

อ.ก.ว.น.๑ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐


เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ กว.ว.(น1) เสนอ
ต่อไป


(นายเมธี บุญพรหม)
ร.ผ.ว.น.(๑) ปฏิบัติงานแทน ร.ผ.ว.น.(๑)
12 ก.ค. 2560

ที่ น.1 กว.ว.(ปร) 1437 /2560

เรียน อ.ก.ชช.(น1), อ.ก.กค.(น1), ผอ.ก.ฟส.แจ้ห่ม

อนุมัติและให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเมธี บุญพรหม)
ร.ผ.ว.น.(๑) ปฏิบัติงานแทน อช.น.๑
12 ก.ค. 2560