



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.ไทรโยค
เลขที่ ก.๓ ทยค.๐๗๕๓/๒๕๖๑
เรื่อง รายงานรายงานสถานะบริการประชาชน

ถึง กบล.(ก.๓), กฟจ.กจ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน อก.บล.(ก.๓), ผจก.กฟจ.กจ.

กฟส.ไทรโยค ขอนำส่งรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์ม
ที่แนบมาด้วยกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

นายปิยะ อนุวงศ์วรรัตน์
ผจก.กฟส.ไทรโยค
- ๒ ก.ค. ๒๕๖๑

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เลขทะเบียน.....๒๐๗
วันที่ ๐๒ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕:๑๘:๐๔

สรุปรายงานสถานะ การบริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (กฟส.ทส.โยค)

ที่	รายการ	คำร้องที่ต่าง การดำเนินการ สะสมจากเดือน ที่ผ่านมา	คำร้อง ขอรับบริการ ประจำเดือน	คำร้องที่ ต้องการ ดำเนินการ ทั้งหมด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟ		ปัญหา และ อุปสรรค (รายละเอียดแนบ๒)
								ยังไม่ชำระเงิน	แรงต่ำ	
๑	การติดตั้งมิเตอร์ ๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งรายใหม่	๐	๒๒	๒๒	๒๒	๑๐๐	๐	๐	๐	
		๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	๐	๐	๐	
		๐	๒	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	
๒	งานขยายเขตระบบจำหน่าย ๒.๑ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อม ติดตั้งหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง ๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งาน)	๐	๒	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	
		๐	๒	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	
		๐	๒	๒	๒	๑๐๐	๐	๐	๐	

หมายเหตุ-ข้อมูลช่องที่ (๑)=ข้อมูลช่องที่๖+คำร้องที่มาเป็นหลังวันสรุปรายงานแล้วจนถึงวันสิ้นสุดเดือนของเดือนที่ผ่านมา

-ข้อมูลช่องที่ (๒)=คำร้องที่มาขึ้นขอรับบริการตั้งแต่วันที่ ๑ของเดือนปัจจุบันถึงวันที่สรุปรายงาน

-ข้อมูลช่องที่ (๓)=ข้อมูลช่องที่ (๑)+ข้อมูลช่องที่ (๒)

-ข้อมูลช่องที่ (๔)=งานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

-ข้อมูลช่องที่ (๕)=ช่องที่ (๔)*๑๐๐/ช่องที่ (๓)

-ข้อมูลช่องที่ (๖)=ข้อมูลช่องที่ (๓) - ข้อมูลช่องที่ (๕)

-ข้อมูลช่องที่ (๗)=งานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จที่เกิดจากเฉพาะสาเหตุผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน

รายละเอียดประกอบการชี้แจงรายงานสถานะ การบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (กฟส.ไทรโยค)

กรณีทำดำเนินการแล้วเสร็จ (ช่องที่ ๖)

ที่	รายการ	ดำเนินการ ไม่แล้วเสร็จ	ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงิน		ส่วนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว		ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ คิดเป็น(%)	หมายเหตุ
			แรงสูง	แรงต่ำ	มาตรฐานคุณภาพบริการ	ต่ำกว่ามาตรฐาน คุณภาพบริการ		
๑	การติดตั้งมิเตอร์	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งรายใหม่(ราย)	๐	๐	๐	๒๒	๐	๐	
	๑.๒ เบสิียน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ราย)	๐	๐	๐	๑๐	๐	๐	
๒	งานขยายระบบจำหน่าย							
	๒.๑ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดใหม่(งาน)	๐	๐	๐	๒	๐	๐	
	๒.๒ ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ(งาน)	๐	๐	๐	๔	๐	๐	
จำนวนรวม		๐	๐	๐	๓๘	๐	๐	

หมายเหตุ: กำหนดมาตรฐานการบริการประชาชน

- ๑.การติดตั้งมิเตอร์ ๑.๑) ในเมือง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันทำการ ๑.๒) ในเขตชนบท ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ
- ๒.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดไม่เกิน ๒๕๐ เควี.โอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วันทำการ
- ๓.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาดเกิน ๒๕๐-๒,๐๐๐ เควี.โอ. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วันทำการ
- ๔.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๒๕๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ
- ๕.ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน ๑,๐๐๐ ม. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ

สรุปคำร้องที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปี ๒๕๖๑ กฟส. ไทรโยค

ที่	รายงาน	คำร้องที่ดำเนินการ เสร็จจากเดือนที่ผ่านมา (ช่องที่ ๑)	จำนวนงานที่ดำเนินการเสร็จ ในเดือนปัจจุบัน (ราย)	คำร้องที่ได้รับ ในเดือนปัจจุบัน (ช่องที่ ๒)	จำนวนงานที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ (ราย)	หมายเหตุ
๑	การติดตั้งมิเตอร์					
	๑.๑ มิเตอร์ติดตั้งรายใหม่(ราย)	๐	๒๒	๒๒	๒๒	
	๑.๒ เปลี่ยน/เพิ่มขนาดมิเตอร์(ราย)	๐	๑๐	๑๐	๑๐	
	งานขยายระบบจำหน่าย					
๒	๒.๑ ขยายเขตรบบจำหน่ายแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและเพิ่มขนาดหม้อแปลง	๐	๒	๒	๒	
	๒.๒ ขยายเขตรบบจำหน่ายแรงต่ำ(งาน)	๐	๔	๔	๔	
	จำนวนรวม	๐	๓๘	๓๘	๓๘	

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน จากการรายงานงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ กฟส.ทวาย

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปกรณ์ขาดแคลน	ประเภท		รวม	สาเหตุ / คำชี้แจง
			แรงสูง	แรงต่ำ		
๑	การติดตั้งมิเตอร์ใหม่/ เปลี่ยน เพิ่มขนาด	๑. ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาชำระเงิน ๒. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเงินแต่มีอุปสรรคดังนี้ ๒.๑. กรณีขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น มิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน (เครื่อง) มิเตอร์ขนาด ๑๕ แอมป์ ๑ เฟส จำนวน (เครื่อง) มิเตอร์ CT. จำนวน (เครื่อง) ๒. ๒. อยู่ในระยะห่างดำเนินการ (งาน) ๒.๓. สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		
๒	งานขยายเขตแรงสูงพร้อมติดตั้ง หม้อแปลงและเปลี่ยนเพิ่มขนาด หม้อแปลง (งาน)	๑. อยู่ในระยะห่างดำเนินการ..... งาน (ซึ่งจากรายละเอียด โดยเฉพาะงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบุ กฟฟ. จำนวนและสาเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการให้แล้วทันตามกำหนดมาตรฐาน) ๒. ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาชำระเงิน..... ราย ๓. กรณีขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น หม้อแปลงขนาด..... KVA. จำนวน..... เครื่อง เสาขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น สายขนาด..... เมตร จำนวน..... เมตร โคมไฟสาธารณะจำนวน..... ชุด DROP OUT จำนวน..... ชุด ลูกถ้วย จำนวน ลูก ฯลฯ ๔. สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)				

สรุปปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน จากการรายงานสถานะบริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ กฟส.ไพร่โยค

ที่	รายการ	ปัญหาอุปสรรค/อุปการณ์ขาดแคลน	ประเภท		รวม	สาเหตุ / คำชี้แจง
			แรงสูง	แรงต่ำ		
๓	งานขยายเขตแรงต่ำ	๑.อยู่ในระหว่างดำเนินการ..... งาน (ซึ่งแจ้งรายละเอียดโดยเฉพาะงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานระบุ กฟฟ.จำนวนและสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วทันตามกำหนดมาตรฐาน) ๒.ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาชำระเงิน..... ราย ๓.กรณีขาดอุปกรณ์ต่างๆ อาทิเช่น หม้อแปลงขนาด..... KVA. จำนวน..... เครื่อง เสาขนาด..... เมตร จำนวน..... ต้น สายขนาด..... เมตร จำนวน..... เมตร โคมไฟสาธารณะจำนวน..... ชุด DROP OUT จำนวน..... ชุด ลูกถ้วย จำนวน ลูก ฯลฯ ๔.สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)				