

สำนวนเลขที่ ๗๖/๒๐๑/๒๕๕๒
 ประเภทสำนวน อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้
 เรื่อง เพลิงไหม้อาคารเรียน

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนของโรงเรียน บ. ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๘๐๐ บาท

ความเห็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เห็นว่า กรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนโรงเรียน บ. น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อันเกิดจากสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โดยมีได้เกิดจากการลอบวางเพลิงหรือมิได้เกิดจากผลการกระทำผิดอาญาแต่อย่างใด จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้สั่งแต่งตั้ง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ประเด็นที่พิจารณา มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง ตามสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนของโรงเรียน บ. ได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๘๐๐ บาท ซึ่งสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้น จากความเห็นของพนักงานสอบสวนและวิทยาการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อันเกิดจากสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แต่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากส่วนไหน เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุถูกทำลาย ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวางมาตรการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ในโรงเรียนไว้ในระดับหนึ่งแล้ว จากพฤติการณ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

หมายเหตุ -

ธีรธิ์ ยอดสุวรรณ	ผู้ย่อ
กริช บัวทอง	ผู้ตรวจ

