

สำนวนเลขที่ 3/11/2553 (สืบเนื่อง 43/2553)

ประเภทสำนวน อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้

เรื่อง เพลิงไหม้ห้องทำงานสำนักงาน ส. เสียหาย 613,484 บาท

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดเพลิงไหม้ห้องสำนักงาน ส. เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 613,484 บาท

ความเห็นของพนักงานสอบสวน -

ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เห็นว่าสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้มิได้เกิดจากการกระทำของบุคคลใด ๆ และไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดประเด็นที่พิจารณา มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง ตามสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องสำนักงาน ส. ซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่าง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 613,484 บาท ตามรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของวิทยาการเขต 14 ระบุว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากการสะสมความร้อนบริเวณหัวหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ที่หลวม ทำให้ฉนวนห่อหุ้มสายไฟหลอมละลาย เกิดการอาร์คและสปาร์ค มีประกายไฟตกลงไปถูกหรือสัมผัสกับกองกระดาษบนโต๊ะทำงานอันเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ เกิดการลุกไหม้ และเพลิงลุกลาม ไม่ปรากฏว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบุคคลใด จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

หมายเหตุ :-

สิริกานต์ บุญปลั่ง

ผู้ย่อ

สุวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ตรวจ

