

สำนวนเลขที่ 39/120/2553

**ประเภทสำนวน อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้
เรื่อง เพลิงไหม้อาคารของมหาวิทยาลัย**

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 เวลาประมาณ 10.00 น. เกิดเพลิงไหม้บริเวณทางเชื่อมด้านหลังอาคาร ข.ติดกับอาคาร ก. ของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินประมาณ 884,000 บาท

ความเห็นของพนักงานสอบสวน -

ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เห็นว่าไม่ได้เกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบด้วยกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด **ประเด็นที่พิจารณา** มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด **กฎหมายที่พิจารณา** พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง ตามสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 เวลาประมาณ 10.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทางเชื่อมด้านหลังอาคาร ข. กับอาคาร ก. ของมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน 884,000 บาท ตามรายงานการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เชื่อว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดจากสายไฟฟ้าที่อาจชำรุดจากการเสียดสี จนทำให้ฉนวนหุ้มหรือรอยต่อสายไฟฟ้ามียอยร่วนซึม อาจมีน้ำฝนหรือความชื้นเป็นสื่อและสัมผัสเข้ากับรางเหล็กวางสายเคเบิลหรือสายไฟฟ้า จึงอาจมีรอยรั่วของกระแสไฟฟ้าเข้ากับสายกราวด์ และเกิดการอาร์คสปาร์คทำให้สายทองแดงสายไฟฟ้าและรางโครงเหล็กบริเวณที่มีจุดสัมผัสดังกล่าวเกิดการหลอมบางส่วนและลวดทองแดงสายไฟฟ้ามีความร้อนภายในสายไฟฟ้า จึงทำให้ฉนวนหุ้มมีลักษณะการหลอมละลายไหม้จากภายในออกมาภายนอกเป็นช่วงๆ อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดเพลิงไหม้ ตามพฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ

อนึ่ง อาคารที่มีการเดินสายไฟมานาน ทางหน่วยงานควรจัดให้มีการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

หมายเหตุ :-

สิริกานต์ บุญปลั่ง	ผู้ย่อ
สุวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา	ผู้ตรวจ

