

สำนวนเลขที่ 12/51/2550

ประเภทสำนวน เพลิงไหม้

เรื่อง เพลิงไหม้อาคารเรียนแบบ ป 1 ช และแบบจังหวัด/25 ของโรงเรียน ข.

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลาประมาณ 17.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบ ป 1 ช และอาคารเรียนแบบจังหวัด/25 ของโรงเรียน ข. อำเภอ ส. จังหวัด อ. เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 1,236,500 บาท

ความเห็นพนักงานสอบสวน เพลิงไหม้เกิดจากการสะสมความร้อนที่มอเตอร์พัดลมจนเกิดการลุกไหม้ เห็นควรยุติการสอบสวนเนื่องจากไม่ได้เกิดจากการลอบวางเพลิงหรือการสร้างสถานการณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ การเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการสะสมความร้อนที่มอเตอร์พัดลมจนเกิดการลุกไหม้ จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบ

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ

ประเด็นที่พิจารณา มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบ ข้อเท็จจริงตามสำนวนการสอบสวนประกอบกับความเห็นของวิทยาการ จังหวัด อ. และความเห็นของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ส. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เวลาประมาณ 17.30 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนแบบ ป 1 ช และอาคารเรียนแบบจังหวัด/25 ของโรงเรียน ข. อำเภอ ส. จังหวัด อ. เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 1,236,500 บาท น่าเชื่อว่าการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดจากการสะสมความร้อนที่มอเตอร์พัดลมจนเกิดการลุกไหม้และลามไหม้จนได้รับความเสียหาย จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

อภิเชษฐ์ สิริวิโชค ย่อ

พรทิพย์ บารมีอวยชัย ตรวจ