

สำนวนเลขที่ 94/356/2549

ประเภทสำนวน เพลิงไหม้

เรื่อง เพลิงไหม้อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน อ.

สรุปข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลาประมาณ 21.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) และอาคารเรียนโรงเรียน อ. อำเภอ ต. จังหวัด พ. เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 2,980,085 บาท

ความเห็นพนักงานสอบสวน เพลิงไหม้เกิดจากการชำรุดหลุดหลวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าเสื่อมสภาพจากการใช้งานภายในอาคารอเนกประสงค์ทำให้เกิดความร้อนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด การเกิดเหตุเพลิงไหม้เกิดจากเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดต้องรับผิดชอบทางละเมิด

คำวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้ง เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

ประเด็นที่พิจารณา มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการหรือไม่ จำนวนเท่าใด

กฎหมายที่พิจารณา พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง ข้อเท็จจริงตามสำนวนการสอบสวน ประกอบกับความเห็นของวิทยาการ จังหวัด พ. และความเห็นของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจอร อำเภอ ต. ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2549 เวลาประมาณ 21.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร) แบบ จอย.312 และอาคารเรียนแบบกรมสามัญ 021 ของโรงเรียน อ. อำเภอ ต. จังหวัด พ. เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินประมาณ 2,980,085 บาท การเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ น่าเชื่อว่าเกิดจากการชำรุดหลุดหลวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์ทำให้เกิดความร้อนสะสมบริเวณจุดต้นเพลิง เกิดการคุไหม้ลามไปติดวัสดุที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดการลุกลามไหม้และเพลิงลุกลามไปบริเวณอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ไม่ปรากฏว่าเหตุแห่งความเสียหายเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

อภิเชษฐ์ สิริวิไชย ย่อ

พรทิพย์ บารมีอวยชัย ตรวจ