

ข้อบังคับการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๐

ว่าด้วย การขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต
เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้าง
สิ่งก่อสร้างในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ
ในเขตการประปานครหลวง และจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๓๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการขออนุญาต การ
อนุญาต เพื่อการขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต
เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง
ในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำ ในเขตการประปา
นครหลวง และจังหวัดปทุมธานี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔(๑)
แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาคคลองประปา พ.ศ. ๒๕๒๖
คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่
๕๐ ว่าด้วยการขออนุญาต การอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาต เพื่อ
ชักน้ำหรือวิดน้ำ หรือเดินเรือในคลองรับน้ำ หรือปลูกสร้างสิ่งก่อสร้าง

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๘ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

ในบริเวณหรือในคลองประปา หรือบริเวณคลองรับน้ำในเขตการประปา นครหลวง และจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๑”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตชักน้ำหรือวิดน้ำในคลองประปา หรือคลองรับน้ำ จะต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดต่อการประปานครหลวง พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องยื่นแบบแปลนแผนผังแสดงการชักน้ำหรือวิดน้ำ และรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ รวมถึงแนวกั้นระดับการวางท่อสูบน้ำ จากคลองประปา หรือคลองรับน้ำ จำนวน ๕ ชุด

(๒) ต้องแสดงจำนวนปริมาณการสูบน้ำดิบที่ประสงค์จะ ขอใช้

(๓) ต้องแสดงมาตรการป้องกันมิให้สิ่งสกปรกปนเปื้อน หรือเศษวัสดุไหลลงในคลองประปาหรือคลองรับน้ำ ทั้งในระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้างรวมถึงในขณะปฏิบัติงานด้วย

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างลงในเขต คลองประปาหรือคลองรับน้ำ จะต้องยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดต่อการ ประปานครหลวง พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องยื่นแบบแปลนและรายการคำนวณ สิ่งก่อสร้าง ที่จะขอปลูกสร้างจำนวน ๕ ชุด

(๒) ในกรณีขออนุญาตสร้างสะพานข้ามคลองประปา สะพานที่จะสร้างจะต้องเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE) หรือคอนกรีตอัดแรง (PRESTRESSED CONCRETE) มีผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ เมตร มีทางเดินเท้ากว้างไม่น้อยกว่าข้างละ ๑.๐๐ เมตร และมีระดับท้องถนนไม่ต่ำกว่าระดับ $\times ๓๗.๓๐$ เมตร การออกแบบสะพานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสะพานบนทางหลวง (STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES) ที่ออกใช้ฉบับล่าสุดของ AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS) สะพานจะต้องรับน้ำหนักมาตรฐานชนิด HS ๒๐-๔๔ และจะต้องไม่มีตอม่อในคลองประปา เว้นแต่สะพานที่มีช่วงตอม่อตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้นไป อนุญาตให้มีตอม่อในคลองประปาได้ไม่เกิน ๒ ตับ

ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตเดินเรือในคลองรับน้ำจะต้องยื่นคำขอต่อการประปานครหลวง พร้อมด้วยหลักฐานประกอบการอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) มีเครื่องป้องกันมลภาวะเป็นพิษ

(๒) ขออนุญาตเป็นครั้งคราวตามที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๖ การขออนุญาตกระทำการตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้องไม่เป็นเหตุให้คุณภาพและปริมาณของน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิต

เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๑๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

น้ำประปาเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นผลกระทบกระเทือนต่อขบวนการผลิตน้ำ
และค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำ

ข้อ ๑ การอนุญาตให้กระทำการตามที่ขอจะสิ้นสุดลงทันทีในกรณี
ดังนี้

(๑) ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ
อนุญาต

(๒) มีการเปลี่ยนผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการหรือโอน
สิทธิการกระทำการโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากการประปา
นครหลวง

ข้อ ๔ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวง
หรือทางราชการการประปานครหลวงมีสิทธิที่จะเพิกถอนการอนุญาตได้
ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาต โดยไม่จำเป็นต้อง
แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า

ข้อ ๕ ให้ผู้ว่าการการประปานครหลวงรักษาการตามข้อบังคับนี้
และให้มีอำนาจวางระเบียบ หรือออกคำสั่งใดๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

เจริญจิตต์ ณ สงขลา

ประธานกรรมการการประปานครหลวง