

## ระเบียบการประสานครหลวง

ฉบับที่ ๗๐

ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ รื้อย้ายท่อประปา ที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างสาธารณูปการ หรือสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับขนาดของท่อประปาที่ขอรื้อย้าย และการจัดให้มี หลักประกันต่อคุณภาพของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประสานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประสานครหลวง ฉบับที่ ๗๐ ว่าด้วย การอนุญาต ให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มี อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในหมวดนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล ของรัฐ ทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือ สัญญา เพื่อประกอบกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

“ผู้รับจ้าง” หมายความว่า ผู้รับจ้างงานก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบงานรื้อย้ายท่อประปากิจนจากผู้ขออนุญาต

ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ ที่ขอรื้อย้ายท่อประปา ตามเงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา และแบบหนังสือขออนุญาตรื้อย้าย ท่อประปาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๖ การรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบแบบหรือออกแบบการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน อนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด ควบคุมงานและตรวจรับงาน

ข้อ ๗ การรื้อย้ายท่อประธาน หรือการรื้อย้ายที่มีทั้งท่อจ่ายน้ำและท่อประธาน ให้ฝ่ายสำรวจและออกแบบ เป็นผู้ตรวจสอบแบบ หรือออกแบบรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน อนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด โดยมีฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายควบคุมระบบส่งและจ่ายน้ำ และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ร่วมพิจารณาก่อนการก่อสร้างเสนอให้ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน และให้ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานก่อสร้าง

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงาน มีหน้าที่รับมอบงานรื้อย้ายท่อประปาคืนจากผู้ขออนุญาตประกอบด้วย ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนฝ่ายสำรวจและออกแบบหรือผู้แทนกองบำรุงรักษาสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา เป็นกรรมการ และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๙ ให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นผู้รับเงินค่าออกแบบ ค่าตรวจสอบแบบ ค่าประสานงานและควบคุมงาน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการรื้อย้าย

ข้อ ๑๐ ก่อนดำเนินการรื้อย้ายให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐที่ขออนุญาต ต้องมาทำสัญญาในการรื้อย้ายท่อประปาและวางหลักประกันในการทำงานกับการประปานครหลวงตามเงื่อนไขและแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างส่งมอบรายการบัญชีทรัพย์สินใหม่และบัญชีทรัพย์สินเดิมที่ยกเลิก ให้กองบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ หลังจากตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๖๗/๒๕๓๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙  
และคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เจริญ ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

## เงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา

หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ คือ

๑. ให้ผู้ขออนุญาตเสนอแบบแปลนงานรื้อย้ายท่อประปา และวางใหม่ทดแทน พร้อมระยะเวลาที่จะดำเนินการ ปริมาณงานและขอบเขตของงานให้การประปานครหลวงพิจารณาอนุมัติ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าตรวจสอบแบบแปลนในอัตราร้อยละ ๑ ของค่างานรื้อย้าย แต่หากมีความประสงค์จะให้การประปานครหลวงออกแบบ จะต้องจ่ายค่าออกแบบในอัตราร้อยละ ๓ ของค่างานรื้อย้าย และก่อนลงมือก่อสร้างจะต้องจ่ายค่าประสานงานและควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย ทั้งนี้ได้รวมค่าจัดทำเอกสารและรายละเอียดสำหรับการควบคุมงานพร้อมค่าตรวจสอบและควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ไว้แล้ว ซึ่งการประปานครหลวงจะประมาณค่างานรื้อย้ายตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว

ทั้งนี้ขนาดของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทน และชนิดของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปา จะต้องมีความคุณภาพดีกว่าหรือไม่น้อยกว่าเดิม และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม และมาตรฐานของการประปานครหลวง

๒. หลังจากผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑. ผู้ขออนุญาตจะต้องให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐมาทำสัญญา กับ การประปานครหลวง ตามแบบที่กำหนดไว้ภายใน ๓๐ วัน (หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องขออนุญาตใหม่) โดยผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติมตามสัดส่วนระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาต กับระยะเวลาตามสัญญาเดิมเทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่ได้คิดไว้แล้ว

๓. ผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวางท่อประปา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย แนวและตำแหน่งของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

๔. ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหาสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามที่การประปานครหลวงกำหนด (เอกสารแนบท้าย) ในการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่การประปานครหลวงให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ลงนามในสัญญา และผู้ขออนุญาตจะต้องดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันที่คณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

๕. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอผู้แทนหน่วยงานของรัฐจำนวน ๑ คน เป็นกรรมการตรวจรับงานเพื่อรับมอบงานรื้อย้ายท่อประปา และให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐมาทำสัญญาในการรื้อย้ายท่อประปาและวางหลักประกันในการทำงานกับการประปานครหลวง

๖. ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจพร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้การประปานครหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนลงมือรื้อย้ายท่อประปา หากได้รับความเห็นชอบการประปานครหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างไปให้ทราบพร้อมกับผลการพิจารณาข้างต้น

๗. ก่อนลงมือย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดส่งวิศวกร/หรือผู้มีอำนาจติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างของการประปานครหลวง เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประปาสาขาพื้นที่นั้น ๆ และฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ

๘. ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับ อนุมัติจากการประปานครหลวงและหากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นและประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงาน จากแบบแปลนดังกล่าวให้เสนอแบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้การประปานครหลวง (ฝ่ายสำรวจและออกแบบ หรือสำนักงานประปาสภาฯ) เพื่อขออนุมัติโดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างาน ที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ทั้งหมด

๙. ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และ ต้องส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง และหากไม่สามารถ ดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปาให้การ ประปานครหลวงยังคงสภาพและใช้งานได้ตามปกติก่อน

๑๐. ในระหว่างการทำงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสภาฯ และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่ สามารถเริ่มงานจัดซ่อมภายใน ๑๒ ชั่วโมง การประปานครหลวงจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสียด้วย

๑๑. การประปานครหลวงจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปา ตาม ปริมาณที่ใช้จริงในอัตราที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำจำนวนเงินดังกล่าวไป ชำระ ณ สำนักงานประปาสภาฯ ที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

๑๒. เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำในระบบท่อประปาของการประปานครหลวงเพื่อรื้อย้ายท่อ ประปา การปิดหรือเปิดประตูน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาต จะต้องไปแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสภาฯ ที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด-เปิด ประตูน้ำ ซึ่งการประปานครหลวงจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้ขอ อนุญาตปิดหรือเปิดประตูน้ำด้วยตนเองเป็นอันขาด

๑๓. เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้อง ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่การประปานครหลวงแต่งตั้ง และจัดทำแบบตามที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้การประปานครหลวงใน ๑๕ วัน หลังจาก คณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อประปาเดิม เช่น ประตูน้ำ ล้อปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และตามที่คุณสมบัติงานของการประปานครหลวงสั่งการก่อนการตรวจรับงานครั้งสุดท้าย

๑๔. ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด งานก่อสร้างวางท่อประปาตามความจำเป็นและความต้องการของการประปานครหลวงเข้าไปในงานรื้อย้ายท่อ ประปา ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยการประปานครหลวงและผู้ขออนุญาตจะได้ตกลงในการเพิ่ม/ลด งานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากันใหม่

๑๕. ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย โดยผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของผู้ขออนุญาตจะต้องนำ หลักประกันมามอบให้การประปานครหลวงสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุด บกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย นับตั้งแต่วัน เริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา หากเกิด ความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อ ประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยค่าใช้จ่าย ของผู้ขออนุญาตและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง การประปานครหลวง จะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

## สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา เลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปานครหลวง ๔๐๐ หมู่ ๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....ระหว่าง การประปานครหลวง โดยมี..... ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐ โดย..... ที่อยู่.....

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขออนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ เอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ๑.๑ แบบแปลนการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่ที่อนุมัติแล้ว
- ๑.๒ เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
- ๑.๓ ปริมาณงานและขอบเขตของงาน
- ๑.๔ รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ รายการละเอียดท่อประปาและอุปกรณ์ท่อประปา
- ๑.๖ แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน และงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๗ แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๘ .....

ข้อ ๒ การประปานครหลวงตกลงให้ผู้ขออนุญาตทำงานรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่ทดแทน ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา รวมทั้งเอกสารอันประกอบเป็นสัญญาทั้งหมด ผู้ขออนุญาตตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ทำงานตามสัญญานี้ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการและภาษีอากรอื่น ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา หากผู้ขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติม ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาตใหม่กับระยะเวลาตามสัญญาเดิม เทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่ได้คิดไว้แล้ว

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจพร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้การประปานครหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนลงมือรื้อย้ายท่อประปา หากได้รับความเห็นชอบการประปานครหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างไปให้ทราบพร้อมกับผลการพิจารณาข้างต้น

ข้อ ๕ ก่อนลงมือย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดส่งวิศวกร/หรือผู้มีอำนาจติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างของการประปานครหลวง เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๒๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ฯ เป็นต้น และฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายใดๆแก่บุคคลภายนอก ผู้ขออนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๗ ในการดำเนินงานก่อสร้าง การประปานครหลวงจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหา สำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ (แบบ.....) ให้แก่การประปานครหลวงให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับ อนุมัติจากการประปานครหลวง หากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นและประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานจาก แบบแปลนดังกล่าวให้เสนอแบบแปลน สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้การประปานครหลวง (ฝ่าย สำรวจและออกแบบ หรือสำนักงานประปาสาขา) เพื่อขออนุมัติ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างานที่ เพิ่มขึ้น (หากมี) ทั้งหมด

ข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และ ต้องส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง และหากไม่สามารถดำเนินการ ดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปาให้การประปา นครหลวงยังคงสภาพและใช้งานได้ตามปกติก่อน

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการดำเนินงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสาขา และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่ สามารถเริ่มงานจัดซ่อมภายใน ๑๒ ชั่วโมง การประปานครหลวงจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสียด้วย

ข้อ ๑๑ การประปานครหลวงจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปา ตามปริมาณที่ใช้จริงในอัตราที่การประปานครหลวงกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำ จำนวนเงินดังกล่าวไปชำระ ณ สำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

ข้อ ๑๒ เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตุน้ำในระบบท่อประปาของการประปานครหลวงเพื่อรื้อย้าย ท่อประปา การปิดหรือเปิดประตุน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาต จะต้องไปแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด-เปิด ประตุน้ำ ซึ่งการประปานครหลวงจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ ผู้ขออนุญาตปิดหรือเปิดประตุน้ำด้วยตนเองเป็นอันขาด

ข้อ ๑๓ เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาต จะต้องส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่การประปานครหลวงแต่งตั้ง และจัดทำแบบตาม ที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้การประปานครหลวงใน ๑๕ วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็ก เหนียว/เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อประปาเดิม เช่นประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และตามที่ผู้ควบคุมงานของการประปานครหลวงสั่งการก่อน การตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ดำเนินก่อสร้าง การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงานก่อสร้างวางท่อประปาตามความจำเป็นและความต้องการของการประปานครหลวงเข้าไปในงานรื้อย้ายท่อประปา ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยการประปานครหลวงและผู้ขออนุญาตจะได้ตกลงในการเพิ่ม/ลดงานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากันใหม่

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้ขออนุญาตจะต้องนำหลักประกันมามอบให้การประปานครหลวงสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา หากเกิดความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขออนุญาตและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง การประปานครหลวงจะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ให้อนุญาต  
( )

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )



# หนังสือขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

เรื่อง .....

เรียน .....

ข้าพเจ้า.....ในนามของ.....

.....ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ขออนุญาต.....

ณ ตำแหน่งและสถานที่ตามแผนที่ที่ส่งมาด้วยนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ทุกประการ หากข้าพเจ้ากระทำให้ผิดจากเงื่อนไข การประปานครหลวงมีสิทธิเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต

(.....)

เอกสารที่จะส่งเสนอพร้อมหนังสือขออนุญาต

1. แบบแปลนงานรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน
2. ระยะเวลาที่จะดำเนินการ
3. ปริมาณงานและขอบเขตของงาน
4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

หลักการกำหนด ชนิด ของสำนักงานสนาม  
สำหรับงานรื้อย้ายท่อประปา

| TEMPORARY<br>OFFICE<br>TYPE | จำนวนรถยนต์<br>ตาม SPEC.<br>(คัน) | การกำหนดจำนวนรถยนต์ในแต่ละสัญญา               |                      |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|                             |                                   | วงเงินค่างาน<br>รื้อย้ายท่อประปา<br>(ล้านบาท) | จำนวนรถยนต์<br>(คัน) | หมายเหตุ                  |
| A                           | 4                                 | 300 ขึ้นไป                                    | 4                    | -                         |
|                             |                                   | 150 ขึ้นไป                                    | 3 หรือ 4             | ขึ้นกับหลักเกณฑ์ข้อ 2/3/4 |
| B                           | 2                                 | 80 ขึ้นไป                                     | 2                    | -                         |
|                             |                                   | 40 ขึ้นไป                                     | 1 หรือ 2             | ขึ้นกับหลักเกณฑ์ข้อ 2/3/4 |
| C                           | 1                                 | น้อยกว่า 40                                   | 1                    | -                         |

หลักเกณฑ์ ในการพิจารณา

1. วงเงินค่างานรื้อย้ายท่อประปา
2. จำนวนเส้นทางวางท่อ/ระยะทางวางท่อ
3. ปริมาณปัญหาในการประสานงาน
4. การควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์