

ระเบียบการประปานครหลวง
ว่าด้วยการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา
พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา ที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างสาธารณูปการ หรือสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับขนาดของท่อประปาที่ขอรื้อย้าย และการจัดให้มีหลักประกันต่อคุณภาพของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๗๐ ว่าด้วยการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ว ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

“ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐ ผู้รับสัมปทาน ผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา เพื่อประกอบกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับจ้างของผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจรับงานรื้อย้ายท่อประปากิจนจากผู้ขออนุญาต

ข้อ ๖ ผู้ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาจะต้องยื่นคำร้องต่อการประปานครหลวง ตามเงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา และแบบหนังสือขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๗ การรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบแบบหรือออกแบบการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน อนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด ควบคุมงานและตรวจรับงาน

ข้อ ๘ การรื้อย้ายท่อประปาท่อส่งน้ำ หรือการรื้อย้ายที่มีทั้งท่อจ่ายน้ำ ท่อประปาท่อส่งน้ำ ให้ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา หรือฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ

เป็นผู้ตรวจสอบแบบ หรือออกแบบรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน อนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด โดยมีฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ร่วมพิจารณาก่อนเสนอให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน และให้ฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา หรือฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ๑ หรือฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ๒ เป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานก่อสร้าง

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงาน มีหน้าที่รับมอบงานรื้อย้ายท่อประปาคืนจากผู้ขออนุญาต ประกอบด้วย ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา หรือฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ หรือผู้แทนกองบำรุงรักษา สำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา เป็นกรรมการ และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๐ ให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นผู้รับเงินค่าออกแบบ ค่าตรวจสอบแบบ ค่าประสานงานและควบคุมงาน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการรื้อย้าย

ข้อ ๑๑ ก่อนดำเนินการรื้อย้าย ผู้ขออนุญาตต้องทำสัญญาการรื้อย้ายท่อประปาและวางหลักประกันในการทำงานกับการประปานครหลวงตามเงื่อนไขและแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างส่งมอบรายการบัญชีทรัพย์สินใหม่และบัญชีทรัพย์สินเดิมที่ยกเลิกให้กองบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ หลังจากตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๓ ให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปริญญา ยมะสมิต

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา

ผู้ขออนุญาตที่มีความประสงค์จะขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

๑. ให้ผู้ขออนุญาตเสนอแบบแปลนงานรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน พร้อมระยะเวลาที่จะดำเนินการ ปริมาณงานและขอบเขตของงานให้การประปานครหลวงพิจารณาอนุมัติ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าตรวจสอบแบบแปลนในอัตราร้อยละ ๑ ของค่างานรื้อย้าย แต่หากมีความประสงค์ให้การประปานครหลวงออกแบบ จะต้องจ่ายค่าออกแบบในอัตราร้อยละ ๓ ของค่างานรื้อย้าย และก่อนลงมือก่อสร้างจะต้องจ่ายค่าประสานงานและควบคุมงานในอัตราร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย ทั้งนี้ ได้รวมค่าจัดทำเอกสารและรายละเอียดสำหรับการควบคุมงานพร้อมค่าตรวจสอบและควบคุมการผลิตท่อและอุปกรณ์ไว้แล้ว

ขนาดของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทน ชนิดของท่อ/อุปกรณ์ท่อประปาที่ใช้ในการวางใหม่ทดแทน จะต้องมีความคุณภาพดีกว่าหรือไม่ด้อยกว่าเดิม และจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรมและมาตรฐานของการประปานครหลวง

๒. หลังจากผู้ขออนุญาตชำระค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๑. ผู้ขออนุญาตจะต้องมาทำสัญญา/ข้อตกลงกับการประปานครหลวง ตามแบบที่กำหนดไว้ภายใน ๓๐ วัน กรณีผู้ขออนุญาตเป็นผู้รับจ้างของผู้รับสัมปทาน จะต้องนำเอกสารแสดงการเป็นผู้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมามอบให้การประปานครหลวงด้วย และผู้ขออนุญาตต้องวางหลักประกันการทำงานกับการประปานครหลวง กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่มาทำสัญญา/ข้อตกลง ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว การประปานครหลวงอาจพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำร้องขออนุญาตใหม่

ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และหากไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติมตามสัดส่วนระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาตกับระยะเวลาตามสัญญาเดิม เทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่ได้คิดไว้แล้ว

๓. ผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ในการก่อสร้างวางท่อประปา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ทั้งนี้ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย แนวและตำแหน่งของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทนจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

๔. ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหาสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตามที่การประปานครหลวงกำหนดในเอกสารแนบท้าย และนำส่งให้แก่การประปานครหลวงให้ครบถ้วน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้ขออนุญาตมีหน้าที่ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเป็นระเบียบเรียบร้อย นับแต่วันที่ส่งมอบไปจนถึงวันที่คณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

๕. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอผู้แทนหน่วยงานของรัฐจำนวน ๑ คน เป็นกรรมการตรวจรับงานเพื่อรับมอบงานรื้อย้ายท่อประปา

๖. ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้การประปานครหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา การประปานครหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมงานที่การประปานครหลวงเห็นชอบไปให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมกับผลการพิจารณา

๗. ก่อนดำเนินการย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดให้วิศวกร/หรือผู้มีอำนาจตามข้อ ๗ ไปติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมงานของการประปานครหลวง เพื่อร่วมประชุมกับผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประปาสาขาพื้นที่นั้น ๆ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ และฝ่ายก่อสร้างระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา หรือฝ่ายก่อสร้างระบบจ่ายน้ำที่ทำหน้าที่ควบคุมงาน

๘. ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติจากการประปานครหลวง หากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานจากแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้เสนอแบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้การประปานครหลวง (ฝ่ายออกแบบระบบผลิต ส่งน้ำและงานโยธา และฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ หรือสำนักงานประปาสาขา) เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างานที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ทั้งหมด

๙. ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และต้องส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการทุกครั้ง หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปา เพื่อให้การประปานครหลวงยังคงสภาพการใช้งานได้ตามปกติก่อน

๑๐. ในระหว่างการดำเนินงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้งศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสาขา และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่สามารถเริ่มงานจัดซ่อมได้ภายใน ๑๒ ชั่วโมง การประปานครหลวงจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสีย

๑๑. การประปานครหลวงจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปาตามปริมาณที่ใช้จริงในอัตราที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำจำนวนเงินดังกล่าวไปชำระ ณ สำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

๑๒. เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำในระบบท่อประปาของการประปานครหลวงเพื่อรื้อย้ายท่อประปา การปิดหรือเปิดประตูน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวงเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาตจะต้องไปแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด - เปิดประตูน้ำ ซึ่งการประปานครหลวงจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของผู้ขออนุญาตปิดหรือเปิดประตูน้ำด้วยตนเองเป็นอันขาด

๑๓. เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่การประปานครหลวงแต่งตั้ง และจัดทำแบบตามที่ก่อสร้างจริง (As - built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้การประปานครหลวงใน ๑๕ วัน นับแต่คณะกรรมการตรวจรับงานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็กเหนียว เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อประปาเดิม เช่น ประตูน้ำล้นปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และตามที่ผู้คุมงานของการประปานครหลวงสั่งการคืนให้การประปานครหลวงก่อนการตรวจรับงานครั้งสุดท้าย

๑๔. ในระหว่างที่ดำเนินก่อสร้าง การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานก่อสร้างวางท่อประปาตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้วตามความจำเป็นและความต้องการของการประปานครหลวงในสัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา โดยการประปานครหลวงและผู้ขออนุญาตจะตกลงกันในการเพิ่มลดงานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาไว้เป็นหลักฐาน

๑๕. ผู้ขออนุญาตจะต้องนำหลักประกันมามอบให้การประปานครหลวงสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา

ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย หากเกิดความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยค่าใช้จ่ายของผู้ขออนุญาตและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งการประปานครหลวงจะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

**หลักการกำหนด แบบ ของสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ
สำหรับงานรื้อย้ายท่อประปา**

TEMPORARY OFFICE TYPE	การกำหนดจำนวน รถยนต์ ในแต่ละสัญญา (คัน)	วงเงินค่างานรื้อย้ายท่อประปา (ล้านบาท)		หมายเหตุ
		การรื้อย้ายท่อประปา ท่อส่งน้ำ หรือการรื้อย้าย ที่มีทั้งท่อจ่ายน้ำ ท่อประปา และท่อส่งน้ำ	การรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำ	
A	๒	มากกว่า ๑๕๐ ขึ้นไป	มากกว่า ๑๕๐ ขึ้นไป	
B	๑	มากกว่า ๘๐ ถึง ๑๕๐	มากกว่า ๘๐ ถึง ๑๕๐	
C	๑	มากกว่า ๔๐ ถึง ๘๐	มากกว่า ๔๐ ถึง ๘๐	
D	๑	มากกว่า ๒๐ ถึง ๔๐	มากกว่า ๒๐ ถึง ๔๐	
E	-	ตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๒๐	ตั้งแต่ ๕ ถึง ๒๐	

- หมายเหตุ**
๑. การกำหนดแบบของสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้พิจารณาตามวงเงินค่ารื้อย้ายท่อประปา
 ๒. ในกรณีที่วงเงินค่างานรื้อย้ายท่อประปาสำหรับงานท่อจ่ายน้ำ มีค่างานต่ำกว่า ๕ ล้านบาท หรือกรณีที่วงเงินค่างานรื้อย้ายท่อประปาสำหรับงานท่อประปา ท่อส่งน้ำ หรือการรื้อย้ายที่มีทั้งท่อจ่ายน้ำ ท่อประปา และท่อส่งน้ำ มีค่างานต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ผู้ขออนุญาตไม่ต้องจัดหาสำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้การประปานครหลวง
 ๓. โครงการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลายาวนาน และมีงานรื้อย้ายท่อประปาร่วมอยู่ในโครงการนั้นด้วย แต่มีงานรื้อย้ายท่อประปาไม่ต่อเนื่องหรือเป็นช่วง ๆ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนสำนักงานสนามและเครื่องใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงที่ไม่มีงานรื้อย้ายท่อประปาและไม่ต้องควบคุมงานรื้อย้ายท่อประปา โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานรื้อย้ายท่อประปา เพื่อให้ผู้ควบคุมงานของ กปน. อนุมัติการขอคืนเป็นการชั่วคราว

แบบของ สำนักงานสนามและเครื่องใช้ สำหรับงานรื้อย้ายท่อประปา

ลำดับที่	รายการ	แบบ A	แบบ B	แบบ C
๑.	ขนาดเนื้อที่ของสำนักงานสนามพร้อมระบบปรับอากาศ	๙๖ ม. ^๒	๔๘ ม. ^๒	๓๐ ม. ^๒
๒.	ตู้เอกสารชนิดเหล็กทึบ ๔ ชั้น	๑ ตู้	๑ ตู้	-
๓.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๓ ชุด	๒ ชุด	๑ ชุด
๔.	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง	๑ ชุด	๑ ชุด	-
๕.	ที่แขวนแบบ	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ในการทำงาน พร้อมโต๊ะ เก้าอี้	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
๗.	กระดานติดผนัง	๑ แผ่น	๑ แผ่น	๑ แผ่น
๘.	พนักงานธุรการ	-	-	-
๙.	พนักงานพิมพ์ดีด	๑ คน	๑ คน	-
๑๐.	กล้องถ่ายรูป Digital	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
๑๑.	นักการ – ภารโรง	๑ คน	๑ คน	-
๑๒.	ตู้เย็น	๑ ชุด	๑ ชุด	-
๑๓.	รถยนต์นั่ง (ขนาดความจุเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ซีซี อายุการใช้งานไม่เกิน ๓ ปี) พร้อมพนักงานขับรถ น้ำมัน เชื้อเพลิง ๕๐๐ ลิตร/คัน/เดือน พร้อมทั้งน้ำมันหล่อลื่น การบำรุงรักษา และมีประกันภัยชั้น ๑ ตลอดการใช้งาน	๒ คัน	๑ คัน	๑ คัน
๑๔.	ที่จอดรถ สามารถจอดได้	๒ คัน	๒ คัน	๑ คัน
๑๕.	หมวกนิรภัยแข็งสีฟ้า	๑๐ ใบ	๕ ใบ	๕ ใบ
๑๖.	เครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
๑๗.	โทรศัพท์และเครื่องโทรสารพร้อมอุปกรณ์ และการ บำรุงรักษา พร้อมค่าบริการรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และ	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
๑๘.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒	๒	๑
	โทรศัพท์มือถือ พร้อมค่าบริการรายเดือน (ไม่เกินเดือนละ	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง
๑๙.	๑,๕๐๐ บาทต่อเครื่อง) ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ			
๒๐.	เครื่องมือตรวจวัดความชื้น	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด
	เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ	๑ ชุด	๑ ชุด	๑ ชุด

หมายเหตุ เครื่องมือตรวจวัดความชื้นและเครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ เป็นเครื่องมือสำหรับ
ใช้งานในภาคสนามในการควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐานของการประปานครหลวง โดยเครื่องมือ
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองมาตรฐานวิศวกรรม การประปานครหลวง ก่อนนำมา
ใช้งาน

แบบของ สำนักงานสนามและเครื่องใช้ สำหรับงานรื้อย้ายท่อประปา

ลำดับที่	รายการ	แบบ D	แบบ E
๑.	ขนาดเนื้อที่ของสำนักงานสนามพร้อมระบบปรับอากาศ	-	-
๒.	ตู้เอกสารชนิดเหล็กทึบ ๔ ชั้น	-	-
๓.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-
๔.	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ๑๒ ที่นั่ง	-	-
๕.	ที่แขวนแบบ	-	-
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ อุปกรณ์ในการทำงาน พร้อมโต๊ะ เก้าอี้	-	-
๗.	กระดานติดผนัง	-	-
๘.	พนักงานธุรการ	-	-
๙.	พนักงานพิมพ์ดีด	-	-
๑๐.	กล้องถ่ายรูป Digital	๑ ชุด	๑ ชุด
๑๑.	นักรการ – ภารโรง	-	-
๑๒.	ตู้เย็น	-	-
๑๓.	รถยนต์นั่ง (ขนาดความจุเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ ซีซี อายุการใช้งานไม่เกิน ๓ ปี) พร้อมพนักงานขับรถ น้ำมัน เชื้อเพลิง ๕๐๐ ลิตร/คัน/เดือน พร้อมทั้งน้ำมันหล่อลื่น การบำรุงรักษา และมีประกันภัยขึ้น ๑ ตลอดการใช้งาน	๑ คัน	-
๑๔.	ที่จอดรถ สามารถจอดได้	-	-
๑๕.	หมวกนิรภัยแข็งสีฟ้า	-	-
๑๖.	เครื่องถ่ายสำเนาเอกสาร พร้อมอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา	-	-
๑๗.	โทรศัพท์และเครื่องโทรสารพร้อมอุปกรณ์ และการบำรุงรักษา พร้อมค่าบริการรายเดือน ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-
๑๘.	โทรศัพท์มือถือ พร้อมค่าบริการรายเดือน (ไม่เกินเดือนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อเครื่อง) ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑ เครื่อง	๑ เครื่อง
๑๙.	เครื่องมือตรวจวัดความชื้น	๑ ชุด	๑ ชุด
๒๐.	เครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ	๑ ชุด	๑ ชุด

หมายเหตุ เครื่องมือตรวจวัดความชื้นและเครื่องมือตรวจวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ เป็นเครื่องมือสำหรับ
ใช้งานในภาคสนามในการควบคุมคุณภาพน้ำตามมาตรฐานของการประปานครหลวง โดยเครื่องมือ
ดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองมาตรฐานวิศวกรรม การประปาฯ ก่อนนำมา
ใช้งาน

หนังสือขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง

เรียน

ข้าพเจ้า ในนามของ

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

ขออนุญาต

.....

.....

ณ ตำแหน่งและสถานที่ตามแผนที่ที่ส่งมาด้วยนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ทุกประการ หากข้าพเจ้ากระทำผิดจากเงื่อนไข การประปานครหลวงมีสิทธิเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตได้ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว

ลงชื่อ ผู้ขออนุญาต

(.....)

เอกสารที่จะส่งเสนอพร้อมหนังสือขออนุญาต

๑. แบบแปลนงานรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน
๒. ระยะเวลาที่จะดำเนินการ
๓. ปริมาณงานและขอบเขตของงาน
๔. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา เลขที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การประปานครหลวง ๔๐๐ หมู่ ๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่.....ระหว่างการประปานครหลวง โดยมี..... ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... โดย..... ที่อยู่..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ขออนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานก่อสร้างวางท่อประปาให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งมีเอกสารดังต่อไปนี้

- ๑.๑ แบบแปลนการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่ที่อนุมัติแล้ว
- ๑.๒ เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา
- ๑.๓ ปริมาณงานและขอบเขตของงาน
- ๑.๔ รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๕ รายการละเอียดท่อประปาและอุปกรณ์ท่อประปา
- ๑.๖ แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๗ แบบมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำ ท่อบริการและงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๘

ข้อ ๒ การประปานครหลวงตกลงให้ผู้ขออนุญาตทำงานรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่ทดแทน ตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา รวมทั้งเอกสารอันประกอบเป็นสัญญาทั้งหมด ผู้ขออนุญาตตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ทำงานตามสัญญานี้ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการดำเนินการและภาษีอากรอื่น ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๓ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา หากผู้ขออนุญาตไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตรื้อย้ายท่อประปาใหม่ โดยการประปานครหลวงจะคิดค่าประสานงานและควบคุมงานเพิ่มเติม ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ขอต่อใบอนุญาตใหม่กับระยะเวลาตามสัญญาเดิม เทียบกับค่าประสานงานและควบคุมงานตามสัญญาที่ได้คิดไว้แล้ว

ข้อ ๔ ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง รายชื่อวิศวกร หรือผู้มีอำนาจพร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ให้การประปานครหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน ก่อนลงมือรื้อย้ายท่อประปา หากได้รับความเห็นชอบการประปานครหลวงจะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างไปให้ทราบพร้อมกับผลการพิจารณาข้างต้น

ข้อ ๕ ก่อนลงมือย้ายท่อประปา ๗ วัน ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดส่งวิศวกร/หรือผู้มีอำนาจติดต่อกับผู้ประสานงานและควบคุมการก่อสร้างของการประปานครหลวง เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อแตกต่างระหว่างดำเนินการรื้อย้ายท่อประปา เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานประชาสัมพันธ์ฯ และฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ

ข้อ ๖ ในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายใดๆแก่บุคคลภายนอก ผู้ขออนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ข้อ ๗ ในการดำเนินงานก่อสร้าง การประสานครหลวงจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งแนะของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดหา สำนักงานสนามและเครื่องใช้ต่าง ๆ (แบบ.....) ให้แก่การประสานครหลวงให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน ตามแบบแปลนที่ได้รับ อนุมัติจากการประสานครหลวง หากผู้ขออนุญาตมีความจำเป็นและประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานจาก แบบแปลนดังกล่าวให้เสนอแบบแปลน สำหรับการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างให้การประสานครหลวง (ฝ่ายสำรวจและออกแบบ หรือสำนักงานประปาสาขา) เพื่อขออนุมัติ โดยผู้ขออนุญาตจะต้องรับผิดชอบค่างานที่ เพิ่มขึ้น (หากมี) ทั้งหมด

ข้อ ๙ ผู้ขออนุญาตจะต้องวางท่อประปาใหม่ทดแทนให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยกเลิกท่อประปาเดิม และ ต้องส่งแผนงานตัดบรรจบท่อเดิมให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง และหากไม่สามารถดำเนินการ ดังกล่าวได้ ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการวางท่อประปาชั่วคราวและบรรจบกับระบบท่อประปาให้การประสานคร หลวงยังคงสภาพและใช้งานได้ตามปกติก่อน

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการดำเนินงาน หากเกิดท่อประปาแตกรั่ว ผู้ขออนุญาตต้องเร่งดำเนินการแจ้ง ศูนย์บริการประชาชน (๑๑๒๕) หรือสำนักงานประปาสาขา และดำเนินการจัดซ่อมโดยเร่งด่วน หากไม่ สามารถเริ่มงานจัดซ่อมภายใน ๑๒ ชั่วโมง การประสานครหลวงจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าน้ำที่สูญเสียด้วย

ข้อ ๑๑ การประสานครหลวงจะคิดค่าน้ำสูญเสียและค่าน้ำประปาที่ใช้ในการก่อสร้างวางท่อประปา ตามปริมาณที่ใช้จริงในอัตราที่การประสานครหลวงกำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ขออนุญาตจะต้องนำ จำนวนเงินดังกล่าวไปชำระ ณ สำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา

ข้อ ๑๒ เมื่อมีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำในระบบท่อประปาของการประสานครหลวงเพื่อรื้อย้าย ท่อประปา การปิดหรือเปิดประตูน้ำต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การประสานครหลวงเท่านั้น โดยผู้ขออนุญาต จะต้องไปแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ดูแลพื้นที่ที่รื้อย้าย และชำระค่าใช้จ่ายในการปิด-เปิด ประตูน้ำ ซึ่งการประสานครหลวงจะคิดจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ ผู้ขออนุญาตปิดหรือเปิดประตูน้ำด้วยตนเองเป็นอันขาด

ข้อ ๑๓ เมื่อได้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาและวางท่อประปาใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขออนุญาต จะต้องส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับงานที่การประสานครหลวงแต่งตั้ง และจัดทำแบบตาม ที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดส่งให้การประสานครหลวงใน ๑๕ วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องส่งมอบท่อประปาเดิมชนิดเหล็ก เหนียว/เหล็กหล่อ/เหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อประปาเดิม เช่น ประตูน้ำล้นปีกผีเสื้อ ประตูระบายอากาศ และอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญา และตามที่ผู้ควบคุมงานของการประสานครหลวงสั่งการก่อน การตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ ๑๔ ในระหว่างที่ดำเนินก่อสร้าง การประปานครหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดงานก่อสร้างวางท่อประปาตามความจำเป็นและความต้องการของการประปานครหลวงเข้าไปในงานรื้อย้ายท่อประปา ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยการประปานครหลวงและผู้ขออนุญาตจะได้ตกลงในการเพิ่ม/ลดงานดังกล่าวและทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญากันใหม่

ข้อ ๑๕ ผู้ขออนุญาตจะต้องรับประกันท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๗๓๐ วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้ขออนุญาตจะต้องนำหลักประกันมามอบให้การประปานครหลวงสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาและการรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารในวงเงินจำนวนร้อยละ ๕ ของค่างานรื้อย้าย นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา หากเกิดความเสียหายต่อท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลกระทบอื่นที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากท่อประปาที่ได้วางใหม่ทดแทนและงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขออนุญาตจะต้องจัดซ่อมให้อยู่ในลักษณะเดิม โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้ขออนุญาตและต้องจ่ายค่าน้ำสูญเสียที่รั่วไหลไปด้วย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ถ้าผู้ขออนุญาตไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลา ๓๐ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง การประปานครหลวงจะเรียกเก็บเอาจากหลักประกันข้างต้นต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็น สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ให้อนุญาต
()

ลงชื่อ.....ผู้ขออนุญาต
()

ลงชื่อ.....พยาน
()

ลงชื่อ.....พยาน
()