



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนทะเบียนทรัพย์สิน กองจัดการทรัพย์สิน

ที่ สทส.กจส /๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน กรรมการและเลขานุการ คปอ. ชุดที่ ๑

ตามที่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ชุดที่ ๑ ได้มีแผนการตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน โดยให้รายงานผลการตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ ทราบ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมการทำงานบริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ ซึ่งผลการตรวจความปลอดภัยฯ นั้น ปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานความปลอดภัยฯ ที่ กปช.ผส. กำหนดไว้ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดนำเรียนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ชุดที่ ๑ เพื่อทราบต่อไป

(นายณัฐวุฒิ โค้วสมบุญ)



นักบริหารงานช่าง ๕ สทส.กจส.

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท สำนักงาน/โรงงาน





คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่..... 1 สำนักงานใหญ่..... วันที่ตรวจ..... 13 มกราคม 2566


ผู้ตรวจ นายณัฐวุฒิ โค้วสมบูรณ์ และนางสาวชนิกานต์ ชัยศรีวันรัตน์..... พื้นที่.....

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย					
๑. ถึงดับเพลิงและสายฉีดน้ำ					
๑.๑ มีสภาพพร้อมใช้งาน	ถังดับเพลิงทุกอาคารและทุกชั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		-	-	-
๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครั้ง)	มีป้ายแสดงการตรวจสอบทุกๆ ๔ เดือน		-	-	-
๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมฉลากที่ติดมากับตัวถัง)	ป้ายแสดงวิธีการใช้และสัญลักษณ์ดับเพลิงถูกต้อง		-	-	-
๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๑.๕ มีแผนผัง (layout) ถังดับเพลิงประจำแต่ละชั้น และใบสรุปชนิด จำนวนถังดับเพลิง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒. ทางหนีไฟ					
๒.๑ มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๒ มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟชัดเจนโดยขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. และเห็นได้ชัดเจน และต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	มีป้ายบอกทางหนีไฟอย่างชัดเจน		-	-	-
๒.๓ เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ทางเดินบันไดไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบสิ่งกีดขวางทางหนีไฟ		-	-	-
๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางทางหนีไฟติดแสดงในแต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here)	พบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟที่ติดสำนักงานใหญ่		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒.๕ ประตูกั้นไฟเส้นทางหนีไฟต้องไม่ปิดตายใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ ในขณะที่มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่					
๒.๖ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน)	มีรายชื่อพนักงานติดครบถ้วนทุกชั้น		-	-	-
๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน					
๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงาน ติดตั้งประจำทุกอาคาร	มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้น		-	-	-
๓.๒ มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน และเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน	พบป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน		-	-	-
๓.๓ ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ และมีสภาพพร้อมใช้งาน	มีไฟฉุกเฉินครบทุกจุด		-	-	-
๔. แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย					
๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๔.๒ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๔.๓ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชัดเจน และเป็นจุดที่สามารถอพยพพนักงานเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จริง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
B. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า					
๕.๑ มีการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น และไมโครเวฟ เป็นต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่ชำรุดและตู้ไฟฟ้าต้องมีฝาครอบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๓ มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้าช็อตจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๕ จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายคือ ๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า ๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มองเห็นชัดเจน (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ไม่พบข้อบกพร่อง	 	-	-	-
๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
C. หมวดสุขภาพอนามัย					
๖.๑ มีการจัดพื้นที่สุขบุหรืและเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะที่เขี่ยบุหรื)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๒ มีห้องพยาบาล / อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๓ จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามรายการที่สถานพยาบาลจัดให้ พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบ / การเบิก-จ่าย ที่ update และยาต้องไม่หมดอายุ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/จุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๕ ที่ล้างมือ อ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ (บริเวณพื้นที่โรงอาหาร)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๖ มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับพนักงาน และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน)					
๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A๓)	มีบอร์ดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนด		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๒ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง	มีบอร์ดแสดงนโยบาย		-	-	-
๗.๓ มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงป้ายประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพนักงานให้ทราบในด้านความปลอดภัย ในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ กิจกรรม ๕ส และกิจกรรมรณรงค์เรื่องงดสูบบุหรี่	 	-	-	-
๗.๕ มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานประกอบการ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย การระบาดของโรค) และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๒ แผน	มีเอกสารแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ ของหน่วยงาน ฝบก. ได้แก่ แผนน้ำท่วม แผนก่อการร้าย	 	-	-	-
๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๗.๗ มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานของลูกจ้างและมีการดำเนินการตามที่กำหนด	มีมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาภายนอก	 	-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๘ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีการพูดคุยกับพนักงานหรือลูกจ้างก่อนเริ่มงานทุกครั้ง		-	-	-
F. หมวดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย					
๙.๑ มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ และพร้อมใช้งาน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๙.๒ มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
G. หมวดกฎระเบียบ และคำสั่ง					
๑๐.๑ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของด้วยเครื่องมือกล อุปกรณ์ หรือด้วยแรงคน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๑๐.๒ มีกฎระเบียบ คำสั่งในการควบคุมพื้นที่การทำงาน และพื้นที่อันตราย รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ	ไม่พบเอกสารกฎระเบียบดังกล่าว		จัดทำมาตรการควบคุม	คปอ. ชุดที่ ๑	ก.พ.-๖๖
๙. หมวดอื่น ๆ					
๑๕.๑ มีการจัดทำรายงานของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว)	ปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ม.ค. - มี.ค. ๖๕) - ส่งวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เม.ย. - มิ.ย. ๖๕) - ส่งวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๕		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เลขานุการ	ปีละ ๒ ครั้ง ทุกๆ ๖ เดือน
๑๕.๒ มีการจัดทำรายงาน สอ.๑ การแจ้งสารเคมีอันตราย	ไม่เกี่ยวข้อง				

หมายเหตุ *** หมายถึง หัวข้อการสำรวจและตรวจสอบจุดเสี่ยง ตามระบบ BCMS

ชนิกานต์ ชัยสิทธิ์วัฒน์
อนุมัติโดย..น.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์
นักอาชีวอนามัย ๔ กปข.ผวก.
กรรมการและเลขานุการ คอป.ชุดที่ ๑