



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนทะเบียนทรัพย์สิน กองจัดการทรัพย์สิน

ที่ สทส.กส ๙/๒๕๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน กรรมการและเลขานุการ คปอ. ชุดที่ ๑

ตามที่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ชุดที่ ๑ ได้มีแผนการตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมการทำงาน โดยให้รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ คปอ. ชุดที่ ๑ ทราบ นั้น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปรากฏตามแบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยฯ ที่ กปช.ผวก. กำหนดไว้ ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดนำเรียนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คณะกรรมการ คปอ. ชุดที่ ๑) เพื่อทราบต่อไป

(นายณัฐวุฒิ โค้วสมบูรณ์)
นักบริหารงานช่าง ๕ สทส.กส.

รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเภท สำนักงาน/โรงงาน

คณะกรรมการ คปอ.ชุดที่.....1.....

วันที่ตรวจ.....13 กันยายน 2566.....

ผู้ตรวจ ...นายณัฐวุฒิ ไคว่สมบูรณ์ นายสุวชัย จันทร์ดำรงและน.ส.ชนิกานต์ ชัยศรีนุวัฒน์..... พื้นที่.....ศูนย์ฝึกอบรม.....

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
A. หมวดการป้องกันอัคคีภัย					
๑.ถึงดับเพลิงและสายฉีดน้ำ					
๑.๑ มีสภาพพร้อมใช้งาน	ถึงดับเพลิงทุกอาคารและทุกชั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน		-	-	-
๑.๒ มีป้ายแสดงการตรวจสอบ (กฎหมายกำหนด ๖ เดือน/ครั้ง)	มีป้ายแสดงการตรวจสอบทุกๆ ๔ เดือน		-	-	-
๑.๓ มีป้ายแสดงวิธีการใช้อย่างชัดเจนและต้องจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นดับเพลิงชนิดใดใช้ดับเพลิงประเภทใด โดยสัญลักษณ์นั้นต้องมีขนาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะ ๑.๕๐ เมตร (ไม่นับรวมฉลากที่ติดมากับตัวถัง)	ไม่พบป้ายแสดงวิธีการใช้งานและชนิดของถึงดับเพลิง (เนื่องจากพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมมีปรับปรุงอาคาร)		จัดทำป้ายแสดงวิธีการใช้งานและชนิดของถึงดับเพลิง	นายสุวชัย และ เลขานุการ	ต.ค.-๖๖

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๑.๔ สามารถหยิบใช้งานได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๑.๕ มีแผนผัง (layout) ถึงดับเพลิงประจำแต่ละชั้น และใบสรุปชนิด จำนวนถึงดับเพลิง	ไม่พบเอกสารดังกล่าว		จัดทำแผนผังแสดงถึงดับเพลิงประจำแต่ละอาคาร	นายสุวชัย และเลขานุการ	ต.ค.-๖๖
๒. ทางหนีไฟ					
๒.๑ มีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย ๒ เส้นทาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๒ มีป้ายสัญลักษณ์ทางหนีไฟชัดเจนโดยขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. และเห็นได้ชัดเจน และต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา	มีป้ายบอกทางหนีไฟอย่างชัดเจน		-	-	-
๒.๓ เส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ ทางเดินบันไดไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-


หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๒.๔ มีแผนผังแสดงเส้นทางการหนีไฟติดแสดงในแต่ละชั้น และมีรายละเอียดแสดงจุดที่อยู่ (You are here)	ไม่พบแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟของศูนย์ฝึกอบรม		จัดทำแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ	นายสุวชัย และ เลขานุการ	ต.ค.-๖๖
๒.๕ ประตูที่ใช้เส้นทางหนีไฟต้องไม่ปิดตายใส่กลอนกุญแจ ผูก ล่ามโซ่หรือทำให้เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีบุคลากรปฏิบัติงานอยู่	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๒.๖ มีการจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานและลูกจ้างประจำชั้น โดยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันพร้อมให้ตรวจสอบได้ (ติดให้เห็นได้ชัดเจน)	มีรายชื่อพนักงานติดครบถ้วนทุกชั้น		-	-	-
๓. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุและไฟฉุกเฉิน					
๓.๑ จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในหน่วยงานทุกชั้น โดยเป็นแบบระบบอัตโนมัติหรือระบบที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณทำงานติดตั้งประจำทุกอาคาร	มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แต่สัญญาณชำรุดและติดตั้งไม่ครบทุกอาคาร		ปรับปรุงและติดตั้งระบบแจ้งเตือนสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ครบทุกอาคาร	ผพบ. /ผนอ. / กมว.ผมส. / กบบ.ผพร.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๓.๒ มีป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจนและเป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน	พบป้ายติดวิธีการใช้สัญญาณแจ้งเหตุอย่างชัดเจน		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๓.๓ ไฟฉุกเฉินมีการตรวจสอบ และมีสภาพพร้อมใช้งาน	มีไฟฉุกเฉินครบทุกจุด		-	-	-
๔.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย					
๔.๑ มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงานครบถ้วน ๖ แผนย่อย ได้แก่ ๑. แผนตรวจตรา ๒. แผนรณรงค์ป้องกัน ๓. แผนการอบรม ๔. แผนการดับเพลิง ๕. แผนการอพยพหนีไฟ ๖. แผนการบรรเทาทุกข์	ไม่พบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เฉพาะศูนย์ฝึกอบรม		จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เฉพาะศูนย์ฝึกอบรม	คปอ. ชุดที่ ๑	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔.๒ จัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ปิดประกาศให้ชัดเจน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๔.๓ มีป้ายแสดงจุดรวมพลชัดเจน และเป็นจุดที่สามารถอพยพพนักงานเวลาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้จริง	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
B. หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า					
๕.๑ มีการติดตั้งสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ตู้น้ำดื่ม ตู้เย็น และไมโครเวฟ เป็นต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๒ ไม่มีการแตกชำรุดของปลั๊กไฟ สายไฟไม่ชำรุด และตู้ไฟต้องมีฝาครอบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๕.๓ มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๔ ติดป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนระวังอันตราย จากไฟฟ้าชัดเจนในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย จากกระแสไฟฟ้า (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๕ จัดให้มีแผ่นภาพพร้อมคำบรรยายคือ ๑) วิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้า ๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตพื้นฐานโดยการผายปอดด้วยวิธีปากเป่าอากาศเข้าทางปากหรือจมูกของผู้ประสบอันตราย และวิธีการนวดหัวใจจากภายนอก ติดไว้ในบริเวณที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามองเห็นชัดเจน (ทุกตู้ไฟฟ้า)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๕.๖ ในห้องควบคุมไฟฟ้า ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ในห้อง เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อ่างล้างมือ เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
C. หมวดสุขภาพอนามัย					
๖.๑ มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ชัดเจน (มีป้ายติดพร้อมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะที่เขี่ยบุหรี่)	มีการจัดพื้นที่สูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ แต่ไม่พบถังขยะหรือที่เขี่ยบุหรี่		นำถังขยะหรือที่เขี่ยบุหรี่มาตั้ง	กบฝ.ฝพบ.	ต.ค.-๖๖
๖.๒ มีห้องพยาบาล /อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๖.๓ จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ ตามรายการที่สถานพยาบาลจัดให้ พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบ / การเบิก-จ่าย ที่ update และยาต้องไม่หมดอายุ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๔ มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ตามกฎหมาย ๔๐ คน/จุด	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๕ ที่ล้างมือ อ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ (บริเวณพื้นที่โรงอาหาร)	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๖.๖ มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้กับพนักงาน และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
D. หมวดการสื่อสารความปลอดภัย (นโยบายและแผนงาน)					
๗.๑ มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบอร์ดนโยบายที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน (ขนาดไม่น้อยกว่า A๓)	มีบอร์ดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร			-	-
๗.๒ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง	มีบอร์ดแสดงนโยบาย		-	-	-
๗.๓ มีการติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงป้ายประกาศสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานได้รับทราบ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๔ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพนักงานให้ทราบในด้านความปลอดภัย ในปี ๒๕๖๖ ได้แก่ - กิจกรรม บริจาคเสื้อในกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ช่วยลดการเกิด PM๒.๕ และลดการเกิดขยะ ได้มีการส่งมอบ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๖ - กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมีเสียงตามสายให้ความรู้และเดินรณรงค์ 	    			
๗.๕ มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสถานประกอบการ (เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว การก่อการร้าย การระบาดของโรค) และทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ๒ แผน	มีเอกสารแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของหน่วยงาน ผบก. ได้แก่ แผนน้ำท่วม แผนก่อการร้าย				
๗.๖ มีป้าย บอร์ด ข่าวสารเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย และข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน	ไม่พบข้อบกพร่อง				

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๗.๗ มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้างและมีการดำเนินการตามที่กำหนด	มีมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาจากภายนอก		-	-	-
๗.๘ มีกิจกรรมที่สนับสนุนให้หัวหน้างานพบปะพูดคุยและหารือกับพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	มีการพูดคุยกับพนักงานหรือลูกจ้างก่อนเริ่มงานทุกครั้ง		-	-	-
E. หมวดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย					
๘.๑ มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ หมวก รองเท้า เสือสะท้อนแสง ฯลฯ และพร้อมใช้งาน	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๙.๒ มีมาตรการควบคุม ดูแลให้พนักงานและลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ไม่พบข้อบกพร่อง	 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๒๓๔ วันที่ ๑๒/๐๕/๖๖	-	-	-
G. หมวดกฎระเบียบ และคำสั่ง					
๑๐.๑ มีกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนย้ายวัสดุหรือสิ่งของด้วยเครื่องมือกล อุปกรณ์ หรือด้วยแรงคน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการควบคุมเพื่อให้ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่พบข้อบกพร่อง		-	-	-
๑๐.๒ มีกฎระเบียบ คำสั่งในการควบคุมพื้นที่การทำงาน และพื้นที่อันตราย รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบ	ไม่พบข้อบกพร่อง	 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร เลขที่ ๑๒๓๔ วันที่ ๑๒/๐๕/๖๖	-	-	-
L. หมวดอื่น ๆ					
๑๕.๑ มีการจัดทำรายงานของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว) **กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕	ไม่พบข้อบกพร่อง ปี ๒๕๖๖ - ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (ม.ค. ๖๖ - มิ.ย. ๖๖) ส่งวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	เลขานุการ	ปีละ ๒ ครั้ง ทุกๆ ๖ เดือน

หัวข้อการตรวจ	สิ่งที่พบ	รูป	การแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ	วันที่แล้วเสร็จ
๑๕.๒ มีการจัดทำรายงาน สอ.๑ การแจ้งสารเคมีอันตราย			ไม่เกี่ยวข้อง		
๑๕.๓ มีการจัดทำรายงาน สอ.๓ ผลการตรวจวัดสารเคมี			ไม่เกี่ยวข้อง		
๑๕.๕ มีกฎระเบียบหรือขั้นตอนการดำเนินการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายและการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรไปยังผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือผู้มาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ	มีประกาศ มาตรการด้าน ความปลอดภัยตาม กฎหมาย	 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน เพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน โดยให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน ตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้ และให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน ตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้ และให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพในการทำงาน ตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดไว้	-	-	

หมายเหตุ *** หมายถึง หัวข้อการสำรวจและตรวจสอบจุดเสี่ยง ตามระบบ BCMS

จัดทำโดย นายณัฐวุฒิ ไคว่สมบุญ
นักบริหารงานช่าง ๕ สทส.จส.ผบก.
กรรมการฝ่ายลูกจ้าง คปอ.ชุดที่ ๑

ชนิทนต์ ชื่นชื่นชื่นชื่น
อนันต์โดย..น.ส.ชนิทนต์ ชื่นชื่นชื่นชื่น
นักอาชีวอนามัย ๔ กปช.พวก.
กรรมการและเลขานุการ คปอ.ชุดที่ ๑

